

**ПРОТОКОЛ**  
**проведення відкритого обговорення отриманих пропозицій та зауважень**  
**до проекту постанови НКРЕКП**  
**«Про затвердження Порядку погодження будівництва та експлуатації**  
**прямої лінії»**

23 серпня 2018 року

№ 52-н

м. Київ

Національна комісія, що здійснює  
державне регулювання у сферах  
енергетики та комунальних послуг  
вул. Смоленська 19, кімн. 214

**Головуючий:** Остап'юк Ю.В. – заступник директора Департаменту –  
начальник управління інвестиційної політики та технічного розвитку;

**Присутні:**

від НКРЕКП:

Харченко В.В. – начальник відділу розвитку електричних мереж;  
Пустовойтов А.М. – начальник відділу інвестиційної політики;  
Сапожнікова Н.В. – заступник начальника відділу розвитку електричних мереж;  
Кривак А.П. – заступник начальника відділу стратегічного розвитку  
енергетичних ринків;  
Шимко В.А. – головний спеціаліст відділу стратегічного розвитку енергетичних  
ринків;

від ГС «Перша Енергетична Асоціація України»:

Рогозін О.Г. – віце-президент;

від ТОВ «ДТЕК Східенерго»:

Ярошенко С.А. – радник директора генерального;

від ТОВ «Торгівельний дім «Енергостіл»:

Заїка О.С. – заступник директора з правового забезпечення.

**Порядок денний:** Обговорення отриманих пропозицій та зауважень до проекту  
постанови НКРЕКП «Про затвердження Порядку погодження будівництва та  
експлуатації прямої лінії» (далі – Проект постанови).

**Слухали:** Остап'юка Ю.В. якій озвучив отримані зауваження та пропозиції із  
зазначенням попередньої позиції НКРЕКП щодо їх врахування або відхилення  
(з обґрунтуванням).

**Виступили:** Остап'юк Ю.В., Рогозін О.Г., Харченко В.В., Пустовойтов А.М.,  
Сапожнікова Н.В., Кривак А.П., Шимко В.А., Ярошенко С.А.


**Вирішили:**

1) Врахувати частково запропоновані та узгоджені за результатами відкритих обговорень зміни до Проекту постанови, що додаються.

2) Погодитися з пропозицією НКРЕКП прийняти доопрацьований Проект постанови для подальшого розгляду та затвердження на засіданні НКРЕКП у формі відкритого слухання.

Додаток: на 7 арк., в 1 прим.

Головуючий – заступник директора  
Департаменту – начальник управління  
інвестиційної політики та технічного  
розвитку



Ю. Остап'юк

Секретар – Начальник відділу розвитку  
електричних мереж



В. Харченко

Таблиця узгоджених позицій до проекту регуляторного акта «Про затвердження Порядку будівництва та експлуатації прямої лінії»

№	Редакція спірної частини проекту рішення/	Зауваження та пропозиції до проекту рішення НКРЕКП	Обґрунтування до зауважень і пропозицій	Спосіб врахування або мотиви відхилення зауважень (пропозицій)
<b>Розділи та пункти Порядку</b>				
<b>Розділ 2</b>				
<b>1.</b>	<p>2.1. Пряма лінія може бути побудована після погодження цього будівництва НКРЕКП у випадках необхідності забезпечення виробником живлення електричною енергією по прямій лінії:</p> <p>1) власних приміщень та/або дочірніх компаній; .....</p>	<p><b>АТ «ДТЕК Дніпроенерго»</b></p> <p>2.1. Пряма лінія може бути побудована після погодження цього будівництва НКРЕКП у випадках необхідності забезпечення виробником живлення електричною енергією по прямій лінії.:</p> <p>1) Власних приміщень, <i>власних технологічних установок</i> та/або дочірніх компаній; .....</p>	<p>Пропонується розширити поняття необхідності забезпечення живлення електричною енергією приміщень та/ або дочірніх компаній. Доповнити: <i>власних технологічних установок</i>.</p> <p>На ряді виробництв, в тому числі на електростанціях, економічно доцільно виконувати живлення віддалених технологічних споживачів (насосних станцій, очисних споруд тощо) від власної генерації.</p>	<p><b>Частково враховано.</b></p> <p>2.1. Пряма лінія може бути побудована після погодження цього будівництва НКРЕКП у випадках необхідності забезпечення виробником живлення електричною енергією по прямій лінії:</p> <p>1) власних приміщень (електроустановок) та/або електроустановок дочірніх компаній;</p>
<b>2.</b>	<p>2.2. Якщо власні приміщення виробника знаходяться на території земельної ділянки електростанції виробника, то будівництво прямої лінії не потребує погодження з НКРЕКП.</p>			<p><b>За підсумками обговорень.</b></p> <p>2.2. Якщо власні приміщення виробника (електроустановки) та/або електроустановки дочірніх компаній знаходяться на території земельної ділянки електростанції виробника, то будівництво прямої лінії не потребує погодження з НКРЕКП.</p>

**Розділ 3**

<p align="center"><b>3.</b></p>	<p>3.1. Для отримання погодження будівництва прямої лінії заявник надає до НКРЕКП такі документи:</p> <p>1) заяву (за формою, наведеною в додатку до цього Порядку);</p> <p>2) інвестиційний проект, який включає:</p> <p>технічні та експлуатаційні дані прямої лінії та приєднаних до неї струмоприймачів, розподільчих та трансформуючих електроустановок;</p> <p>ситуаційний план та вкопійовання з топографо-геодезичного плану в масштабі 1:2000 із зазначенням місця розташування будівництва прямої лінії між об'єктом (об'єктами) виробництва електричної енергії та об'єктом (об'єктами) споживання електричної енергії (власні приміщення, дочірні компанії виробника або об'єкт (об'єкти) споживача);</p> <p>детальні обґрунтування необхідності будівництва прямої лінії;</p> <p>оцінку очікуваного впливу прямої лінії на навколишнє середовище;</p> <p>джерела фінансування інвестиційного проекту;</p> <p>протокол відкритого обговорення щодо будівництва прямої</p>	<p align="center"><b>ГС «ПЕАУ»</b></p> <p>Для отримання погодження будівництва прямої лінії заявник надає до НКРЕКП такі документи:</p> <p>1) ТЕО, що підтверджує технічну можливість реалізації проекту будівництва прямої лінії та доводить економічні переваги такого приєднання в порівнянні до загального порядку приєднання, визначеного КСР;</p> <p>2) погодження іншої сторони приєднання по прямій лінії;</p> <p>3) проект договору про розподіл витрат на будівництво прямої лінії між сторонами;</p> <p>4) проект договору про встановлення меж експлуатаційної відповідальності та організацію експлуатації прямої лінії.</p>	<p>Залишити виключно документи передбачені Кодексом системи розподілу.</p>	<p align="center"><b>Частково враховано.</b></p> <p>3.1. Для отримання погодження будівництва прямої лінії, <b>в частині відсутності перешкод виконанню спеціальних обов'язків для забезпечення загальносуспільних інтересів та/або положень про захист прав споживачів відповідно до Закону</b>, заявник надає до НКРЕКП такі документи:</p> <p>1) заяву (за формою, наведеною в додатку до цього Порядку);</p> <p>2) техніко-економічне обґрунтування, що доводить економічні переваги приєднання по прямій лінії порівняно із загальним порядком приєднання, визначеним КСР або КСП (у випадку, визначеному підпунктом 3 пункту 2.1 глави 2 цього Порядку);</p> <p>3) проект технічних умов та однолінійну схему приєднання по прямій лінії, виданий виробником електричної енергії, до якого планується будівництво прямої лінії;</p> <p>4) проект договору про встановлення меж балансової належності та експлуатаційної відповідальності, а також організацію експлуатації прямої лінії та визначення оператора прямої лінії;</p> <p>5) проект договору про</p>
---------------------------------	---	---	--	---

<p>лінії, передбачений цією главою.</p> <p>3) копії документів виробника та споживача або юридичної/фізичної особи, які підтверджують право власності чи користування об'єктом (об'єктами) або, за відсутності об'єкта, право власності чи користування земельною ділянкою;</p> <p>4) документ, що підтверджує відмову ОСП/ОСР у доступі до електричних мереж відповідно до статті 22 Закону (у випадку, визначеному підпунктом 2 пункту 2.1 глави 2 цього Порядку);</p> <p>5) техніко-економічне обґрунтування, що доводить економічні переваги приєднання по прямій лінії порівняно із загальним порядком приєднання, визначеним КСР або КСП (у випадку, визначеному підпунктом 3 пункту 2.1 глави 2 цього Порядку);</p> <p>6) проект технічних умов та однолінійну схему приєднання по прямій лінії, виданий виробником електричної енергії, до якого планується будівництво прямої лінії;</p> <p>7) проект договору про встановлення меж балансової належності та експлуатаційної відповідальності, а також організацію експлуатації прямої лінії та визначення оператора прямої лінії;</p>			<p>розподіл витрат на будівництво прямої лінії між сторонами.</p>
---	--	--	---

	8) проект договору про розподіл витрат на будівництво прямої лінії між сторонами.			
4.	3.2. Документи подані заявником розглядаються відповідним структурним підрозділом НКРЕКП протягом 30 робочих днів з дня їх отримання. Проект рішення щодо погодження будівництва прямої лінії вноситься на засідання НКРЕКП, що проводиться у формі відкритого слухання			<b>За підсумками обговорень.</b> 3.2. Документи подані заявником розглядаються відповідним структурним підрозділом НКРЕКП протягом 30 робочих днів з дня їх отримання <b>на предмет відсутності перешкод виконанню спеціальних обов'язків для забезпечення загальносуспільних інтересів та/або положень про захист прав споживачів відповідно до Закону.</b> Проект рішення щодо погодження будівництва прямої лінії вноситься на засідання НКРЕКП, що проводиться у формі відкритого слухання
5.	3.5. Розгляду питання про погодження будівництва прямої лінії передує його відкрите обговорення. Відкрите обговорення проводиться на засадах гласності, відкритості, добровільності та свободи висловлювань. 3.6. Обов'язок щодо організації та проведення відкритого обговорення покладається на заявника. 3.7. Заявник, з метою проведення відкритого обговорення, зобов'язаний забезпечити:	ГС «ПЕАУ» <b>Вилучити</b>	Надмірні вимоги до Заявника	<b>Враховано.</b>

	<p>1) розміщення в засобах масової інформації за місцем виконання будівництва прямої лінії та на власному веб-сайті в мережі Інтернет (за наявності) та/або на інформаційних стендах проекту будівництва прямої лінії і інформації про порядок надання до нього пропозицій, повідомлення про дату початку відкритого обговорення та кінцевий термін для прийняття пропозицій і зауважень з питань, винесених на відкрите обговорення, наданих заінтересованими особами, з одночасним повідомленням листом органів місцевого самоврядування за місцем виконання будівництва прямої лінії;</p> <p>2) реєстрацію, розгляд, узагальнення та оприлюднення пропозицій і зауважень до проекту будівництва прямої лінії, що надійшли протягом визначеного строку від усіх зацікавлених сторін;</p> <p>3) прийняття обґрунтованих рішень щодо спірних питань;</p> <p>4) розміщення на власному веб-сайті в мережі Інтернет протоколу розгляду наданих пропозицій і зауважень та інформації щодо обґрунтованих рішень, прийнятих стосовно спірних питань, з наданням НКРЕКП листа щодо проведених відкритих обговорень із зазначенням відповідного URL-посилання.</p>			
--	---	--	--	--

<p>3.8. Пропозиції і зауваження до оприлюднених документів мають бути обгрунтовані та надані у визначений строк, що складає не менше 30 календарних днів з дати початку відкритого обговорення.</p> <p>Анонімні зауваження та пропозиції, а також пропозиції і зауваження, що були надані після визначеного в інформаційному повідомленні терміну, не реєструються та не розглядаються.</p> <p>3.9. Для опрацювання пропозицій та зауважень, які надійшли у період проведення відкритого обговорення, заявником утворюється комісія, до складу якої входять уповноважені представники виробника електричної енергії та споживача за умови письмового звернення до заявника, представники органів місцевого самоврядування та громадськості.</p> <p>Кількість представників органів місцевого самоврядування та громадськості має становити не більше 70 відсотків від загальної чисельності комісії.</p> <p>Головою комісії є посадова особа заявника.</p> <p>Результати розгляду пропозицій і зауважень комісії оформлюються протоколом та оприлюднюються заявником на власному веб-сайті в мережі Інтернет протягом 14 календарних днів з дати кінцевого строку прийняття пропозицій і зауважень з питань, винесених на відкрите обговорення.</p>			
---	--	--	--



**Розділ 4**

6.	<p>4.2. Погодження будівництва прямої лінії надається на строк до дванадцяти місяців до початку будівництва прямої лінії та може бути продовжене за письмовим заерненням заявника до НКРЕКП.</p>			<p><b>За підсумками обговорень.</b></p> <p>4.2. Погодження будівництва прямої лінії надається на строк до 24 місяців до дати введення прямої лінії в промислову експлуатацію та може бути продовжене за письмовим заерненням заявника до НКРЕКП.</p>
7.	<p>4.5. Електроустановки споживача електричної енергії, приєднані до виробника по прямій лінії, та генеруюче обладнання виробника для забезпечення потреб відповідного споживача повинні бути електрично роз'єднані з електроустановками, що приєднані до електричних мереж системи передачі або системи розподілу, та мати окремі точки комерційного обліку.</p> <p>Приєднання електроустановок нових споживачів, виробників, інших електричних мереж до прямої лінії не дозволяється.</p>	<p><b>АТ «ДТЕК Дніпроенерго»</b></p> <p>4.5. Електроустановки споживача електричної енергії, приєднані до виробника по прямій лінії, та генеруюче обладнання виробника для забезпечення потреб відповідного споживача повинні бути електрично роз'єднані з електроустановками, що приєднані до електричних мереж системи передачі або системи розподілу, та мати окремі точки комерційного обліку.</p> <p>Приєднання електроустановок нових споживачів, виробників, інших електричних мереж до прямої лінії не дозволяється.</p>	<p>Пропонується видалити: <i>та генеруюче обладнання виробника для забезпечення потреб відповідного споживача.</i></p> <p>Електричне роз'єднання генеруючого обладнання (наприклад теплових енергоблоків 50, 100, 200, 300 МВт) від електроустановок системи передачі великої потужності технологічно мало можливе. При їх роз'єднанні треба виділення їх на збалансоване навантаження з рівномірним добовим графіком споживання. Джерелом електроенергії споживачів прямої лінії можуть бути розподільчі пристрої електростанції, які електрично зв'язані з електроустановками ОЕС України. І їх роз'єднання з ОЕС України не доцільне.</p>	<p><b>Відхилити.</b></p> <p>З метою забезпечення надійного функціонування об'єднаної енергосистеми України.</p>