

Обґрунтування
до проєкту постанови НКРЕКП
«Про застереження ПРАТ «Львівобленерго» щодо недопущення надалі
недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють
функціонування ринку електричної енергії»

Відповідно до постанови НКРЕКП від 10 квітня 2024 року № 680 «Про проведення позапланової виїзної перевірки ПРАТ «Львівобленерго», та на підставі посвідчення на проведення позапланової виїзної перевірки від 11 квітня 2024 року № 168, НКРЕКП здійснено позапланову виїзну перевірку дотримання ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «Львівобленерго» (код ЄДРПОУ 00131587) (далі – ПРАТ «Львівобленерго», Товариство, ОСР, Ліцензіат) вимог Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1470 (далі – Ліцензійні умови з розподілу електричної енергії), та законодавства, що регулює функціонування ринку електричної енергії, за період діяльності з 01 січня 2023 року по 11 квітня 2024 року, за результатами якої складено Акт позапланової виїзної перевірки від 19 квітня 2024 року № 176 (далі – Акт № 176).

ПРАТ «Львівобленерго» листом від 26.04.2024 № 135-07-2445 з додатками надало до НКРЕКП письмові пояснення до Акта № 176 (далі – Письмові пояснення Ліцензіата).

Так, Актом № 176 встановлено та зафіксовано таке:

№ п/п	Виявлене порушення	Суть порушення
1	пункту 2.3.12 глави 2.3 розділу II Правил роздрібного ринку, затвердженими постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 312	в частині якою визначено, що у разі не усунення побутовим споживачем виявленого порушення у місячний строк постачання електричної енергії такому споживачу припиняється в установленому цими Правилами порядку

Перевіркою наданих ліцензіатами копій документів з виїздом за місцезнаходженням об'єктів окремих побутових споживачів, встановлено наступне.

1. **Об'єкт побутового Споживача 3.**

Комісією з проведення перевірки проведено огляд об'єкта побутового Споживача електричної енергії 3 за адресою: м. Трускавець, ... (особовий рахунок № 2000057782).

За вказаною адресою комісією з перевірки встановлено будівлю, яка фактично використовується для провадження підприємницької діяльності, а саме облаштована пекарня.

Комісія з проведення перевірки зазначає, що Товариством **06.03.2024 складено Акт про порушення № НПО1245**, яким визначено, що Споживачем порушено п 2.3.12 та п.п. 20 п.5.5.5 ПРРЕЕ, а саме: **електрична енергія на об'єкті побутового споживача використовується для підприємницької діяльності**. Облаштована пекарня.

Станом на **06.04.2024** вище зазначеним Споживачем **не усунено** виявлене порушення. Згідно з пунктом пункту 2.3.12 глави 2.3 розділу II ПРРЕЕ у разі не усунення побутовим споживачем виявленого порушення у місячний строк постачання електричної енергії такому споживачу припиняється в установленому Правилами порядку.

Товариством **не було здійснено дій щодо припинення постачання електричної енергії Споживачу у відповідності до Правил роздрібного ринку, затвердженими постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 312** (далі – Правила, ПРРЕЕ).

Згідно **Письмових пояснень ліцензіата (мовою документа): «...За об'єктом побутового Споживача 3, за адресою м. Трускавець, ... (особовий рахунок № 2000057782) 19.04.2024 порушення споживачем усунуто шляхом укладення договору про постачання електричної енергії за № 38340 (Додаток 1 - повідомлення ТОВ «Львівенергозбут» №922-2024-2433 від 19.04.2024)».**



УВ
НКРЕКП
№1033-14.1.4/24 від 08.05.2024
КЕП: Зеленюк Я. М. 08.05.2024 13:55
3FAA9288358E500304000000E5901E00C621B600
Сертифікат дійсний з 05.04.2023 до 05.04.2025 11:57

3. Об'єкт побутового Споживача 22.

Комісією з проведення перевірки проведено огляд об'єкта побутового Споживача електричної енергії 22 за адресою: с. Раковець, ... (особовий рахунок № 0900044740).

За вказаною адресою комісією з перевірки встановлено **будівлю, яка фактично використовується для провадження підприємницької діяльності**, а саме облаштоване приміщення під **ресторан** (наявна фасадна вивіска «Гостинна поляна»).

Товариство надало комісії з проведення перевірки:

- **Акт про порушення від 17.10.2023 № НП00761**, яким **визначено, що Споживачем порушено** п 2.3.12 та п.п. 20 п. 5.5.5 ПРРЕЕ, а саме: електрична енергія на об'єкті побутового споживача використовується для підприємницької діяльності. Облаштоване приміщення під ресторан (наявна фасадна вивіска «Гостинна поляна»);

- Заяву від **18.01.2024 № 730762** щодо укладення Договору споживача **про надання послуг з розподілу електричної енергії у зв'язку з переходом з побуту в збут**. Попередній договір на розподіл електричної енергії № 0900044740 заключений на індивідуальний житловий будинок. Дозволена потужність 41 кВт;

- Заяву-приєднання до Договору споживача про надання послуги з розподілу електричної енергії від 02.04.2024 № 2156100;

- **Паспорт точки розподілу електричної енергії від 02.04.2024**, вид об'єкта – житловий будинок (**ресторан «Гостинна Поляна»**);

- Акт розмежування балансової належності електромереж та експлуатаційної відповідальності сторін від 02.04.2024 до Договору № 2156100.

Таким чином, вище зазначеним **Споживачем усунуто порушення, зафіксоване Актом про порушення від 17.10.2023 № НП00761 з порушенням терміну, визначеного ПРРЕЕ**.

Комісією з проведення перевірки встановлено, що станом на **17.11.2023** вище зазначеним Споживачем **не усунуто** виявлене порушення, та згідно з пунктом пункту 2.3.12 глави 2.3 розділу II ПРРЕЕ Товариством **не здійснено дій щодо припинення постачання електричної енергії Споживачу у відповідності до Правил**.

*Згідно **Письмових пояснень ліцензіата (мовою документа)**: «...За об'єктом побутового Споживача 22, за адресою с. Раковець, ... (особовий рахунок №0900044740) споживачем під час розгляду акту про порушення НП № 00761 від 17.10.2023 на комісії Центрального РЕМ ПрАТ «Львівобленерго» було надано заяву від 21.11.2023 з проханням не припиняти електроживлення в зв'язку з тим, що до моменту заключення договору за непобутовим тарифом електроенергія на непобутові потреби використовуватись не буде (Додаток 2). 22.11.2023 працівниками товариства проведено обстеження за об'єктом споживача та складено акт обстеження в якому зазначено припинення використання електричної енергії на непобутові потреби (Додаток 3).*

04.04.2024 укладено договір про постачання електричної енергії споживачу за № 2156100 (Додаток 4 - повідомлення ТОВ «Львівенергозбут» № 927-2024-2074 від 04.04.2024)».

5. Об'єкт побутового Споживача 30.

Комісією з проведення перевірки проведено огляд об'єкта побутового Споживача електричної енергії 30 за адресою: с. Оброшино, ... (особовий рахунок № 0900060064).

За вказаною адресою комісією з перевірки встановлено **будівлю, яка фактично використовується для провадження підприємницької діяльності**, а саме обладнане приміщення під мийку самообслуговування «Lu.x Wash» та магазин вивіска «Жива риба».

Товариством **31.08.2023 склало Акт про порушення № НП00236**, яким **визначено, що Споживачем порушено** п 2.3.12 та п.п. 20 п.5.5.5 ПРРЕЕ, а саме: електрична енергія на об'єкті побутового споживача використовується для підприємницької діяльності. Обладнане приміщення під мийку самообслуговування «Lu.x Wash» та магазин вивіска «Жива риба».

Комісією з проведення перевірки встановлено, що станом на **31.09.2023** вище зазначеним Споживачем **не усунуто** виявлене порушення, та згідно з пунктом пункту 2.3.12 глави 2.3 розділу II ПРРЕЕ Товариством **не здійснено дій щодо припинення постачання електричної енергії Споживачу у відповідності до Правил**.

Згідно **Письмових пояснень ліцензіата** (мовою документа): «...За об'єктом побутового Споживача 30, за адресою с. Оброшино, ... (особовий рахунок № 0900060064) споживачем під час розгляду акту про порушення НП № 00236 від 31.08.2023 на комісії Центрального РЕМ ПраТ «Львівобленерго» було надано заяву від 03.10.2023 року з проханням не припиняти електроживлення в зв'язку з тим, що до моменту заключення договору за непобутовим тарифом електроенергія на непобутові потреби використовуватись не буде (Додаток 5). 04.10.2023 працівниками товариства проведено обстеження за об'єктом споживача та складено акт обстеження в якому зазначено припинення використання електричної енергії на непобутові потреби (Додаток 6).

19.02.2024 укладено договір про постачання електричної енергії споживачу за № 2154900 (Додаток 7 – повідомлення ТОВ «Львівенергозбут» № 927-2024-1061 від 19.02.2024)».

8. Об'єкт побутового Споживача 46.

Комісією з проведення перевірки проведено огляд об'єкта побутового Споживача електричної енергії 46 за адресою: м. Львів, ... (особовий рахунок № 1500216434).

За вказаною адресою комісією з перевірки **встановлено будівлю, яка фактично використовується для провадження підприємницької діяльності, а саме облаштовано ресторан «Промінь».**

Комісією з проведення перевірки встановлено, що Товариством **06.03.2024** складено Акт про порушення № НП01135 яким визначено, що Споживачем порушено п 2.3.12 та п.п. 20 п.5.5.5 ПРПЕЕ, а саме: електрична енергія на об'єкті побутового споживача використовується для підприємницької діяльності. облаштовано ресторан «Промінь».

Станом на **06.04.2024** вище зазначеним Споживачем **не усунуто** виявлене порушення, та згідно з пунктом пункту 2.3.12 глави 2.3 розділу II ПРПЕЕ Товариством **не здійснено дій щодо припинення постачання електричної енергії Споживачу у відповідності до Правил.**

Згідно **Письмових пояснень ліцензіата** (мовою документа): «...За об'єктом побутового Споживача 46, за адресою м. Львів, ... (особовий рахунок №1500216434) 23.04.2024 порушення споживачем усунуто шляхом укладення договору про постачання електричної енергії за № 76694 (Додаток 8 - повідомлення ТОВ «Львівенергозбут» №921-2024-2476 від 23.04.2024 року);

9. Об'єкт побутового Споживача 48.

Проведено огляд об'єкта побутового Споживача електричної енергії 48 за адресою: м. Львів, ... (особовий рахунок №1600313875).

За вказаною адресою комісією з перевірки **встановлено будівлю, яка фактично використовується для провадження підприємницької діяльності, а саме ресторанно-готельний комплекс, що підтверджується фасадними вивісками ресторан, гастропаб, DAILY DOSE.**

Комісією з проведення перевірки встановлено, що Товариством **28.07.2023** складено Акт про порушення № НП000050 яким визначено, що Споживачем порушено п 2.3.12 та п.п. 20 п.5.5.5 ПРПЕЕ, а саме: електрична енергія на об'єкті побутового споживача використовується для підприємницької діяльності, а саме: ресторанно-готельний комплекс, що підтверджується фасадними вивісками ресторан, гастропаб, DAILY DOSE.

На виконання Акта про порушення Споживачем ТОВ «ВЛ ІММОБІЛЕН ГРУП» надано Товариству:

- Витяг з державного реєстру прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності громадського будинку, конференц-готель за адресою обстеженого об'єкта;

- Статут.

Товариство надало:

- Заява-приєднання до Договору споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії від 18.10.2023 № 75940;

- Однолінійну схему електропостачання ТзОВ «ВЛ ІММОБІЛЕН ГРУП» (Додаток № 7 до Договору від 18.10.2023 № 75940;

- Акт розмежування балансової належності електромереж та експлуатаційної відповідальності сторін з ТзОВ «ВЛ ІММОБІЛЕН ГРУП».

Таким чином, вище зазначеним Споживачем усунено порушення, зафіксоване Актом про порушення від 28.07.2023 № НПО000050 з порушенням терміну, визначеного ПРРЕЕ.

Станом на 28.08.2023 вище зазначеним Споживачем не усунено виявлене порушення, та згідно з пунктом 2.3.12 глави 2.3 розділу II ПРРЕЕ Товариством не здійснено дій щодо припинення постачання електричної енергії Споживачу у відповідності до Правил.

Згідно *Письмових пояснень ліцензіата (мовою документа): «...За об'єктом побутового Споживача 48, за адресою м. Львів, ... (особовий рахунок № 1600313875) 21.11.2023 року порушення споживачем усунуто шляхом укладення договору про постачання електричної енергії за № 75940 (Додаток 9 - повідомлення ТОВ «Львівенергозбут» №921-2023-4832 від 21.11.2023 року).».*

Департамент ліцензійного контролю опрацював надані Письмові пояснення ліцензіата з додатками, та зазначає, що ПРАТ «ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО» надало листи ТОВ «Львівенергозбут», якими останній повідомляє ПРАТ «ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО» про укладення договорів про постачання електричної енергії споживачу з ТОВ «Львівенергозбут», що свідчить про усунення порушення пункту 2.3.12 глави 2.3 розділу II ПРРЕЕ Споживачами (особовий рахунок № 2000057782, особовий рахунок № 0900044740, особовий рахунок № 0900060064, особовий рахунок № 1500216434, особовий рахунок №1600313875) зазначеними в Акті № 176 шляхом укладення договорів за комерційним тарифом.

Департамент ліцензійного контролю зазначає, що згідно підпункту 2 пункту 2.5.1 глави 2.2 розділу II Порядку (методики) визначення розміру штрафів, які накладаються Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг затвердженого постановою НКРЕКП від 29.09.2023 № 1800 (далі – Порядок (методика) визначення розміру штрафів), з метою дотримання принципу пропорційності під час визначення розміру штрафу за порушення, НКРЕКП застосовує зменшення розміру штрафу у разі якщо порушення та наслідки порушення були повністю усунуті порушником до початку розгляду питання щодо відповідальності ліцензіата на засіданні НКРЕКП (зменшення на 30 %).

Отже, згідно з підпунктом 2.6.4 пункту 2 глави 2.2 розділу II Порядку (методики) визначення розміру штрафів за порушення підпункту 6 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу, пункту 5 та абзацу першого пункту 7 Порядку № 491, пункту 2 Пояснень щодо заповнення форми звітності № 20-НКРЕКП (квартальна) «Звіт про сплату внеску на регулювання», що є додатком 2 до Порядку № 491, Департамент ліцензійного контролю пропонує застосувати санкцію у вигляді застереження, оскільки у випадку, якщо підсумковий розмір штрафу, розрахований та скоригований відповідно до глав 2.2 – 2.5 цього розділу, є нижчим за мінімальний розмір штрафу, передбачений законодавством, НКРЕКП не накладає штраф, а застосовує інші санкції.

З огляду на зазначене пропонується прийняти постанову, якою:

Застерегти ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 00131587) щодо недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії.

Директор
Департаменту ліцензійного контролю

Ярослав ЗЕЛЕНЮК



**НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ
ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ
(НКРЕКП)**

ПОСТАНОВА

№ _____

Київ

Про застереження ПРАТ
«ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО» щодо
недопущення надалі недотримання
вимог нормативно-правових актів,
що регулюють функціонування
ринку електричної енергії

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у результаті розгляду __ травня 2024 року на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, Акта позапланової виїзної перевірки від 19 квітня 2024 року № 176, проведеної відповідно до постанови НКРЕКП від 10 квітня 2024 року № 680 «Про проведення позапланової виїзної перевірки ПРАТ «ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО», та на підставі посвідчення на проведення позапланової виїзної перевірки від 11 квітня 2024 року № 168, встановлено, що ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ) не дотримано вимоги пункту 2.3.12 глави 2.3 розділу II Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 312, згідно з яким у разі неусунення побутовим споживачем виявленого оператором системи порушення у місячний строк постачання електричної енергії такому споживачу припиняється в установленому цими Правилами порядку.

Відповідно до статей 17, 19 та 22 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,

ПОСТАНОВЛЯЄ:

Застерегти ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 00131587) щодо недопущення надалі недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії.

Голова НКРЕКП

Валерій ТАРАСІЮК