

Обґрунтування
до проєкту розпорядження НКРЕКП «Про внесення змін до розпорядження
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг, від 13 травня 2025 року № 67-р»

Відповідно до Плану здійснення заходів державного контролю суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2025 рік, затвердженого постановою НКРЕКП від 13 листопада 2024 року № 1940, постанови НКРЕКП від 25 березня 2025 року № 459 «Про збільшення строку проведення планової перевірки АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» та посвідчень на проведення планової перевірки від 18 березня 2025 року № 126, від 27 березня 2025 року № 135 НКРЕКП здійснено планову перевірку дотримання АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» (код ЄДРПОУ 00131713) (далі – АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», Товариство, Ліцензіат) вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1470, за результатами якої складено Акт планової перевірки від 16 квітня 2025 року № 82 (Акт № 82) та прийнято, зокрема розпорядження НКРЕКП від 13 травня 2025 року № 67-р «Про усунення порушень АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» (далі – Розпорядження № 67-р).

Так, зокрема, відповідно до пункту 6 Розпорядження № 67-р АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» зобов'язано усунути порушення нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1470, а саме (мовою документа):

«6) у термін до 01 грудня 2025 року:

привести Сервіс «Особистий кабінет замовника послуг комерційного обліку» у відповідність до вимог розділу XI Кодексу комерційного обліку електричної енергії,

забезпечити щодобове автоматизоване дистанційне зчитування даних з вузлів обліку, розташованих за адресами: м. Одеса, вул. Академіка Сахарова, буд. 34 та 36, з можливістю погодинного обліку та дистанційного зчитування результатів вимірювання,

про що в термін до 15 грудня 2025 року повідомити НКРЕКП та Сектор НКРЕКП у Одеській області з наданням належним чином завірених копій підтвердних документів.».

Водночас, до НКРЕКП надійшов лист АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» від 17.11.2025 № 101/04/03-8284 з додатками до нього щодо виконання Розпорядження № 67-р, яким Товариство повідомляє (мовою документа): *«Листами від 23.04.2025 № ..., від 09.05.2025 № ..., від 29.09.2025 № ... АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» повідомляло НКРЕКП про те, що представниками АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» неодноразово проводились заходи по покращенню роботи АСКОВЕ ОСББ «...». З метою покращення роботи АСКОВЕ з боку АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» було проведено за власний рахунок заміну локального пристрою збору та обробки даних МТХ RT6L, влаштування додаткового обладнання з використанням мережевих фільтрів PLC BSF-3P, влаштовано додатковий ретранслятор, проведено заміну приладів обліку, а також проведені роботи по аналізу шумів в мережі за допомогою спеціалізованого обладнання та додаткових концентраторів в загально-щитових будинків, що не дало бажаного результату.*



Заміна лічильників MTXplc1 (здійснено заміну 566 лічильників з встановлених 747) також не привело до позитивного результату, обладнання морально застаріле та завод виробник вже не випускає продукцію типу MTX-RT – 6L1E5.

Існуюча система PLC на базі MTX, відповідно до характеристик заводу виробника, повинна працювати на частотах 72-88 кГц, але при фактичному стані та довжині внутрішньо-будинкових електричних мереж, а також великій кількості лічильників, що опитуються, наявні значні затухання сигналу при проходженні його від лічильника до маршрутизатора в порівнянні із більш сучасними системами G3-PLC-FCC (IEEE P1901.2 ITU G.9903), які працюють на частотах 35-95 кГц (для CENELEC-A) та 150-490 кГц (для FCC).

Слід зазначити, що в процесі відновлення АСКОЕ при заміні лічильників виявлено недоліки у внутрішньо-будинкових мережах ОСББ «...», які перешкоджають якісній побудові системи АСКОЕ та призводять до негативних наслідків зчитування даних з лічильників електричної енергії, про що повідомлялось голові ОСББ «...».

Враховуючи вищезазначене, АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» планує включити заходи по забезпечення щодобового автоматизованого дистанційного зчитування даних з вузлів обліку, розташованих за адресами: ..., до Інвестиційної програми 2026 року в частині заміни лічильників MTX на більш сучасну систему на базі Gata G3-PLC.

На підставі викладеного, просимо продовжити виконання вимог п. 6 Розпорядження від 13.05.2025 № 67-р в частині забезпечення щодобового автоматизованого дистанційного зчитування даних з вузлів обліку, розташованих за адресами: ..., з можливістю погодинного обліку та дистанційного зчитування результатів вимірювання до 01 грудня 2026 року.».

У свою чергу, Департамент із регулювання відносин у сфері енергетики службовою запискою від 24.11.2025 зазначив (мовою документа): «З урахуванням наданих Товариством пояснень щодо проведених робіт по встановленню причин порушення роботи АСКОЕ при вичитуванні показів лічильників електричної енергії ОСББ «...» та планів щодо заміни існуючої системи на більш сучасну, Департамент підтримує пропозицію щодо продовження терміну виконання вимог пункту 6 Розпорядження від 13.05.2025 № 67-р в частині забезпечення щодобового автоматизованого дистанційного зчитування даних з вузлів обліку розташованих за адресами:

Разом з цим, враховуючи відсутність підтверджуючих документів щодо закінчення строку експлуатації впровадженої системи, Департамент не підтримує пропозицію АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» щодо включення зазначених заходів до інвестиційної програми товариства.».

*З огляду на викладене, враховуючи лист АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» від 17.11.2025 № 101/04/03-8284 з додатками до нього, службову записку Департаменту із регулювання відносин у сфері енергетики від 24.11.2025 та відповідно до пункту 10.9 Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов, затвердженого постановою НКРЕКП від 14 червня 2018 року № 428, **Департамент ліцензійного контролю пропонує** прийняти розпорядження НКРЕКП «Про внесення змін до розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 13 травня 2025 року № 67-р», відповідно до якого пункт 6 розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 13 травня 2025 року № 67-р «Про усунення порушень АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» викласти в наступній редакції:*

«1) абзац третій пункту 6 виключити;

2) після пункту 6 доповнити новим пунктом 7 такого змісту:

«7) у термін до 01 грудня 2026 року забезпечити щодобове автоматизоване дистанційне зчитування даних з вузлів обліку, розташованих за адресами: м. Одеса, вул. Академіка Сахарова, буд. 34 та 36, з можливістю погодинного обліку та дистанційного зчитування результатів вимірювання, про що в термін до 15 грудня 2026 року повідомити НКРЕКП та Сектор НКРЕКП у Одеській області з наданням належним чином завірених копій підтвердних документів.».

**Директор Департаменту
ліцензійного контролю**

Ярослав ЗЕЛЕНЮК



**НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ
ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ
(НКРЕКП)**

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Київ

№ _____

Про внесення змін до розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 13 травня 2025 року № 67-р

Відповідно до Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 14 червня 2018 року № 428, ураховуючи лист АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» від 17 листопада 2025 року № 101/04/03-8284, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,

ВИРІШИЛА:

Унести до розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 13 травня 2025 року № 67-р «Про усунення порушень АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» такі зміни:

- 1) абзац третій пункту 6 виключити;
- 2) після пункту 6 доповнити новим пунктом 7 такого змісту:

«7) у термін до 01 грудня 2026 року забезпечити щодобове автоматизоване дистанційне зчитування даних з вузлів обліку, розташованих за адресами: м. Одеса, вул. Академіка Сахарова, буд. 34 та 36, з можливістю погодинного обліку та дистанційного зчитування результатів вимірювання, про що в термін до 15 грудня 2026 року повідомити НКРЕКП та Сектор НКРЕКП у Одеській області з наданням належним чином завірених копій підтвердних документів.».

Голова НКРЕКП

Юрій ВЛАСЕНКО