

ОБҐРУНТУВАННЯ

до проєкту постанови НКРЕКП

«Про затвердження змін до постанови НКРЕКП від 26 березня 2022 року № 352» (щодо продовження дії спрощеної процедури приєднання генеруючих установок до електричних мереж)

Внаслідок суттєвих пошкоджень енергетичної інфраструктури в 2024 році через ракетно-дронові удари по об'єктах генерації виникла нагальна потреба в посиленні стійкості, гнучкості і децентралізації енергосистеми України шляхом прискореного будівництва та/або розміщення нової розподіленої генерації.

Для цього Урядом, НКРЕКП та іншими органами влади було вжито ряд скоординованих організаційних, регуляторних, правових та економічних заходів.

Так, НКРЕКП було прийнято постанову від 08.05.2024 № 875 «Про затвердження Змін до постанови НКРЕКП від 26.03.2022 № 352», якою спрощено процедуру приєднання генеруючих установок до електричних мереж.

Зазначені зміни спрямовані на швидке і безперешкодне приєднання генеруючих установок та передбачають: скорочення термінів видачі та погодження технічних умов, зменшення кількості документів для отримання послуги приєднання, забезпечення мінімальних технічних вимог для паралельної роботи генеруючих установок з енергосистемою та безпеки постачання електричної енергії.

При цьому, суб'єкт господарювання, який має намір приєднати електроустановки, призначені для виробництва електричної енергії, за спрощеною процедурою приєднання, передбаченою пунктом 7 постанови НКРЕКП від 26.03.2022 № 352, зобов'язаний забезпечити виконання своїх обов'язків, передбачених договором про приєднання, та підключення таких електроустановок до електричної мережі не пізніше 01.01.2026.

Слід зазначити, що запровадження спрощеної процедури з приєднання, з одного боку, дало можливість прискорити та здешевити приєднання генерації, а з іншого – зарезервувало наявну потужність електричних мереж за технічними умовами спрощеного приєднання, що призводить до збільшення обсягу робіт для приєднання електроустановок замовників згідно з стандартною процедурою, передбаченою Кодексом системи розподілу.

У зв'язку із зверненнями суб'єктів господарювання, представників місцевого самоврядування, а також дорученням Штабу з підготовки об'єктів житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу до осінньо-зимового періоду 2025/26 року щодо продовження терміну приєднання генеруючих установок до електричних мереж за спрощеною процедурою НКРЕКП провела детальний аналіз стану приєднання генеруючих установок до електричних мереж за спрощеною процедурою.

Так, станом на 10.10.2025 чинними є 317 договорів про приєднання генеруючих установок за спрощеною процедурою на загальну потужність 2 299 МВт, завершено надання послуг за 87 договорами на потужність 295 МВт. При цьому, значна кількість приєднань знаходяться на початковій стадії реалізації та за ними, ймовірно, не здійснюється робіт, направлених на встановлення та



НКРЕКП
№2057-17.1.3/25 від 22.10.2025
КЕП: Огньов А. В. 22.10.2025 15:31
3FAA9288358EC00304000000A2901E0091E7E800
Сертифікат дійсний з 01.10.2025 до 01.10.2027 09:17

Варто підкреслити, що ця інформація стосується встановлення генеруючих установок в ролі виробника з продажем виробленої електроенергії на ринку, та не включає статистику щодо встановлення генерації споживачами.

Виклики сучасності, пов'язані з ризиками втрати генеруючих потужностей внаслідок майбутніх обстрілів перед початком або протягом осінньо-зимового періоду 2025/2026 рр., затримкою постачання генеруючого обладнання, обмеженістю людських ресурсів, необхідністю закупівлі додаткового газового та електричного обладнання, впливають на можливість своєчасного виконання зобов'язань суб'єктами господарювання, які мають намір приєднати генеруючі установки за спрощеною процедурою приєднання.

З огляду на зазначене, Департаментом із регулювання відносин у сфері енергетики було розроблено проект постанови НКРЕКП «Про внесення змін до постанови НКРЕКП від 26 березня 2022 року № 352» (далі – Проект постанови), направлений на продовження дії спрощеної процедури приєднання генеруючих установок до електричних мереж.

Так, Проектом постанови передбачено:

надання права новим замовникам, які мають намір приєднати генеруючі установки, звернутись із заявою про приєднання за спрощеною процедурою в термін до 01.05.2026 та завершити такі приєднання до 01.10.2026;

надання права існуючим замовникам завершити тимчасове приєднання генеруючих установок за спрощеною процедурою у термін до 01.10.2026 шляхом укладення додаткової угоди до договору про приєднання за умови:

якщо стороною, відповідальною за реалізацію технічних вимог, є замовник – наявність розробленої та погодженої до 01.01.2026 проектної документації з ОСР, до електричних мереж якого здійснюється приєднання;

якщо стороною, відповідальною за реалізацію технічних вимог, є ОСР – здійснено до 01.01.2026 оплату вартості приєднання в обсязі, визначеному умовами договору про приєднання;

уточнення вимог до календарного плану реалізації сторонами заходів, передбачених технічними умовами на приєднання, з метою більшої прозорості та прогнозованості;

уточнення окремих норм спрощеної процедури приєднання.

Також Проектом постанови пропонується зобов'язати операторів систем розподілу протягом 10 робочих днів з дня набрання чинності цієї постанови присвоїти ЕІС-коди площадкам комерційного обліку електроустановок, по яким триває надання послуги з приєднання за спрощеною процедурою, та внести інформацію про такі площадки комерційного обліку до центральної інформаційно-комунікаційної платформи Датахаб.

Порівняльна таблиця Проекту постанови додається.

З огляду на важливість та актуальність запропонованих змін, Департамент із регулювання відносин у сфері енергетики пропонує прийняти постанову НКРЕКП «Про затвердження змін до постанови НКРЕКП від 26 березня 2022 року № 352».

**Директор Департаменту
із регулювання відносин у сфері енергетики**

Андрій ОГНЬОВ

**Порівняльна таблиця до проєкту постанови НКРЕКП
«Про внесення змін до постанови НКРЕКП від 26.03.2022 № 352»**

ПОЛОЖЕННЯ ДІЮЧОЇ РЕДАКЦІЇ	ЗМІСТ ПОЛОЖЕНЬ ПРОЄКТУ ПОСТАНОВИ
Постановляюча частина	
	2. Термін дії договору про тимчасове приєднання, укладеного згідно з вимогами пункту 7 постанови НКРЕКП від 26 березня 2022 року № 352 до набрання чинності цією постановою, та технічних умов тимчасового приєднання, що є додатком до такого договору, може бути продовженим до 01 жовтня 2026 року, у разі: наявності розробленої та погодженої до 01 січня 2026 року з оператором системи розподілу, до електричних мереж якого здійснюється приєднання, проектної документації якщо замовник є стороною відповідальною за реалізацію технічних вимог, передбачених технічними умовами; здійснення замовником до 01 січня 2026 року оплати вартості приєднання в обсязі, визначеному умовами договору про тимчасове приєднання, якщо стороною, відповідальною за реалізацію технічних вимог, є ОСР. Продовження терміну дії таких договорів про тимчасове приєднання та технічних умов тимчасового приєднання здійснюється шляхом укладення сторонами відповідної додаткової угоди, яка має також передбачати актуалізацію календарного плану реалізації надання послуги з приєднання та дат реалізації кожного етапу послуги з тимчасового приєднання і встановлення генеруючої установки.. У разі невиконання умов, визначених цим пунктом, продовження терміну дії договорів про тимчасове приєднання, та технічних умов тимчасового приєднання генеруючих установок, що є додатком до такого договору, не допускається.
	3. Операторам систем розподілу протягом 10 робочих днів з дня набрання чинності цієї постанови присвоїти ЕІС-коди площадкам комерційного обліку електроустановок, по яким триває надання послуги з приєднання згідно з вимогами пункту 7 постанови № 352 , та внести інформацію про такі площадки комерційного обліку до центральної інформаційно-комунікаційної платформи Датахаб.
Постанова НКРЕКП від 26.03.2022 № 352	

4. Операторам систем розподілу здійснювати надання послуг з приєднання відповідно до Порядку замовникам, що звернулись із заявою про приєднання електроустановок:

об'єктів, що використовуються для тимчасового розміщення переміщених (евакуйованих) осіб з метою їх тимчасового проживання в модульних містечках, та для задоволення потреб підприємств із сфери управління Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України та Міністерства економіки України, а також підприємств Акціонерного товариства «Українська оборонна промисловість», які залучені до виконання мобілізаційного завдання, Збройних Сил України, інших військових формувань України, правоохоронних органів і сил цивільного захисту;

розташованих на територіях, де можливі бойові дії, територіях активних бойових дій та/або території активних бойових дій, на яких функціонують державні електронні інформаційні ресурси, визначених згідно з наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 22 грудня 2022 року № 309 (далі - наказ Мінреінтеграції).

об'єктів електроенергетики, що використовуються для виробництва електричної енергії з природного газу в межах заходів, що вживаються для уникнення ризику порушення безпеки постачання електричної енергії, відповідно до пункту 13-4 розділу XVII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про ринок електричної енергії».

Надання послуг з приєднання електроустановок іншим замовникам, крім визначених в абзацах першому - четвертому цього пункту, що звернулись із заявою про приєднання електроустановок з 01 січня 2024 року, здійснюється операторами систем розподілу відповідно до вимог Кодексу систем розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 310 (далі - Кодекс).

До 01 січня 2025 року надання замовникам послуг з приєднання станцій зарядки електромобілів суб'єкта господарювання, що здійснює діяльність з надання послуг із зарядки електромобілів, та/або установок зберігання енергії здійснюється з урахуванням особливостей, визначених пунктом 24 Порядку.

5. Операторам систем розподілу, на території провадження ліцензованої діяльності яких відсутні території, де можливі бойові дії, території активних бойових дій та території активних бойових дій, на яких функціонують державні електронні інформаційні ресурси, визначені згідно з наказом Мінреінтеграції, подати до НКРЕКП у порядку та за формою, визначеними у пункті 8 цієї постанови:

4. Операторам систем розподілу здійснювати надання послуг з **тимчасового** приєднання відповідно до Порядку замовникам, що звернулись із заявою про приєднання електроустановок:

об'єктів, що використовуються для тимчасового розміщення переміщених (евакуйованих) осіб з метою їх тимчасового проживання в модульних містечках, та для задоволення потреб підприємств із сфери управління Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України та Міністерства економіки України, а також підприємств Акціонерного товариства «Українська оборонна промисловість», які залучені до виконання мобілізаційного завдання, Збройних Сил України, інших військових формувань України, правоохоронних органів і сил цивільного захисту;

розташованих на територіях, де можливі бойові дії, територіях активних бойових дій та/або території активних бойових дій, на яких функціонують державні електронні інформаційні ресурси, визначених згідно з наказом **Міністерства розвитку громад та територій України від 28.02.2025 № 376 (далі - наказ Мінрозвитку);**

об'єктів електроенергетики, що використовуються для виробництва електричної енергії з природного газу в межах заходів, що вживаються для уникнення ризику порушення безпеки постачання електричної енергії, відповідно до пункту 13-4 розділу XVII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про ринок електричної енергії».

Надання послуг з приєднання електроустановок іншим замовникам, крім визначених в абзацах першому - четвертому цього пункту, що звернулись із заявою про приєднання електроустановок з 01 січня 2024 року, здійснюється операторами систем розподілу відповідно до вимог Кодексу систем розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 310 (далі - Кодекс).

До 01 січня 2025 року надання замовникам послуг з приєднання станцій зарядки електромобілів суб'єкта господарювання, що здійснює діяльність з надання послуг із зарядки електромобілів, та/або установок зберігання енергії здійснюється з урахуванням особливостей, визначених пунктом 24 Порядку.

5. Операторам систем розподілу, на території провадження ліцензованої діяльності яких відсутні території, де можливі бойові дії, території активних бойових дій та території активних бойових дій, на яких функціонують державні електронні інформаційні ресурси, визначені згідно з наказом **Мінрозвитку**, подати до НКРЕКП у порядку та за формою, визначеними у пункті 8 цієї постанови:

у строк до 10 лютого 2024 року інформацію щодо поданих замовниками заяв про тимчасове приєднання електроустановок та стану надання ОСР послуг з тимчасового приєднання; з 01 березня 2024 року актуалізовану інформацію щодо стану надання ОСР послуг з тимчасового приєднання, а також послуг з тимчасового приєднання, наданих замовникам, зазначеним у абзацах другому - четвертому пункту 4 цієї постанови. ОСР до 01 березня 2024 року вжити заходів для врегулювання договірних відносин із замовниками, з якими укладені безстрокові договори про тимчасове приєднання до електричних мереж, щодо визначення строку дії таких договорів або їх розірвання шляхом направлення відповідних додаткових угод. Операторам систем розподілу, на території провадження ліцензованої діяльності яких наявні території, де можливі бойові дії, території активних бойових дій та/або території активних бойових дій, на яких функціонують державні електронні інформаційні ресурси, визначені згідно з наказом Мінреінтеграції, подавати до НКРЕКП інформацію щодо поданих замовниками заяв та стану надання ОСР послуг з тимчасового приєднання у порядку та формі, визначених у пункті 8 цієї постанови.	у строк до 10 лютого 2024 року інформацію щодо поданих замовниками заяв про тимчасове приєднання електроустановок та стану надання ОСР послуг з тимчасового приєднання; з 01 березня 2024 року актуалізовану інформацію щодо стану надання ОСР послуг з тимчасового приєднання, а також послуг з тимчасового приєднання, наданих замовникам, зазначеним у абзацах другому - четвертому пункту 4 цієї постанови. ОСР до 01 березня 2024 року вжити заходів для врегулювання договірних відносин із замовниками, з якими укладені безстрокові договори про тимчасове приєднання до електричних мереж, щодо визначення строку дії таких договорів або їх розірвання шляхом направлення відповідних додаткових угод. Операторам систем розподілу, на території провадження ліцензованої діяльності яких наявні території, де можливі бойові дії, території активних бойових дій та території активних бойових дій, на яких функціонують державні електронні інформаційні ресурси, визначені згідно з наказом Мінрозвитку, подавати до НКРЕКП інформацію щодо поданих замовниками заяв та стану надання ОСР послуг з тимчасового приєднання у порядку та формі, визначених у пункті 8 цієї постанови.
7. Суб'єкт господарювання (зокрема споживач), який має намір приєднати в термін до 01 січня 2026 року електроустановки, призначені для виробництва електричної енергії, та здійснювати діяльність з виробництва електричної енергії, має право звернутися до оператора системи розподілу із заявою про тимчасове приєднання за формою, наведеною у додатку 1 до Порядку, в якій обов'язково зазначається інформація щодо основних технічних параметрів електроустановок (встановлена потужність, рівень напруги в точці приєднання, режими роботи, термін введення в експлуатацію тощо). Інша інформація зазначається у заяві про тимчасове приєднання за її наявності. Споживач електричної енергії має право приєднати до власних електричних мереж електроустановки, призначені для виробництва електричної енергії, незалежно від рівня напруги у точці приєднання або потужності такої генеруючої установки. Виробник електричної енергії має право згідно з вимогами цього пункту приєднати до власних електричних мереж електроустановки, призначені для виробництва електричної енергії, у межах договірної потужності за договором виробника про надання послуг з розподілу електричної енергії. До заяви про тимчасове приєднання суб'єкт господарювання додає: довідку військової адміністрації про необхідність термінового приєднання таких електроустановок;	7. Суб'єкт господарювання (зокрема споживач), який має намір приєднати в термін до 01 січня 2026 року електроустановки, призначені для виробництва електричної енергії, та здійснювати діяльність з виробництва електричної енергії, має право до 01 травня 2026 року звернутися до оператора системи розподілу із заявою про тимчасове приєднання за формою, наведеною у додатку 1 до Порядку, в якій обов'язково зазначається інформація щодо основних технічних параметрів електроустановок (встановлена потужність, рівень напруги в точці приєднання, режими роботи, термін введення в експлуатацію тощо). Інша інформація зазначається у заяві про тимчасове приєднання за її наявності. Виробник електричної енергії має право згідно з вимогами цього пункту приєднати до власних електричних мереж електроустановки, призначені для виробництва електричної енергії, у межах договірної потужності за договором виробника про надання послуг з розподілу електричної енергії. Для суб'єкта господарювання, який має намір приєднати електроустановки, призначені для виробництва електричної енергії з енергії сонця та/або вітру, обов'язковою умовою для приєднання (підключення) таких електроустановок згідно із зазначеним пунктом є встановлення таким суб'єктом господарювання установок зберігання енергії потужністю не менше потужності, замовленої до приєднання такої генеруючої

графічні матеріали у довільній формі із зазначенням місця розташування електроустановок, призначених для виробництва електричної енергії, меж земельної ділянки та прогнозованої точки приєднання (для об'єктів, що приєднуються до електричних мереж уперше).

Інші додатки до заяви про тимчасове приєднання, подання яких передбачено пунктом 8 до Порядку, надаються за наявності.

Для суб'єкта господарювання, який має намір приєднати електроустановки, призначені для виробництва електричної енергії з енергії сонця та/або вітру, обов'язковою умовою для приєднання (підключення) таких електроустановок згідно із зазначеним пунктом є встановлення таким суб'єктом господарювання установок зберігання енергії потужністю, що рівна або перевищує величину встановленої потужності такої генеруючої установки та ємністю, що має забезпечити не менше 4 годин видачі потужності на рівні потужності такої генеруючої установки.

Оператор системи розподілу не пізніше ніж на другий календарний день з дати реєстрації заяви надає замовнику у зазначений у заяві про приєднання спосіб обміну інформацією підписані оператором системи розподілу проєкт договору про приєднання та технічні умови на приєднання з технічними

~~установки~~, що має забезпечити не менше 4 годин видачі потужності на рівні потужності **потужності, замовленої до приєднання такої генеруючої установки.**

Приєднання генеруючих установок потужністю понад 20 МВт згідно з цим пунктом здійснюється на підставі техніко-економічного обґрунтування (далі - ТЕО) вибору схеми приєднання, що має визначати доцільність приєднання до електричних мереж ОСР або ОСП, та можливість завершити послугу з приєднання до 01 жовтня 2026 року. ТЕО розробляється за рахунок замовника, вихідні дані для розробки ТЕО надаються ОСР або ОСП безкоштовно протягом 5 робочих днів з дня отримання звернення замовника.

ТЕО має бути розглянуто ОСР та після його погодження направлено на погодження ОСП.

Висновки ТЕО мають ґрунтуватися на технічно можливих варіантах видачі потужності замовника в мережі ОСП чи ОСР та рекомендуватись як доцільний варіант найменших фінансових витрат замовника.

Замовник має право обрати будь-який із запропонованих ТЕО технічно можливих варіантів приєднання.

Договір про тимчасове приєднання та технічні умови, видані замовнику є чинними на строк виконання зобов'язань, передбачених таким договором, але не довше 01 жовтня 2026 року.

У строк до 01 жовтня 2026 року має бути завершено надання послуги з приєднання генеруючих установок до електричних мереж, що надається згідно з вимогами цього пункту.

До заяви про тимчасове приєднання суб'єкт господарювання додає:

довідку військової адміністрації про необхідність термінового приєднання таких електроустановок;

графічні матеріали у довільній формі із зазначенням місця розташування **генеруючих установок**, меж земельної ділянки та прогнозованої точки приєднання (для об'єктів, що приєднуються до електричних мереж уперше).

Споживач електричної енергії має право приєднати до власних електричних мереж **генеруючі установки** незалежно від рівня напруги у точці приєднання або потужності **таких установок.**

У разі приєднання генеруючих установок до електричних мереж суб'єкта господарювання, який не є оператором системи розподілу, до заяви про тимчасове приєднання також додаються надані таким суб'єктом господарювання лист про згоду на таке приєднання та технічні вимоги та/або вихідні дані. При цьому, схема приєднання

вимогами, що мінімально необхідні для забезпечення паралельної роботи електроустановок, призначених для виробництва електричної енергії, з енергосистемою (у тому числі щодо організації комерційного обліку) та забезпечення безпеки постачання електричної енергії. ОСР одночасно з видачою замовнику проекту договору про приєднання та технічних умов на приєднання направляє їх копії разом із копіями заяви про тимчасове приєднання та доданих до неї документів до Державної інспекції енергетичного нагляду України.

З метою приєднання згідно з цим пунктом електроустановок, призначених для виробництва електричної енергії, сторонами має використовуватися у пріоритетному порядку існуюча енергетична інфраструктура, у тому числі площадки існуючих користувачів, а також типові технічні рішення.

У разі, якщо потужність таких електроустановок, призначених для виробництва електричної енергії, перевищує 5 МВт, технічні умови підлягають погодженню оператором системи розподілу з оператором системи передачі щодо наявності технічних вимог до мережі системи передачі та вимог, необхідних для забезпечення меж операційної безпеки об'єднаної енергосистеми України. Оператор системи передачі протягом не більше 2 робочих днів з дати надходження технічних умов погоджує їх та/або надає пропозиції стосовно їх коригування.

Технічні умови видаються оператором системи розподілу враховуючи фактичну конфігурацію (топологію) електричних мереж з урахуванням перспективи їх відновлення до початку осінньо-зимового періоду, існуючого та прогнозного навантаження елементів електричних мереж у осінньо-зимовому періоді без урахування чинних технічних умов за укладеними договорами про приєднання та технічних умов, виданих суб'єктам господарювання згідно з вимогами цього пункту.

Договір про приєднання укладається у довільній формі та має містити, зокрема:

- основні технічні характеристики приєднання;
- точку приєднання;
- сторону, відповідальну за реалізацію технічних вимог;
- термін дії договору та календарний план реалізації сторонами заходів, передбачених технічними умовами на приєднання;
- порядок розрахунків та вартість виконання оператором системи розподілу технічних вимог;

електроустановки до електричних мереж не може виконувати функції транзитної установки для живлення інших користувачів.

Інші додатки до заяви про тимчасове приєднання, подання яких передбачено пунктом 8 до Порядку, надаються за наявності.

Оператор системи розподілу не пізніше ніж на другий календарний день з дати реєстрації заяви надає замовнику у зазначений у заяві про приєднання спосіб обміну інформацією підписані оператором системи розподілу проект договору про тимчасове приєднання та технічні умови на приєднання з технічними вимогами, що мінімально необхідні для забезпечення паралельної роботи генеруючих установок з енергосистемою (у тому числі щодо організації комерційного обліку) та забезпечення безпеки постачання електричної енергії. ОСР одночасно з видачою замовнику проекту договору про тимчасове приєднання та технічних умов на приєднання направляє їх копії разом із копіями заяви про тимчасове приєднання та доданих до неї документів до Державної інспекції енергетичного нагляду України.

З метою приєднання згідно з цим пунктом **генеруючих установок** сторонами має використовуватися у пріоритетному порядку існуюча енергетична інфраструктура, у тому числі площадки існуючих користувачів **(за їх згодою)**, а також типові технічні рішення.

У разі, якщо потужність **генеруючих установок** перевищує 5 МВт, технічні умови підлягають погодженню оператором системи розподілу з оператором системи передачі щодо наявності технічних вимог до мережі системи передачі та вимог, необхідних для забезпечення меж операційної безпеки об'єднаної енергосистеми України. Оператор системи передачі протягом не більше 2 робочих днів з дати надходження технічних умов погоджує їх та/або надає пропозиції стосовно їх коригування.

Технічні умови видаються оператором системи **з урахуванням фактичної конфігурації (топології)** електричних мереж **та** перспективи їх відновлення до початку осінньо-зимового періоду, існуючого та прогнозного навантаження елементів електричних мереж у осінньо-зимовому періоді без урахування чинних технічних умов за укладеними договорами про приєднання та технічних умов, виданих суб'єктам господарювання згідно з вимогами цього пункту.

Договір про приєднання укладається у довільній формі та має містити, зокрема:

- основні технічні характеристики приєднання;
- точку приєднання;
- сторону, відповідальну за реалізацію технічних вимог;
- термін дії **технічних умов і** договору, **визначений відповідно до вимог цього пункту, але не довше 01 жовтня 2026 року**, та календарний план

право оператора системи розподілу розірвати договір про приєднання в односторонньому порядку у випадку невиконання замовником послуги з приєднання своїх обов'язків у строки, визначені у договорі про приєднання та/або календарному плані реалізації надання послуги з приєднання.

Обов'язковим додатком до договору про приєднання має бути узгоджений сторонами календарний план реалізації надання послуги з приєднання.

Суб'єкт господарювання, який згідно з цим пунктом має намір приєднати електроустановки, призначені для виробництва електричної енергії, зобов'язаний забезпечити виконання своїх обов'язків, передбачених договором про приєднання, та підключення таких електроустановок до електричної мережі не пізніше 01 січня 2026 року.

Підключення до електричної мережі електроустановок замовника, призначених для виробництва електричної енергії, та оформлення паспорта точки розподілу здійснюється оператором системи розподілу не пізніше двох календарних днів з дати реалізації технічних умов та після підписання сторонами акта надання послуги з приєднання а також введення вузла комерційного обліку електричної енергії в облік.

Тимчасово до 01 січня 2026 року допускається відступ від зобов'язань виробників електричної енергії та активних споживачів щодо виконання вимог розділів 5.7 та 5.10 Кодексу комерційного обліку, затвердженого постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 311 (далі - Кодекс комерційного обліку), (крім випадків необхідності підтвердження походження електричної енергії, виробленої з відновлюваних джерел енергії) у частині улаштування окремих вузлів обліку електричної енергії виробленої/спожитої кожною електроустановкою (групою електроустановок), які встановлені на одній площадці комерційного обліку.

...

реалізації сторонами заходів, передбачених технічними умовами на приєднання **із зазначенням дати реалізації кожного етапу послуги з приєднання та встановлення генеруючої установки;**

порядок розрахунків та вартість виконання оператором системи розподілу технічних вимог;

обов'язок замовника щомісячно надавати оператору системи розподілу інформацію щодо стану реалізації кожного етапу послуги з приєднання та встановлення генеруючої установки згідно з календарним планом реалізації надання послуги з приєднання;

обов'язок оператора системи розподілу розірвати договір про приєднання в односторонньому порядку у випадку невиконання замовником послуги з приєднання своїх обов'язків у строки, визначені у договорі про приєднання та/або календарному плані реалізації надання послуги з приєднання.

Календарний план реалізації надання послуги з приєднання є обов'язковим додатком до договору про тимчасове приєднання, який містить узгоджені сторонами дати реалізації кожного етапу послуги з приєднання та встановлення генеруючої установки, зокрема:

завершення замовником робіт з проєктування встановлення генеруючої установки;

завершення робіт з проєктування будівництва лінійної частини приєднання та/або інших робіт, виконання яких необхідно здійснити у мережах ОСР;

завершення поставки обладнання, необхідного для запуску в роботу генеруючої установки (згідно з укладеними договорами, контрактами тощо);

виконання замовником будівельно-монтажних робіт, необхідних для встановлення генеруючої установки;

виконання будівельно-монтажних робіт лінійної частини приєднання та/або інших робіт, виконання яких необхідно здійснити у мережах ОСР;

проведення замовником пусконаладжувальних робіт генеруючої установки ;

запуску замовником в роботу генеруючої установки.

Суб'єкт господарювання, який згідно з цим пунктом має намір приєднати електроустановки, призначені для виробництва електричної енергії, зобов'язаний забезпечити:

щомісячне інформування оператора системи розподілу щодо стану реалізації кожного заходу послуги з приєднання та встановлення

генеруючої установки згідно з календарним планом реалізації надання послуги з приєднання;

виконання своїх зобов'язань, передбачених договором про тимчасове приєднання, та підключення таких електроустановок до електричної мережі не пізніше 01 жовтня 2026 року.

Підключення до електричної мережі генеруючих установок замовника та оформлення паспорта точки розподілу здійснюється оператором системи розподілу не пізніше двох календарних днів з дати реалізації технічних умов та після підписання сторонами акта надання послуги з приєднання а також введення вузла комерційного обліку електричної енергії в облік.

Тимчасово до 01 жовтня 2026 року допускається відступ від зобов'язань виробників електричної енергії та активних споживачів щодо виконання вимог розділів 5.7 та 5.10 Кодексу комерційного обліку, затвердженого постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 311 (далі - Кодекс комерційного обліку), (крім випадків необхідності підтвердження походження електричної енергії, виробленої з відновлюваних джерел енергії) у частині улаштування окремих вузлів обліку електричної енергії виробленої/спожитої кожною електроустановкою (групою електроустановок), які встановлені на одній площадці комерційного обліку.

Суб'єкт господарювання (замовник), який приєднав та/або має намір приєднати генеруючу установку, призначену для виробництва електричної енергії, має забезпечити комерційний облік обсягів відбору/відпуску електричної енергії з зовнішніх мереж для кожної належної йому відповідної площадки комерційного обліку, шляхом встановлення вузлів обліку. Облік перетікань електричної енергії між електроустановками в межах відповідної площадки комерційного обліку здійснюється розрахунковим шляхом відповідно до розробленого постачальником послуг комерційного обліку за дорученням замовника алгоритму розрахунку та складання балансу електричної енергії в технологічних електричних мережах цієї площадки комерційного обліку.

У разі приєднання генеруючих установок, що укомплектовані вбудованими в них вузлами обліку, які відповідають мінімальним вимогам, визначеним у пункті 5.13.1 Кодексу комерційного обліку, у частині класу точності та функціональності засобів вимірювальної техніки, комерційний облік електричної енергії має здійснюватися з використанням цих вузлів обліку.

Додаток 2
до Порядку тимчасового приєднання
електроустановок до системи
розподілу у період дії в Україні
воєнного стану

ТЕХНІЧНІ УМОВИ ТИМЧАСОВОГО ПРИЄДНАННЯ до електричних мереж електроустановок

14. Замовником погоджено встановлення точки приєднання:

на межі земельної ділянки (на території цієї земельної ділянки) замовника (виконання будівельно-монтажних робіт електричних мереж (нове будівництво, реконструкція, технічне переоснащення) від точки забезпечення потужності до точки приєднання здійснюється оператором системи розподілу)

яка не передбачає здійснення реконструкції (технічного переоснащення) мереж оператора системи розподілу _____;

В мережах суб'єкта господарювання

14. Замовником погоджено встановлення точки приєднання:

на межі земельної ділянки (на території цієї земельної ділянки) замовника (виконання будівельно-монтажних робіт електричних мереж (нове будівництво, реконструкція, технічне переоснащення) від точки забезпечення потужності до точки приєднання здійснюється оператором системи розподілу)

яка не передбачає здійснення реконструкції (технічного переоснащення) мереж оператора системи розподілу	
---	--

В мережах суб'єкта господарювання

15. EIC - код площадки комерційного обліку

[illegible]



**НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ
ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ
(НКРЕКП)**

ПОСТАНОВА

Київ

№ _____

Про внесення змін до постанови
НКРЕКП від 26 березня 2022 року № 352

Відповідно до законів України «Про ринок електричної енергії» та «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», у зв'язку з воєнним станом в Україні, введеним відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 та продовженим Указами Президента України від 14 березня 2022 року № 133/2022, від 18 квітня 2022 року № 259/2022, від 17 травня 2022 року № 341/2022, від 12 серпня 2022 року № 573/2022, від 07 листопада 2022 року № 757/2022, від 06 лютого 2023 року № 58/2023, від 01 травня 2023 року № 254/2023, від 26 липня 2023 року № 451/2023, від 06 листопада 2023 року № 734/2023 та від 05 лютого 2024 року № 49/2024, від 06 травня 2024 року № 271/2024, від 23 липня 2024 року № 469/2024, від 28 жовтня 2024 року № 740/2024, від 14 січня 2025 року № 26/2025, від 15 квітня 2025 року № 235/2025, від 14 липня 2025 року № 478/2025, від 20 жовтня 2025 року № 793/2025 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Унести зміни до постанови НКРЕКП від 26 березня 2022 року № 352 «Про особливості тимчасового приєднання електроустановок до системи розподілу у період дії в Україні воєнного стану», що додаються.

2. Термін дії договору про тимчасове приєднання, укладеного згідно з вимогами пункту 7 постанови НКРЕКП від 26 березня 2022 року № 352 до набрання чинності цією постановою, та технічних умов тимчасового приєднання, що є додатком до такого договору, може бути продовженим до 01 жовтня 2026 року, у разі:

наявності розробленої та погодженої до 01 січня 2026 року з оператором системи розподілу, до електричних мереж якого здійснюється приєднання, проектної документації якщо замовник є стороною відповідальною за реалізацію технічних вимог, передбачених технічними умовами;

здійснення замовником до 01 січня 2026 року оплати вартості приєднання в обсязі, визначеному умовами договору про тимчасове приєднання, якщо стороною, відповідальною за реалізацію технічних вимог, є оператор системи розподілу.

Продовження терміну дії таких договорів про тимчасове приєднання та технічних умов тимчасового приєднання здійснюється шляхом укладення сторонами відповідної додаткової угоди, яка має також передбачати актуалізацію календарного плану реалізації надання послуги з приєднання та дат реалізації кожного етапу послуги з тимчасового приєднання і встановлення генеруючої установки.

У разі невиконання умов, визначених цим пунктом, продовження терміну дії такого договору про тимчасове приєднання, та технічних умов тимчасового приєднання генеруючих установок, що є додатком до такого договору, не допускається.

3. Операторам систем розподілу протягом 10 робочих днів з дня набрання чинності цієї постанови присвоїти ЕІС-коди площадкам комерційного обліку електроустановок, по яким триває надання послуги з приєднання згідно з вимогами пункту 7 постанови НКРЕКП від 26 березня 2022 року № 352, та внести інформацію про такі площадки комерційного обліку до центральної інформаційно-комунікаційної платформи Датахаб.

4. Ця постанова набирає чинності з дня її прийняття.

Голова НКРЕКП

Юрій ВЛАСЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

№ _____

Зміни до постанови НКРЕКП від 26 березня 2022 року № 352

1. У пункті 4:
абзац перший після слів «послуг з» доповнити словом «тимчасового»;
в абзаці третьому слова, цифри і знаки «Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 22 грудня 2022 року № 309 (далі – наказ Мінреінтеграції)» замінити словами, цифрами і знаками «Міністерства розвитку громад та територій України від 28.02.2025 № 376 (далі – наказ Мінрозвитку);».

2. У пункті 5 слово «Мінреінтеграції» замінити словом «Мінрозвитку».

3. Пункт 7 викласти у такій редакції:

«7. Суб'єкт господарювання (зокрема споживач), який має намір приєднати електроустановки, призначені для виробництва електричної енергії (далі – генеруючі установки), та здійснювати діяльність з виробництва електричної енергії (далі – замовник), має право до 01 травня 2026 року звернутися до оператора системи розподілу із заявою про тимчасове приєднання за формою, наведеною у додатку 1 до Порядку, в якій обов'язково зазначається інформація щодо основних технічних параметрів електроустановок (встановлена потужність, рівень напруги в точці приєднання, режими роботи, термін введення в експлуатацію тощо). Інша інформація зазначається у заяві про тимчасове приєднання за її наявності.

Для суб'єкта господарювання, який має намір приєднати електроустановки, призначені для виробництва електричної енергії з енергії сонця та/або вітру, обов'язковою умовою для приєднання (підключення) таких електроустановок є необхідність встановлення таким суб'єктом господарювання установок зберігання енергії потужністю не менше потужності, замовленої до приєднання, що має забезпечити не менше 4 годин видачі потужності на рівні потужності, замовленої до приєднання.

Приєднання генеруючих установок потужністю понад 20 МВт згідно з цим пунктом здійснюється на підставі техніко-економічного обґрунтування (далі – ТЕО) вибору схеми приєднання, що має визначати доцільність приєднання до електричних мереж ОСР або ОСП, та можливість завершити послугу з приєднання до 01 жовтня 2026 року. ТЕО розробляється за рахунок замовника,

вихідні дані для розробки ТЕО надаються ОСР або ОСП безкоштовно протягом 5 робочих днів з дня отримання звернення замовника.

ТЕО має бути розглянуто ОСР та після його погодження направлено на погодження ОСП.

Висновки ТЕО мають ґрунтуватися на технічно можливих варіантах видачі потужності замовника в мережі ОСП чи ОСР та рекомендуватись як доцільний варіант найменших фінансових витрат замовника.

Замовник має право обрати будь-який із запропонованих ТЕО технічно можливих варіантів приєднання.

Договір про тимчасове приєднання та технічні умови, видані замовнику є чинними на строк виконання зобов'язань, передбачених таким договором, але не довше 01 жовтня 2026 року.

У строк до 01 жовтня 2026 року має бути завершено надання послуги з приєднання генеруючих установок до електричних мереж, що надається згідно з вимогами цього пункту.

До заяви про тимчасове приєднання замовник додає:

довідку військової адміністрації про необхідність термінового приєднання генеруючих установок;

графічні матеріали у довільній формі із зазначенням місця розташування генеруючих установок, меж земельної ділянки та прогнозованої точки приєднання (для об'єктів, що приєднуються до електричних мереж уперше).

Споживач електричної енергії має право приєднати до власних електричних мереж генеруючі установки незалежно від рівня напруги у точці приєднання або встановленої потужності таких установок.

У разі приєднання генеруючих установок до електричних мереж суб'єкта господарювання, який не є оператором системи розподілу, до заяви про тимчасове приєднання також додаються надані таким суб'єктом господарювання лист про згоду на таке приєднання та технічні вимоги та/або вихідні дані. При цьому, схема приєднання електроустановки до електричних мереж не може виконувати функції транзитної установки для живлення інших користувачів.

Інші додатки до заяви про тимчасове приєднання, подання яких передбачено пунктом 8 до Порядку, надаються за наявності.

Оператор системи розподілу не пізніше ніж на другий календарний день з дати реєстрації заяви надає замовнику у зазначений у заяві про приєднання спосіб обміну інформацією підписані оператором системи розподілу проєкт договору про тимчасове приєднання та технічні умови на приєднання з технічними вимогами, що мінімально необхідні для забезпечення паралельної роботи генеруючих установок з енергосистемою (у тому числі щодо організації комерційного обліку) та забезпечення безпеки постачання електричної енергії. ОСР одночасно з видачою замовнику проєкту договору про тимчасове приєднання та технічних умов на приєднання направляє їх копії разом із копіями заяви про тимчасове приєднання та доданих до неї документів до Державної інспекції енергетичного нагляду України.

З метою приєднання згідно з цим пунктом генеруючих установок сторонами має використовуватися у пріоритетному порядку існуюча

енергетична інфраструктура, у тому числі площадки існуючих користувачів (за їх згодою), а також типові технічні рішення.

У разі, якщо потужність генеруючих установок перевищує 5 МВт, технічні умови підлягають погодженню оператором системи розподілу з оператором системи передачі щодо наявності технічних вимог до мережі системи передачі та вимог, необхідних для забезпечення меж операційної безпеки об'єднаної енергосистеми України. Оператор системи передачі протягом не більше 2 робочих днів з дати надходження технічних умов погоджує їх та/або надає пропозиції стосовно їх коригування.

Технічні умови видаються оператором системи розподілу з урахуванням фактичної конфігурації (топології) електричних мереж та перспективи їх відновлення до початку осінньо-зимового періоду, існуючого та прогнозного навантаження елементів електричних мереж у осінньо-зимовому періоді без урахування чинних технічних умов за укладеними договорами про тимчасове приєднання та технічних умов, виданих замовникам згідно з вимогами цього пункту.

Договір про тимчасове приєднання укладається у довільній формі та має містити, зокрема:

- основні технічні характеристики приєднання;

- точку приєднання;

- сторону, відповідальну за реалізацію технічних вимог;

- термін дії технічних умов і договору, визначений відповідно до вимог цього пункту, але не довше 01 жовтня 2026 року, та календарний план реалізації сторонами заходів, передбачених технічними умовами на приєднання із зазначенням дати реалізації кожного етапу послуги з приєднання та встановлення генеруючої установки;

- порядок розрахунків та вартість виконання оператором системи розподілу технічних вимог;

- обов'язок замовника щомісячно надавати оператору системи розподілу інформацію щодо стану реалізації кожного етапу послуги з приєднання та встановлення генеруючої установки згідно з календарним планом реалізації надання послуги з приєднання;

- обов'язок оператора системи розподілу розірвати договір про тимчасове приєднання в односторонньому порядку у випадку невиконання замовником послуги з приєднання своїх обов'язків у строки, визначені у цьому договорі та/або календарному плані реалізації надання послуги з приєднання.

Календарний план реалізації надання послуги з приєднання є обов'язковим додатком до договору про тимчасове приєднання, який містить узгоджені сторонами дати реалізації кожного етапу послуги з приєднання та встановлення генеруючої установки, зокрема:

- завершення замовником робіт з проєктування встановлення генеруючої установки;

- завершення робіт з проєктування будівництва лінійної частини приєднання та/або інших робіт, виконання яких необхідно здійснити у мережах оператора системи розподілу;

завершення поставки обладнання, необхідного для запуску в роботу генеруючої установки (згідно з укладеними договорами, контрактами тощо);

виконання замовником будівельно-монтажних робіт, необхідних для встановлення генеруючої установки;

виконання будівельно-монтажних робіт лінійної частини приєднання та/або інших робіт, виконання яких необхідно здійснити у мережах оператора системи розподілу;

проведення замовником пусконаладжувальних робіт генеруючої установки;

запуску замовником в роботу генеруючої установки.

Замовник, який згідно з цим пунктом має намір приєднати генеруючі установки, зобов'язаний забезпечити:

щомісячне інформування оператора системи розподілу щодо стану реалізації кожного заходу послуги з приєднання та встановлення генеруючої установки згідно з календарним планом реалізації надання послуги з приєднання;

виконання своїх зобов'язань, передбачених договором про тимчасове приєднання, та підключення таких електроустановок до електричної мережі не пізніше 01 жовтня 2026 року.

Підключення до електричної мережі генеруючих установок замовника та оформлення паспорта точки розподілу здійснюється оператором системи розподілу не пізніше двох календарних днів з дати реалізації технічних умов та після підписання сторонами акта надання послуги з приєднання а також введення вузла комерційного обліку електричної енергії в облік.

Тимчасово до 01 жовтня 2026 року допускається відступ від зобов'язань виробників електричної енергії та активних споживачів щодо виконання вимог розділів 5.7 та 5.10 Кодексу комерційного обліку, затвердженого постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 311 (далі – Кодекс комерційного обліку), (крім випадків необхідності підтвердження походження електричної енергії, виробленої з відновлюваних джерел енергії) у частині улаштування окремих вузлів обліку електричної енергії виробленої/спожитої кожною електроустановкою (групою електроустановок), які встановлені на одній площадці комерційного обліку.

Суб'єкт господарювання (замовник), який приєднав та/або має намір приєднати генеруючу установку, призначену для виробництва електричної енергії, має забезпечити комерційний облік обсягів відбору/відпуску електричної енергії з зовнішніх мереж для кожної належної йому відповідної площадки комерційного обліку, шляхом встановлення вузлів обліку. Облік перетікань електричної енергії між електроустановками в межах відповідної площадки комерційного обліку здійснюється розрахунковим шляхом відповідно до розробленого постачальником послуг комерційного обліку за дорученням замовника алгоритму розрахунку та складання балансу електричної енергії в технологічних електричних мережах цієї площадки комерційного обліку.

У разі приєднання генеруючих установок, що укомплектовані вбудованими в них вузлами обліку, які відповідають мінімальним вимогам,

визначеним у пункті 5.13.1 Кодексу комерційного обліку, у частині класу точності та функціональності засобів вимірювальної техніки, комерційний облік електричної енергії має здійснюватися з використанням цих вузлів обліку.

Суб'єкт господарювання, який забезпечив комерційний облік у цілому для кожної належної йому площадки комерційного обліку згідно з цим пунктом, зобов'язаний протягом одного року з дня припинення чи скасування воєнного стану в Україні привести улаштування вузлів комерційного обліку у відповідність до вимог Кодексу комерційного обліку.».

4. Додаток 2 до Порядку тимчасового приєднання електроустановок до системи розподілу у період дії в Україні воєнного стану після пункту 14 доповнити новим пунктом такого змісту:

«15. ЕІС-код площадки комерційного обліку

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

».

Директор Департаменту із регулювання
відносин у сфері енергетики

Андрій ОГНЬОВ