

## ОБҐРУНТУВАННЯ

про прийняття постанови НКРЕКП «Про затвердження Змін до Кодексу систем розподілу» (щодо розширення можливостей функціонування організованих енергетичних островів)

Відповідно до положень частини третьої статті 6 Закону України «Про ринок електричної енергії», до повноважень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП, Регулятор), на ринку електричної енергії належать, зокрема, затвердження кодексу систем розподілу.

На сьогодні норми Кодексу систем розподілу передбачають можливість виділення навантаження на роботу в енергетичному острові лише у випадку настання надзвичайні ситуації в Об'єднаній енергетичній системі України.

В умовах постійних атак з боку РФ на енергетичні об'єкти, необхідністю забезпечення надійного та безперебійного живлення об'єктів споживачів, у тому числі об'єктів критичної інфраструктури, виникла необхідність розширення можливостей для організації енергетичних островів, а також випадків їх відокремлення від ОЕС України.

На підставі зазначеного розроблено проєкт постанови НКРЕКП «Про затвердження Змін до Кодексу систем розподілу», яким передбачається:

розширити перелік випадків відокремлення енергетичного острова від ОЕС України за командою ОСР, а саме:

- надзвичайні ситуації в ОЕС України (наявна норма);
  - аварійні режими роботи в системі розподілу;
  - застосування графіків аварійного відключення споживачів, а також протиаварійних систем зниження електроспоживання;
- уточнити порядок взаємодії оперативного персоналу ОСР з учасниками енергетичного острова.

Проєкт постанови 10.02.2026 було схвалено на засіданні НКРЕКП, що проводилось у формі відкритого слухання, та оприлюднено на офіційному вебсайті НКРЕКП з метою отримання зауважень та пропозицій.

За результатом отриманих зауважень та пропозицій 05 березня 2026 року відбулися відкриті обговорення Проєкту постанови, за результатами проведення яких оформлено Протокол від 05.03.2026 № 36-п, який розміщений на офіційному вебсайті НКРЕКП в мережі Інтернет.

Листом від 17.03.2026 № 128-06/01-98-НПА Антимонопольний комітет України повідомив про погодження проєкту постанови.

Зважаючи на вищевикладене, Департамент із регулювання відносин у сфері енергетики пропонує прийняти постанову НКРЕКП «Про затвердження Змін до Кодексу систем розподілу».

**Директор Департаменту  
із регулювання відносин  
у сфері енергетики**

**Андрій ОГНЬОВ**



УВ  
НКРЕКП  
№593-17.1.3/26 від 18.03.2026  
КЕП: Огньов А. В. 18.03.2026 17:42  
3FAA9288358EC00304000000A2901E0091E7E800  
Сертифікат дійсний з 01.10.2025 до 01.10.2027 09:17



**НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ  
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  
ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ  
(НКРЕКП)**

**ПОСТАНОВА**

№ \_\_\_\_\_

Київ

Про затвердження Змін до  
Кодексу систем розподілу

Відповідно до законів України «Про ринок електричної енергії» та «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,

**ПОСТАНОВЛЯЄ:**

1. Затвердити Зміни до Кодексу систем розподілу, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 14 березня 2018 року № 310, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її оприлюднення на офіційному вебсайті Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Голова НКРЕКП

Юрій ВЛАСЕНКО

## ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова Національної комісії,  
що здійснює державне  
регулювання у сферах енергетики  
та комунальних послуг

№ \_\_\_\_\_

### **Зміни до Кодексу систем розподілу**

1. Абзац п'ятдесят п'ятий пункту 2.1 розділу II викласти у такій редакції:  
«організований енергетичний острів – електрична мережа оператора системи розподілу або її частина з приєднаними до неї електроустановками користувачів та генеруючими об'єктами виробників та/або обладнанням оператора УЗЕ, що може бути виокремлена від об'єднаної енергосистеми за допомогою засобів автоматики та/або оперативних перемикачів для роботи в ізолюваному (острівному) режимі, у випадках, визначених цим Кодексом.

2. Абзац перший пункту 4.1.42 глави 4.1 розділу IV замінити сімома абзацами такого змісту:

«4.1.42. З метою забезпечення сталого й надійного електрозабезпечення споживачів, зокрема об'єктів критичної інфраструктури, у випадках, визначених цим Кодексом, ініціатор організації енергетичного острова (далі – Ініціатор) має право звернутись до ОСР для організації енергетичного острова в порядку, визначеному главою 10.9 розділу X цього Кодексу.

Відокремлення енергетичного острова від об'єднаної енергосистеми для роботи в ізолюваному (острівному) режимі здійснюється:

автоматичним шляхом за допомогою засобів автоматики;

за командою ОСР, у порядку та на умовах, визначених інструкціями про оперативні взаємовідносини між ОСР та Користувачем стосовно диспетчерського управління, шляхом застосування засобів дистанційного управління або проведення оперативних перемикачів та/або роз'єднань в електроустановках системи розподілу оперативним персоналом ОСР у випадках:

надзвичайних ситуацій в ОЕС України;

аварійних режимів роботи в системі розподілу;

застосування графіків аварійного відключення споживачів, а також протиаварійних систем зниження електроспоживання у випадку знеструмлення генеруючої одиниці та/або УЗЕ цього енергетичного острова.».

У зв'язку з цим абзаци другий – шостий вважати відповідно абзацами восьмим – дванадцятим.

3. У главі 5.4 розділу V:

1) пункт 5.4.1 доповнити новим абзацом такого змісту:

«б) створення організованого енергетичного острова.»;

2) пункт 5.4.2 доповнити новим абзацом такого змісту:

«Проведення випробувань, у разі створення організованого енергетичного острова, здійснюється за ініціативою ОСР за рахунок ініціатора створення енергетичного острова.».

#### 4. У розділі VIII:

1) пункт 8.2.10 глави 8.2 доповнити новим абзацом такого змісту:

«4) взаємодії під час відокремлення від об'єднаної енергосистеми для роботи в ізолюваному (острівному) режимі та повторної синхронізації (у разі включення користувача до організованого енергетичного острова).»;

2) в абзаці п'ятому пункту 8.4.1 глави 8.4 слова «та аварійних режимах системи розподілу» замінити словами та знаком «або аварійних режимах системи розподілу, у тому числі в організованому енергетичному острові».

#### 5. У розділі X:

1) пункт 10.4.5 глави 10.4 доповнити новим абзацом такого змісту:

«8) порядок відокремлення організованих енергетичних островів від об'єднаної енергосистеми для роботи в ізолюваному (острівному) режимі.»;

2) у главі 10.9:

у пункті 10.9.1:

в абзаці першому слова «в разі виникнення надзвичайних ситуацій в ОЕС України» замінити словами «у разі відокремлення енергетичного острова від об'єднаної енергосистеми для роботи в ізолюваному (острівному) режимі у випадках, визначених цим Кодексом»;

абзац другий після слів «здатними до» доповнити словами та знаком «автономного пуску та/або»;

у пункті 10.9.3:

в абзаці шостому слова та абревіатуру «при виникненні надзвичайних ситуацій в ОЕС України» замінити словами та знаками «у випадках, визначених цим Кодексом,»;

доповнити новим абзацом такого змісту:

«Встановлення автоматики (АЧД, АВВП) для автоматичного відокремлення енергетичного острова від об'єднаної енергосистеми для роботи в ізолюваному (острівному) режимі має здійснюватися у координації з ОСП. Алгоритми роботи, принципи організації та уставки такої автоматики в обов'язковому порядку погоджуються з ОСП і повинні бути скоординовані (узгоджені) з дією РЗ та ПА мереж системи передачі та системи розподілу.»;

пункт 10.9.7 викласти у такій редакції:

«10.9.7. ОСР спільно з виробником електричної енергії/оператором УЗЕ розробляють положення та інструкції, що деталізують їх взаємодію щодо відокремлення в енергетичний острів у випадках, визначених цим Кодексом, та повторну синхронізацію. У разі здатності генеруючої установки/УЗЕ до

автономного пуску відповідні положення та інструкції також мають містити алгоритм дій ОСР та виробника електричної енергії/оператора УЗЕ у випадку автономного пуску.

Крім випадків встановлення відповідної автоматики, відокремлення енергетичного острова від об'єднаної енергосистеми для роботи в ізольованому (острівному) режимі здійснюється за командою ОСР шляхом застосування засобів дистанційного управління або проведення оперативних перемикачів та/або роз'єднань в електроустановках системи розподілу оперативним персоналом ОСР.».

---