

Обґрунтування
до проєкту постанови НКРЕКП «Про застосування санкцій до
КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» за порушення Ліцензійних умов
з виробництва електричної енергії»

Відповідно до Плану здійснення заходів державного контролю суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2026 рік, затвердженого постановою НКРЕКП від 18.11.2025 № 1881, постанови від 19.05.2026 № 772 «Про збільшення строку проведення планової перевірки КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» (діяльність з виробництва електричної енергії)», на підставі посвідчень на проведення планової перевірки від 28.04.2026 № 168, від 21.05.2026 № 224, НКРЕКП здійснено **планову** перевірку дотримання КОМУНАЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 40538421) (далі – КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО», Підприємство, Ліцензіат) за період діяльності **2025 року** вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з **виробництва електричної енергії**, затверджених постановою НКРЕКП від 27.12.2017 № 1467 (далі – Ліцензійні умови), за результатами якої складено **Акт від 03 червня 2026 року № 104.**

Листом від 09.06.2026 № 1/28/16.1.1/4071 (вхідний НКРЕКП від 09.06.2026 № 24407/1-26) Ліцензіатом надано пояснення до Акту планової перевірки (далі – пояснення), які опрацьовано.

В поясненнях КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» зазначає (мовою документа): «...КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» просить на час воєнного стану не розголошувати та не оприлюднювати інформацію про результати перевірки Підприємства та надані Підприємством пояснення, оскільки окрім комерційної таємниці документи містять також інформацію, що стосується діяльності об'єкта критичної інфраструктури...».

Враховуючи зазначене та відповідно до постанови НКРЕКП від 26.03.2022 № 349 «Щодо захисту інформації, яка в умовах воєнного стану може бути віднесена до інформації з обмеженим доступом, у тому числі щодо об'єктів критичної інфраструктури» доступ до певної інформації закритий.

Перевіркою встановлено наступні порушення:

№ з/п	Виявлене порушення	Суть порушення
1	підпункту 17 пункту 2.2 Ліцензійних умов	порушення у частині здійснення купівлі-продажу електричної енергії за двосторонніми договорами та на організованих сегментах ринку електричної енергії відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії» та нормативно-правових актів, що забезпечують функціонування ринку електричної енергії, а саме пункту 10.9 розділу X Правил ринку у частині подання заявки на продаж електричної енергії на РДН не менше 10 відсотків від сумарного обсягу відпуску електричної енергії у кожному розрахунковому періоді доби постачання (без урахування обсягу відпуску/відбору електричної енергії, здійсненого на виконання диспетчерських команд) <i>ст. 40 Акта</i>



Перевіркою здійснено аналіз наданої КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» інформації щодо поданих погодинних заявок на продаж електричної енергії на РДН за період 01.01.2025 – 31.12.2025 та встановлено наявність **відхилення** між обсягом поданої заявки на продаж електричної енергії на РДН та встановленим граничним рівнем обсягу подання обов'язкової заявки на продаж електричної енергії на РДН, а саме у **__ годинах** (сумарний обсяг недотримання мінімально необхідної заявки на РДН за відповідні години – _____ МВт·год), а саме:

протягом _____;
протягом _____.

Інформація щодо виявлених невідповідностей обсягів поданих заявок КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» на РДН та граничних обсягів обов'язкової заявки на продаж електричної енергії на РДН

К-ть	Дата	Торгова година	Обсяг заявки а РДН, МВт·год	Сумарний обсяг відпуску, МВт·год	Диспетчерські команди на завантаження, МВт·год	Сумарний обсяг відпуску без урахування команди на завантаження, МВт·год	Відхилення	
							МВт·год	%
	1	2	3	4	5	6=4-5	7=6*0,1-3	8
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								
36								
37								
38								
39								
40								
41								
42								
Всього								

За поясненнями КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО», які були надані під час проведення перевірки, відхилення між обсягом поданої заявки на продаж електричної енергії на РДН та встановленим граничним рівнем обсягу подання обов'язкової заявки на продаж електричної енергії на РДН було зумовлене низкою чинників, зокрема:

_____;

_____;

_____;

_____.

За поясненням Ліцензіата, мовою документа: «..._____

_____».

Департамент ліцензійного контролю, опрацювавши пояснення Ліцензіата, зазначає, що згідно з підпунктом 2 пункту 2.5.1 глави 2.5 Порядку (методики) визначення розміру штрафів, які накладаються Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого постановою НКРЕКП від 29.09.2023 № 1800 (далі – Порядок (методика) визначення розміру штрафів), застосовує зменшення розміру штрафу до 100 %, зокрема у разі вчинення порушення з причин, незалежних від ліцензіата, через збройну агресію російської федерації проти України.

Враховуючи зазначене та відповідно до глави 2.6 Порядку (методики) визначення розміру штрафів за виявлене порушення Департамент ліцензійного контролю пропонує за зазначене порушення застосувати **санкцію у вигляді застереження** із застосуванням: коригування розміру штрафу на коефіцієнт тривалості порушення (___днів) та коригування (зменшення) розміру штрафу, зокрема у разі вчинення порушення з причин, незалежних від ліцензіата, через збройну агресію російської федерації проти України на 50 %.

2	підпункту 24 пункту 2.2 Ліцензійних умов	<p>порушення у частині обов'язку пропонувати генеруючу потужність на балансуєчому ринку згідно з правилами ринку, а саме пункту 4.10.3 глави 4.10 розділу IV Правил ринку у частині подання пропозиції на балансуєчу електричну енергію на розвантаження по кожній одиниці надання послуг балансування для кожного розрахункового періоду торгового дня на весь обсяг балансуєчої електричної енергії на розвантаження.</p> <p style="text-align: right;"><i>ст. 46 Акта</i></p>
---	--	--

Перевіркою встановлено, що відповідно до наданої НЕК «УКРЕНЕРГО» інформації до НКРЕКП, КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» в _____ 2025 року надавало із порушенням пункту 4.10.3 Правил ринку затверджених постановою НКРЕКП від 14.03.2018№ 307 (далі – Правила ринку) пропозиції на балансуєчу електричну енергію на розвантаження в обсягах, що не відповідали обсягам фізичного відпуску.

Інформація стосовно подання пропозицій на балансуєчу електричну енергію на розвантаження
МВт·год

Місяць	Показник/ декада	Заявка на БР на розвантаження	За даними НЕК «УКРЕНЕРГО»			
			К-сть годин	Графік відпуску	Обсяг ДП	Недозаявлено
1	2	3	4	5	6	7
Всього	х					

Таким чином Підприємство подавало пропозиції на балансуєчу електричну енергію на розвантаження із недотриманням пункту 4.10.3 Правил ринку у _____ **годинах** (недозаявлено _____ МВт·год).

За поясненням Ліцензіата, мовою документа: «... _____

...

...

...

_____.

_____.

_____.

_____».

Департамент ліцензійного контролю, опрацювавши пояснення Ліцензіата, зазначає, що КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» має дотримуватись Ліцензійних умов та нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, зокрема пункту 4.10.3 Правил ринку.

Отже, відповідно до глави 2.6 розділу II Порядку (методики) визначення розміру штрафів за зазначене порушення **Департамент ліцензійного контролю** пропонує застосувати **санкцію у вигляді накладення штрафу** із застосуванням коригування розміру штрафу на коефіцієнт тривалості порушення (___ дні) та коефіцієнт (коригуючий відсоток) обтяжуючих обставин вчиненого порушення (повторне вчинення правопорушення) – 10 %.

3	Підпункт 14 пункту 2.2 Ліцензійних умов <i>(у редакції, що діяла до 10.04.2025)</i> підпункт 15 пункту 2.2 Ліцензійних умов <i>(у редакції, що діє з 11.04.2025)</i>	у частині виконання умов укладених договорів, а саме пункту 7.5 Договору про надання допоміжних послуг з регулювання частоти та активної потужності від 07.03.2025 № 0424-07013 щодо надання допоміжних послуг в обсязі, що відповідає прийнятій заявці відповідно до умов, передбачених Правилами ринку. <div style="text-align: right;"><i>ст. 48 Акта</i></div>
----------	---	--

Перевіркою встановлено, що КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» було приєднане до умов договору про надання допоміжних послуг з регулювання частоти та активної потужності (ідентифікатор Договору № 0435-07013, дата акцептування 07 березня 2025 року).

Інформація щодо надання пропозицій та фактів надання допоміжних послуг оператору системи передачі у випадках та порядку, визначених Правилами ринку за 2025 рік

Місяць	Пропозиція на РДП, МВт	Акцептований обсяг послуг, МВт	Обсяг наданих послуг, МВт	Обсяг не наданих послуг, МВт	Відсоток наданих послуг
Січень					
Лютий					
Березень					
Квітень					
Травень					
Червень					
Липень					
Серпень					
Вересень					
Жовтень					
Листопад					
Грудень					
Всього					

Підприємство, як постачальник допоміжних послуг, згідно з пунктом 7.5 Договору про надання допоміжних послуг з регулювання частоти та активної потужності від 07.03.2025 № 0435-07013 з НЕК «УКРЕНЕРГО» зобов'язаний надавати допоміжні послуги в обсязі, що відповідає прийнятій заявці відповідно до умов, передбачених Правилами ринку.

Перевіркою встановлено, що Підприємство протягом 2025 року надало допоміжні послуги у обсязі ___ МВт, що на _____ МВт менше акцептованої величини _____ МВт.

За поясненням Ліцензіата, мовою документа: «..._____

....».

Департамент ліцензійного контролю, опрацювавши пояснення Ліцензіата, враховуючи наявність в актах приймання-передачі послуги з регулювання частоти та активної потужності підтвердження НЕК «УКРЕНЕРГО» факту належного надання допоміжних послуг, зазначає, що згідно з пунктом 2.2.13 глави 2.2 розділу II Порядку (методики) визначення розміру штрафів НКРЕКП припиняє розрахунок розміру штрафу та застосовує інші види санкцій, передбачені чинним законодавством, якщо сума оцінки серйозності та характеру порушення, розрахована відповідно до пункту 2.2.12 цієї глави, не перевищує 11.

Отже, при розрахунку розміру штрафу згідно з Порядком (методикою) визначення розміру штрафів за зазначене порушення сума балів не перевищує 11, тому припиняється розрахунок розміру штрафу та пропонується застосувати **санкцію у вигляді застереження**.

4	підпункту 33 пункту 2.2 Ліцензійних умов	порушення щодо забезпечення проведення енергетичного аудиту відповідно до вимог Закону України «Про енергетичну ефективність». <i>ст. 81 Акта</i>
---	---	---

Відповідно до вимог частини дев'ятої статті 10 Закону України «Про енергетичну ефективність» від 21.10.2021 № 1818-ІХ (далі – Закон про енергетичну ефективність) КП «КІЇВТЕПЛОЕНЕРГО» мало зобов'язання щодо проведення енергетичного аудиту до 13 листопада 2025 року.

В той же час, відповідно до статті 11 Закону про енергетичну ефективність підтвердження кваліфікації осіб, які мають намір провадити діяльність із здійснення енергетичного аудиту за відповідним напрямом (процеси, транспорт), проводиться кваліфікаційними організаціями, акредитованими у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку.

За результатами підтвердження кваліфікації осіб, які мають намір провадити діяльність із здійснення енергетичних аудитів, надається кваліфікаційний сертифікат.

Згідно з частиною шостою статті 11 Закону про енергетичну ефективність Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України (далі – Держенергоефективності) здійснює ведення та оприлюднення на своєму офіційному вебсайті бази даних енергетичних аудиторів.

За інформацією Держенергоефективності, наданою листом від 07.01.2026 № 12-1.2/2.3/08-26, базу даних енергетичних аудиторів оприлюднено на офіційному вебсайті Держенергоефективності 26 грудня 2025 року.

За поясненням Ліцензіата, мовою документа: «..._____

_____.

_____.

_____».

Департамент ліцензійного контролю, опрацювавши пояснення Ліцензіата, зазначає, що порушення вчинено з причин, незалежних від ліцензіата, а саме відсутності на офіційному вебсайті Держенергоефективності бази даних енергетичних аудиторів, що унеможливило проведення енергетичного аудиту у 2025 році.

Згідно з пунктом 2.2.13 глави 2.2 розділу II Порядку (методики) визначення розміру штрафів НКРЕКП припиняє розрахунок розміру штрафу та застосовує інші види санкцій, передбачені чинним законодавством, якщо сума оцінки серйозності та характеру порушення, розрахована відповідно до пункту 2.2.12 цієї глави, не перевищує 11.

Отже, при розрахунку розміру штрафу згідно з Порядком (методикою) визначення розміру штрафів за зазначене порушення сума балів не перевищує 11, тому припиняється розрахунок розміру штрафу та пропонується застосувати **санкцію у вигляді застереження**.

Довідкова інформація:

Установлена потужність обладнання – _____ МВт.

Фактичний обсяг виробництва 2025 рік – _____ млн кВт год.

Чистий дохід за 2025 рік – _____ тис. грн.

Ураховуючи викладене, службову записку Департаменту енергоринку від 16.06.2026 № 605/22-26 та згідно з Порядком (методикою) визначення розміру штрафів Департамент ліцензійного контролю пропонує накласти штраф у сумі **140 250** (сто сорок тисяч двісті п'ятдесят) **гривень**.

**Фінальний розмір штрафу
відповідно до акту перевірки**

140 250 гривень

№	Тип порушення	Фінальний розмір штрафу, грн	Причина застосування іншого виду санкцій	Максимально допустимий за законодавством розмір штрафу	Початковий розмір штрафу	Коригування розміру штрафу на тривалість порушення	Коригування розміру штрафу на обтяжуючі обставини	Розмір коригування (в сторону зменшення) штрафу, якщо сплата штрафу є неможливою, у разі вчинення порушення з причин, незалежних від ліцензіата тощо
1	Порушення законодавства/правил/технічних норм, встановлених режимів роботи ліцензованої діяльності <i>(недотримання обсягу заявки на продаж електричної енергії на РДН)</i>	-	Підсумковий розмір штрафу, розрахований та скоригований відповідно до глав 2.2 - 2.5 Порядку, є нижчим за мінімальний розмір штрафу, передбачений законодавством	1 700 000	85 000	818,125	-	42 909
2	Порушення законодавства/правил/технічних норм, встановлених режимів роботи ліцензованої діяльності <i>(недотримання обсягу пропозицій на балансуєчу електричну енергію на розвантаження)</i>	140 250	-	1 700 000	85 000	42 500	12 750	
3	Порушення щодо укладання/дотримання договорів/актів <i>(надало допоміжних послуг в обсязі менше акцептованої величини)</i>	-	Сума оцінки серйозності та характеру порушення, розрахована відповідно до пункту 2.2.12 Порядку, не перевищує 11	1 700 000	-	-	-	
4	Порушення законодавства/правил/технічних норм, встановлених режимів роботи ліцензованої діяльності <i>(незабезпечення проведення енергетичного аудиту)</i>	-	Сума оцінки серйозності та характеру порушення, розрахована відповідно до пункту 2.2.12 Порядку, не перевищує 11	1 700 000	-	-	-	

1. враховано коефіцієнт коригування розміру штрафу на тривалість порушення; враховано зменшення 50 % у разі вчинення порушення з причин, незалежних від ліцензіата, з вини третьої сторони (збройна агресія російської федерації проти України);

2. враховано коефіцієнт коригування розміру штрафу на тривалість порушення; коригування розміру штрафу на обтяжуючі обставини: *повторне вчинення правопорушення* – 1,10.

Враховуючи зазначене та відповідно до статей 17, 19 та 22 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», статті 77 Закону України «Про ринок електричної енергії» та Порядку (методики) визначення розміру штрафів, Департамент ліцензійного контролю пропонує прийняти **постанову**, якою:

1. Застерегти КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 40538421) щодо недопущення надалі порушення пункту 2.2 Ліцензійних умов, а саме:

підпункт 14 (у редакції, що діяла до 10.04.2025) та підпункт 15 (у редакції, що діє з 11.04.2025) у частині виконання умов укладених договорів, а саме пункту 7.5 Договору про надання допоміжних послуг з регулювання частоти та активної потужності від 07.03.2025 № 0424-07013 щодо надання допоміжних послуг в обсязі, що відповідає прийнятій заявці відповідно до умов, передбачених Правилами ринку;

підпункту 17 щодо здійснення купівлі-продажу електричної енергії за двосторонніми договорами та на організованих сегментах ринку електричної енергії відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії» та нормативно-правових актів, що забезпечують функціонування ринку електричної енергії, а саме пункту 10.9 розділу X Правил ринку у

частині подання заявки на продаж електричної енергії на РДН не менше 10 відсотків від сумарного обсягу відпуску електричної енергії у кожному розрахунковому періоді доби постачання (без урахування обсягу відпуску/відбору електричної енергії, здійсненого на виконання диспетчерських команд);

підпункту 33 щодо забезпечення проведення енергетичного аудиту відповідно до вимог Закону України «Про енергетичну ефективність».

2. Накласти штраф у розмірі 140 250 (сто сорок тисяч двісті п'ятдесят) гривень на КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 40538421) за порушення підпункту 24 пункту 2.2 Ліцензійних умов щодо обов'язку пропонувати генеруючу потужність на балансуєчому ринку згідно з правилами ринку, а саме пункту 4.10.3 глави 4.10 розділу IV Правил ринку у частині подання пропозицій на балансуєчу електричну енергію на розвантаження по кожній одиниці надання послуг балансування для кожного розрахункового періоду торгового дня на весь обсяг балансуєчої електричної енергії на розвантаження.

Директор Департаменту

Ярослав ЗЕЛЕНЮК



**НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ
ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ**

ПОСТАНОВА

Київ

№ _____

Про застосування санкцій до
КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» за
порушення Ліцензійних умов з
виробництва електричної енергії

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у результаті розгляду __ червня 2026 року на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, Акта планової перевірки від 03 червня 2026 року № 104, проведеної на підставі Плану здійснення заходів державного контролю суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2026 рік, затвердженого постановою НКРЕКП від 18 листопада 2025 року № 1881, постанови НКРЕКП від 19 травня 2026 року № 772 «Про збільшення строку проведення планової перевірки КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» (діяльність з виробництва електричної енергії)» та посвідчень на проведення планової перевірки від 28 квітня 2026 року № 168 та від 21 травня 2026 року № 224, встановлено, що КОМУНАЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 40538421) порушено пункт 2.2 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1467 (далі – Ліцензійні умови), а саме:

підпункт 14 (у редакції, що діяла до 10 квітня 2025 року) та підпункт 15 (у редакції, що діє з 11 квітня 2025 року) у частині виконання умов укладених договорів, які є обов'язковими для здійснення діяльності на ринку електричної енергії, а саме пункту 7.5 Договору про надання допоміжних послуг з регулювання частоти та активної потужності від 07 березня 2025 року № 0424-07013;

підпункт 17 щодо здійснення купівлі-продажу електричної енергії за двосторонніми договорами та на організованих сегментах ринку електричної енергії відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії» та нормативно-правових актів, що забезпечують функціонування ринку електричної енергії, а саме пункту 10.9 розділу X Правил ринку, затверджених постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 307 (далі – Правила ринку), у частині подання заявки на продаж електричної енергії на ринку «на добу наперед» (далі – РДН) не менше 10 відсотків від сумарного обсягу відпуску електричної енергії у кожному розрахунковому періоді доби постачання (без урахування обсягу відпуску/відбору електричної енергії, здійсненого на виконання диспетчерських команд);

підпункт 24 щодо обов'язку пропонувати генеруючу потужність на балансуєчому ринку згідно з правилами ринку, а саме пункту 4.10.3 глави 4.10 розділу IV Правил ринку у частині подання пропозиції на балансуєчу електричну енергію на розвантаження по кожній одиниці надання послуг балансуєвання для кожного розрахункового періоду торгового дня на весь обсяг балансуєчої електричної енергії на розвантаження;

підпункт 33 щодо забезпечення проведення енергетичного аудиту відповідно до вимог, визначених Законом України «Про енергетичну ефективність».

Відповідно до статей 17, 19 та 22 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», статті 77 Закону України «Про ринок електричної енергії» та Порядку (методики) визначення розміру штрафів, які накладаються Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого постановою НКРЕКП від 29 вересня 2023 року № 1800, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Застерегти КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 40538421) щодо недопущення надалі порушень пункту 2.2 Ліцензійних умов, а саме:

підпункту 14 (у редакції, що діяла до 10 квітня 2025 року) та підпункту 15 (у редакції, що діє з 11 квітня 2025 року) у частині виконання умов укладених договорів, які є обов'язковими для здійснення діяльності на ринку електричної енергії, а саме пункту 7.5 Договору про надання допоміжних послуг з регулювання частоти та активної потужності від 07 березня 2025 року № 0424-07013;

підпункту 17 щодо здійснення купівлі-продажу електричної енергії за двосторонніми договорами та на організованих сегментах ринку електричної

енергії відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії» та нормативно-правових актів, що забезпечують функціонування ринку електричної енергії, а саме пункту 10.9 розділу X Правил ринку у частині подання заявки на продаж електричної енергії на РДН не менше 10 відсотків від сумарного обсягу відпуску електричної енергії у кожному розрахунковому періоді доби постачання (без урахування обсягу відпуску/відбору електричної енергії, здійсненого на виконання диспетчерських команд);

підпункту 33 щодо забезпечення проведення енергетичного аудиту відповідно до вимог, визначених Законом України «Про енергетичну ефективність».

2. Накласти штраф у розмірі 140 250 (сто сорок тисяч двісті п'ятдесят) гривень на КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 40538421) за порушення підпункту 24 пункту 2.2 Ліцензійних умов щодо обов'язку пропонувати генеруючу потужність на балансуєчому ринку згідно з правилами ринку, а саме пункту 4.10.3 глави 4.10 розділу IV Правил ринку у частині подання пропозиції на балансуєчу електричну енергію на розвантаження по кожній одиниці надання послуг балансування для кожного розрахункового періоду торгового дня на весь обсяг балансуєчої електричної енергії на розвантаження.

Зазначена сума штрафу має бути сплачена до Державного бюджету України у 30-денний строк з дня одержання копії постанови (код бюджетної класифікації 21081100 «Адміністративні штрафи та інші санкції»).

Суб'єкт господарювання зобов'язаний самостійно забезпечити правильність визначення реквізитів бюджетного рахунку для сплати штрафу та протягом п'яти робочих днів з дня сплати штрафу надіслати Регулятору документи, що підтверджують сплату штрафу. У разі сплати штрафу за неналежними реквізитами обов'язок щодо його сплати вважається невиконаним до моменту зарахування коштів на відповідний рахунок Державного бюджету України.

Ця постанова може бути оскаржена до адміністративного суду. Оскарження постанови не зупиняє її виконання.

Голова НКРЕКП

Юрій ВЛАСЕНКО