

ОБҐРУНТУВАННЯ
щодо прийняття постанови НКРЕКП «Про встановлення індивідуальних
технологічних нормативів використання питної води
КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ДРОГОБИЧВОДОКАНАЛ» ДРОГОБИЦЬКОЇ
МІСЬКОЇ РАДИ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ»

До Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ДРОГОБИЧВОДОКАНАЛ» ДРОГОБИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ надійшла заява та додані до неї матеріали для встановлення індивідуальних технологічних нормативів використання питної води (далі – ІТНВПВ).

За результатами опрацювання наданих матеріалів і відповідно до пункту 16 частини першої статті 6 Закону України «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг», Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», Порядку визначення індивідуальних технологічних нормативів використання питної води суб'єктам природних монополій, ліцензування діяльності яких здійснюється Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 23 квітня 2015 року № 1305, на розгляд виносяться ІТНВПВ на рівні:

втрати питної води в системах водопостачання – 300,000 м³/1000 м³ піднятої води;

технологічні витрати питної води в системах водопостачання – 48,054 м³/1000 м³ піднятої води;

технологічні витрати питної води в системах водовідведення – 1,070 м³/1000 м³ відведених стічних вод.

Розрахунки ІТНВПВ погоджені заступником директора департаменту – начальником управління регулювання природокористування та моніторингу Департаменту екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації від 18 грудня 2025 року, завідувачем Західного міжрегіонального сектора Державного агентства водних ресурсів України від 01 грудня 2025 року та затверджені рішенням виконавчого комітету Дрогобицької міської ради від 25 листопада 2025 року № 380.

Пропонуємо прийняти постанову НКРЕКП щодо:

встановлення індивідуальних технологічних нормативів використання питної води КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ДРОГОБИЧВОДОКАНАЛ» ДРОГОБИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ з введенням її в дію з дня прийняття;

визнання такою, що втратила чинність, постанову Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 12 липня 2019 року № 1463 «Про встановлення індивідуальних технологічних нормативів використання питної води КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ДРОГОБИЧВОДОКАНАЛ» ДРОГОБИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ».

Директор Департаменту із регулювання
відносин у сфері централізованого
водопостачання та водовідведення

Артем ЧУМАК



UB
НКРЕКП
№397-19.2.1/26 від 18.02.2026
КЕП: Чумак А. В. 18.02.2026 14:20
3FAA9288358EC0030400000029911E00E64CE200
Сертифікат дійсний з 25.03.2025 до 23.03.2027 14:24



**НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ
ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ
(НКРЕКП)**

ПОСТАНОВА

Київ

№ _____

Про встановлення індивідуальних
технологічних нормативів використання
питної води КОМУНАЛЬНОМУ
ПІДПРИЄМСТВУ
«ДРОГОБИЧВОДОКАНАЛ»
ДРОГОБИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Відповідно до пункту 16 частини першої статті 6 Закону України «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг», Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», Порядку визначення індивідуальних технологічних нормативів використання питної води суб'єктам природних монополій, ліцензування діяльності яких здійснюється Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 23 квітня 2015 року № 1305, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 травня 2015 року за № 592/27037, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Встановити КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ДРОГОБИЧВОДОКАНАЛ» ДРОГОБИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ індивідуальні технологічні нормативи використання питної води:

втрати питної води в системах водопостачання – 300,000 м³/1000 м³ піднятої води;

технологічні витрати питної води в системах водопостачання – 48,054 м³/1000 м³ піднятої води;

технологічні витрати питної води в системах водовідведення — 1,070 м³/1000 м³ відведених стічних вод.

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 12 липня 2019 року № 1463 «Про встановлення індивідуальних технологічних нормативів використання питної води КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ДРОГОБИЧВОДОКАНАЛ» ДРОГОБИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ».

Голова НКРЕКП

Юрій ВЛАСЕНКО

ВСТАНОВЛЕНО

рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

№ _____ від «__» _____ 2025 року

ПОГОДЖЕНО

Департамент економіки та природних ресурсів Львівської ОДА

_____ 2025 року

М. П. 38739037
УКРАЇНА

ПОГОДЖЕНО

Західний міжрегіональний сектор
Державного агентства водних ресурсів
України

«__» _____ 2025 року

М. П.

ПОТОЧНІ ІНДИВІДУАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЧНІ НОРМАТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ПИТНОЇ ВОДИ

затверджені «__» _____ 20__ року

на термін до «__» _____ 20__ року

Найменування підприємства

Комунальне підприємство
«Дрогобичводоканал» Дрогобицької міської
ради Львівської області

Реквізити підприємства

юридична та поштова адреса:
82100, Львівська область, м. Дрогобич,
вул. Ю. Федьковича, 11, код ЄДРПОУ 03348910,
р/р IBAN UA783252680000000002600624059
в АКБ «Львів», МФО 325268
Дрогобицька міська рада Львівської області

Управління, об'єднання, тощо

36.00, 37.00

Код КВЕД

Область, район

Львівська область, Дрогобицький район

Місцезнаходження водокористувача

82100, м. Дрогобич, вул. Ю. Федьковича, 11

Посада й телефон посадової особи,
що відповідає за водокористування

Начальник Шагала Роман Миколайович,
тел.: +380 (32) 445-12-74

Головний інженер



Начальник КП «Дрогобичводоканал»

М. П. Дрогобицької міської ради
Львівської області
03348910

(підпис)

Василь ГОЛОВКО
(П.І.Б.)

(підпис)

Роман ШАГАЛА
(П.І.Б.)

«24» 11 2025 року



ДРОГОБИЦЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я

від 25.11.2025 № 380

**Про затвердження Поточних та
перспективних індивідуальних
технологічних нормативів
використання питної води для
КП “Дрогобичводоканал”
Дрогобицької міської ради**

Розглянувши лист КП “Дрогобичводоканал” Дрогобицької міської ради від 20.11.2025 № 6139, відповідно до ст. 29 Закону України «Про питну воду та питне водопостачання», керуючись пп. 5 п. а ст. 30 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет Дрогобицької міської ради **вирішив:**

1. Затвердити з 01 січня 2025 року:
 - 1.1. Поточні індивідуальні технологічні нормативи використання питної води для КП “Дрогобичводоканал” Дрогобицької міської ради (Додаток №1).
 - 1.2. Перспективні індивідуальні технологічні нормативи використання питної води для КП “Дрогобичводоканал” Дрогобицької міської ради (Додаток №2).
2. Термін дії Поточних індивідуальних технологічних нормативів використання питної води для КП “Дрогобичводоканал” Дрогобицької міської ради 5 (п'ять) років.
3. Термін дії Перспективних індивідуальних технологічних нормативів використання питної води для КП “Дрогобичводоканал” Дрогобицької міської ради до 2030 року.
4. Відповідальність за виконання даного рішення покласти на начальника КП “Дрогобичводоканал” Р. Шагалу.
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з комунальних питань В. Качмара.

Міський голова



Тарас КУЧМА

Виконавчий комітет Дрогобицької міської ради
№380Рішення від 25.11.2025