

ОБҐРУНТУВАННЯ
щодо прийняття постанови НКРЕКП «Про встановлення індивідуальних
технологічних нормативів використання питної води
КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ЧЕРНІГІВВОДОКАНАЛ»
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ»

До Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП), від КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ЧЕРНІГІВВОДОКАНАЛ» ЧЕРНІГІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ надійшла заява та додані до неї матеріали для встановлення індивідуальних технологічних нормативів використання питної води (далі – ІТНВПВ).

За результатами опрацювання наданих матеріалів і відповідно до пункту 16 частини першої статті 6 Закону України «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг», Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», Порядку визначення індивідуальних технологічних нормативів використання питної води суб'єктам природних монополій, ліцензування діяльності яких здійснюється Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 23 квітня 2015 року № 1305, на розгляд виносяться ІТНВПВ на рівні:

втрати питної води в системах водопостачання – 253,154 м³/1000 м³ піднятої води;

технологічні витрати питної води в системах водопостачання – 19,684 м³/1000 м³ піднятої води;

технологічні витрати питної води в системах водовідведення – 1,259 м³/1000 м³ відведених стічних вод.

Розрахунки ІТНВПВ погоджені Директором Департаменту екології та природних ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації від 04 листопада 2025 року № 07-12/2647, завідувачем Південно-Східного міжрегіонального сектора Державного агентства водних ресурсів України від 03 жовтня 2025 року № 637/ПНСХ/21-25 та затверджені рішенням виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 20 листопада 2025 року № 606.

Пропонуємо прийняти постанову НКРЕКП щодо:

встановлення індивідуальних технологічних нормативів використання питної води КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ЧЕРНІГІВВОДОКАНАЛ» ЧЕРНІГІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ з введенням її в дію з дня прийняття;

визнання такою, що втратила чинність, постанову НКРЕКП від 15 серпня 2019 року № 1690 «Про встановлення індивідуальних технологічних нормативів використання питної води КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ЧЕРНІГІВВОДОКАНАЛ» ЧЕРНІГІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ».

Директор Департаменту із регулювання
відносин у сфері централізованого
водопостачання та водовідведення

Артем ЧУМАК



UB
НКРЕКП
№195-19.3.2/26 від 21.01.2026
КЕП: Чумак А. В. 21.01.2026 16:35
3FAA9288358EC0030400000029911E00E64CE200
Сертифікат дійсний з 25.03.2025 до 23.03.2027 14:24



**НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ
ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ
(НКРЕКП)**

ПОСТАНОВА

Київ

№ _____

Про встановлення індивідуальних
технологічних нормативів використання
питної води КОМУНАЛЬНОМУ
ПІДПРИЄМСТВУ
«ЧЕРНІГІВВОДОКАНАЛ»
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Відповідно до пункту 16 частини першої статті 6 Закону України «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг», Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», Порядку визначення індивідуальних технологічних нормативів використання питної води суб'єктам природних монополій, ліцензування діяльності яких здійснюється Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 23 квітня 2015 року № 1305, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 травня 2015 року за № 592/27037, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Встановити КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ЧЕРНІГІВВОДОКАНАЛ» ЧЕРНІГІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ індивідуальні технологічні нормативи використання питної води:

витрати питної води в системах водопостачання – 253,154 м³/1000 м³ піднятої води;

технологічні витрати питної води в системах водопостачання – 19,684 м³/1000 м³ піднятої води;

технологічні витрати питної води в системах водовідведення — 1,259 м³/1000 м³ відведених стічних вод.

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 15 серпня 2019 року № 1690 «Про встановлення індивідуальних технологічних нормативів використання питної води КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ЧЕРНІГІВВОДОКАНАЛ» ЧЕРНІГІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ».

Голова НКРЕКП

Юрій ВЛАСЕНКО

ВСТАНОВЛЕНО

рішенням органу державного регулювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, що здійснює державне регулювання комунальних послуг

№ _____

ПОГОДЖЕНО

ПОГОДЖЕНО

Керівник структурного підрозділу органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим, обласної, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій питань охорони навколишнього середовища

Керівник територіального органу Державного агентства водних ресурсів України або Голова Республіканського комітету Автономної Республіки Крим по водогосподарському будівництву та зрошувальному господарству

О. Лосєв

Г. Радченко

“02” жовтня 2015 року

“03” жовтня 2015 року

**ПОТОЧНІ ІНДИВІДУАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЧНІ
НОРМАТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ПИТНОЇ ВОДИ**

затверджені

“ ” 20__ року

на строк до

“ ” 20__ року

Найменування підприємства

Комунальне підприємство “Чернігівводоканал”
Чернігівської міської ради

Реквізити підприємства

Код згідно з ЄДРПОУ 03358222

Управління, об’єднання тощо

-

Код КВЕД

36.00 Забір, очищення та постачання води

Область, район

Чернігівська область, м Чернігів

Місцезнаходження підприємства

14017, Чернігівська обл., м. Чернігів,
вул. Жабинського, буд. 15

Посада й телефон посадової особи,
що відповідає за водокористування

Директор Сергій Михайлович Малявко
тел. (0462) 94-13-01

Заступник головного інженера

(підпис)

М.Ю. Пономаренко

(П. І. Б.)

Директор підприємства

(підпис)

С.М. Малявко

(П. І. Б.)

“01” 09 2015 року





УКРАЇНА
ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я

20 листопада 2025 року

м. Чернігів

№ 606

**Про затвердження Поточних
 індивідуальних технологічних нормативів
 використання питної води комунальним
 підприємством «Чернігівводоканал»
 Чернігівської міської ради**

Керуючись статтею 40 Водного кодексу України, статтею 29 Закону України «Про питну воду та питне водопостачання», підпунктом 5 пункту «а» статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 25.06.2014 № 180 «Про затвердження Методики розрахунку втрат питної води підприємствами, які надають послуги з централізованого водопостачання», наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 25.06.2014 № 179 «Про затвердження Порядку розроблення та затвердження технологічних нормативів використання питної води підприємствами, які надають послуги з централізованого водопостачання та/або водовідведення», з метою забезпечення раціонального використання водних ресурсів, стимулювання діяльності КП «Чернігівводоканал» до зменшення втрат питної води під час її виробництва, транспортування та розподілу, а також оптимізації собівартості послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення в місті Чернігові, виконавчий комітет міської ради вирішив:

1. Затвердити Поточні індивідуальні технологічні нормативи використання питної води комунальним підприємством «Чернігівводоканал» Чернігівської міської ради терміном на 5 років, що додаються.
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Геращенка В. М.

Заступник міського голови

Віктор ГЕРАЩЕНКО

Заступник міського голови


Сергій ФЕСЕНКО

керуючий справами виконкому

КП «Чернігівводоканал»

ІГНАТЕНКО Н. В.

24.12.2025



ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ
Розпорядок спеціаліст застатковий відділ
Чернігівської міської ради
«24» 11 2025р.
Бучин А.



КОПІЯ

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

рішення виконавчого комітету
Чернігівської міської ради
20 листопада 2025 року № 606

Поточні індивідуальні технологічні нормативи використання питної води
комунальним підприємством «Чернігівводоканал» Чернігівської міської ради

№ з/п	Складові Поточного індивідуального технологічного нормативу використання питної води	Поточний ІТНВПВ	
		тис.м³/рік	м³/1000 м³ піднятої води
1	2	3	4
1. ІТНВПВ у водопровідному господарстві, м³/1000 м³ піднятої (покупної) води			
1	Втрати води підприємства	3388,488	253,154
1.1	Витоки питної води	2172,549	162,311
1.1.1	Витоки при підйомі та очищенні	65,015	4,857
1.1.2	Витоки води з трубопроводів при аваріях	31,425	2,348
1.1.3	Сховані витоки води з трубопроводів	1442,812	107,792
1.1.4	Витоки води з ємнісних споруд	46,148	3,448
1.1.5	Витоки води через нещільності арматури	363,837	27,182
1.1.6	Витоки води на водорозбірних колонках	223,312	16,684
1.2	Необліковані втрати питної води	1215,939	90,843
1.2.1	Втрати води, які не зареєстровані засобами вимірювальної техніки	810,802	60,575
1.2.2	Втрати, пов'язані з невідповідністю норм водоспоживання до фактичної кількості спожитої води	156,219	11,671
1.2.3	Втрати, пов'язані з несанкціонованим відбором води з мережі	160,622	12,000
1.2.4	Технологічні втрати води на протипожежні цілі.	88,296	6,597
2	Технологічні витрати питної води у водопровідному господарстві	263,462	19,684
2.1	Технологічні витрати на виробництво питної води при заборі з підземних джерел	23,966	1,791
	При водозаборі з поверхневих джерел		
2.1.1	Витрати води на випускання осаду з відстійників або освітлювачів	-	-
2.1.2	Витрати води на промивку швидких фільтрів	-	-
2.1.3	Витрати води на обмивання і дезінфекцію ємнісного обладнання	-	-
2.1.4	Інші технологічні витрати при підйомі та очищенні	-	-
	При водозаборі з підземних джерел	23,966	1,791
2.1.5	Витрати води на промивку свердловин і підтримання в них необхідного рівня води	3,370	0,252
2.1.6	Витрати на промивку фільтрів знезалізнення	20,412	1,525
2.1.7	Витрати на обслуговування іншого обладнання для очищення води	-	-
2.1.8	Витрати на роботу хіміко-бактеріологічної лабораторії	0,184	0,014
2.1.9	Витрати при використанні спеціальних методів очищення води (зворотний осмос, помякшення, знефторювання, знезалізнення, ультра- та мікрофільтрація)	-	-
2.2	Технологічні витрати води на транспортування і постачання питної води	233,263	17,427

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ
Начальник юридичного відділу
Ігнатенко Н.В.

24.12.2025



КОПІЯ

№ з/п	Складові Поточного індивідуального технологічного нормативу використання питної води	Поточний ІТНВПВ	
		тис.м³/рік	м³/1000 м³ піднятої води
1	2	3	4
2.2.1	Витрати води на планову дезінфекцію і промивку мереж;	155,063	11,585
2.2.2	Витрати води на власні потреби насосних станцій;	-	-
2.2.3	Витрати води на обмивання і дезінфекцію резервуарів чистої води	78,200	5,842
2.3	Технологічні витрати на допоміжних об'єктах	-	-
2.4	Витрати води на господарсько-питні потреби робітників	3,079	0,230
2.5	Витрати води на утримання зон санітарної охорони.	3,154	0,236
II. ІТНВПВ у каналізаційному господарстві, м³/1000 м³ відведених стічних вод			
3	Технологічні витрати питної води	16,227	1,259
3.1	Технологічні витрати питної води на відведення (збір та транспортування) стічних вод	6,245	0,484
3.2	Технологічні витрати питної води на очищення стічних вод і обробку осадів	0,219	0,0172
3.3	Технологічні витрати на господарсько-питні потреби працівників підприємства	5,850	0,454
3.4	Технологічні витрати води на утримання території очисних споруд водовідведення у належному санітарному стані.	3,913	0,304
РАЗОМ	ІТНВПВ у водопровідному господарстві, м³/1000м³ піднятої води	3651,950	272,838
	ІТНВПВ у каналізаційному господарстві, м³/1000 м³ піднятої води	16,227	1,212
Поточний ІТНВПВ для підприємства, м³/1000 м³ піднятої води		3668,177	274,050



ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ
 Головного спеціаліста загального відділу
 Чернігівської міської ради
 «24» 11 2025р.

Буряк А.

КП «Чернігівводоканал»
 ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ
 Начальник юридичного відділу
 Ігнатенко Н.В.

24.12.2025

