

Обґрунтування
до проєкту розпорядження НКРЕКП «Про внесення змін до розпорядження
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг, від 19 травня 2026 року № 61-р»
(Про усунення АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» порушень
Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії)

Відповідно до Плану здійснення заходів державного контролю суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2026 рік, затвердженого постановою НКРЕКП від 18 листопада 2025 року № 1881, постанови НКРЕКП від 31 березня 2026 року № 490 «Про збільшення строку проведення планової перевірки АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», на підставі посвідчень на проведення планової перевірки від 17 березня 2026 року № 102, від 03 квітня 2026 року № 131 та від 14 квітня 2026 року № 142, НКРЕКП здійснено планову перевірку дотримання АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» (код ЄДРПОУ 00131713) (далі – АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», Товариство) вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1470 (далі – Ліцензійні умови з розподілу електричної енергії), за період діяльності з 01 січня 2025 року по 31 грудня 2025 року, за результатами якої складено Акт планової перевірки від 21 квітня 2026 року № 75 та прийнято, зокрема, розпорядження НКРЕКП від 19 травня 2026 року № 61-р «Про усунення АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» порушень Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії» (далі – Розпорядження № 61-р).

Так, зокрема, підпунктом 1 пункту 1 Розпорядження № 61-р АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» зобов'язано усунути порушення Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії, для чого:

у термін до 30 вересня 2026 року:

врегулювати договірні відносини стосовно надання послуг із приєднання в установленому законодавством порядку та надати послугу з приєднання відповідно до виданих технічних умов замовникам послуг зі стандартного приєднання (ТУ 013328 110424 1 15 12 1 000000 1; ТУ 018360 020725 1 15 07 1 000000 1; ТУ 018778 010825 1 15 07 1 000000 1; ТУ 018796 040825 1 15 12 1 000000 1; ТУ 018779 010825 1 15 12 1 000000 1; ТУ 019518 170925 1 15 07 1 000000 1);

привести місце розташування точки приєднання за технічними умовами № ТУ 015997 181124 1 15 12 2 000000 1 та № ТУ 018491 110725 1 15 12 2 000000 1 у відповідність до вимог пункту 4.1.18 глави 4.1 розділу IV Кодексу систем розподілу, а саме забезпечити її розташування на межі земельної ділянки замовника або, за наявності письмової згоди замовника, на території цієї земельної ділянки;



надати до НКРЕКП реєстр замовників з надання послуг зі стандартного приєднання, яким виставлялися рахунки на влаштування вузла обліку електричної енергії, із включенням робіт щодо проєктування вузла обліку.

Про виконання цих зобов'язань у термін до 15 жовтня 2026 року повідомити НКРЕКП, Сектор НКРЕКП у Одеській області з наданням належним чином завірених копій підтвердних документів.

АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» листом від 15 вересня 2026 року № 101/04/03-11096 (Лист) повідомило про стан виконання абзацу другого підпункту 1 пункту 1 Розпорядження № 61-р та необхідності додаткового часу для відведення в установленому порядку земельних ділянок для розміщення об'єктів електроенергетики, узгодження з зацікавленими сторонами проєктних рішень улаштування об'єктів електроенергетики та виконання будівельно-монтажних робіт для завершення приєднань електроустановок замовників.

Щодо АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» Листом повідомило, що за результатами розгляду цивільної справи за № 521/21424/25 Овідіопольським районним судом Одеської області 23.07.2026 ухвалено заочне рішення суду згідно якого Договір про стандартне приєднання від 10.04.2025 , укладений між гр. та АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» **розірвано.**

Також, Товариство звернулося до НКРЕКП з проханням продовжити строк виконання вимог абзацу другого підпункту 1 пункту 1 Розпорядження № 61-р в частині врегулювання договірних відносин стосовно надання послуг із приєднання замовникам послуг зі стандартного приєднання:

- по

– до **31.12.2026;**

- по

до **30.06.2027.**

Крім того, АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» Листом повідомило про стан виконання абзацу третього підпункту 1 пункту 1 Розпорядження № 61-р, а саме (мовою документа):

«1

».

На даний час Замовником не виконано приєднання по основній схемі приєднання. Об'єкт Замовника не побудовано та не введено в експлуатацію, договір на розподіл електричної енергії укладено на будівельні механізми.

Приведення місця розташування точки приєднання у відповідність до вимог пункту 4.1.18 глави 4.1 розділу IV Кодексу системи розподілу буде можливим після введення в експлуатацію об'єкту замовника та приєднання по основній схемі живлення.

2

10.09.2025 р. було надано Повідомлення про корегування додатків № 6 та №7 до договору споживача про надання послуг з розподілу електроенергії від 23.10.2026 № , у відповідності до яких межа балансової належності електромереж та експлуатаційної відповідальності Сторін встановлюється на «верхніх клемах першого комутаційного апарата у кВ споживача». (Додаток № 6 та Додаток № 7 до Договору споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії за № від 23.10.2026 р. зі змінами

від 10.09.2026 р. додаються). Таким чином, вимоги Розпорядження НКРЕКП від 19.05.2026 № 61-р виконані.».

Відповідно до службової записки Департаменту із регулювання відносин у сфері енергетики від 22.09.2026 № 2146/17-26 (мовою документа):

«Проаналізувавши матеріали, надані АТ «ДТЕК Одеські електромережі» листом від 15.09.2026 № 38900/1-26 Департамент зазначає, що АТ «ДТЕК Одеські електромережі» не надано послуги з приєднання або не врегульовано договірні відносини з 6 замовниками, зокрема:

;
;
;
;
;
;
.

При цьому в доповнення до вищезазначеного листа АТ «ДТЕК Одеські електромережі» листом, з відповідними документальними підтвердженнями, повідомило, що на сьогодні тривають роботи по наданню послуг з приєднань 6 замовникам, які будуть завершені до 31.12.2026 та 30.06.2027.

У зв'язку з цим Департамент вважає за доцільно погодження продовження строку виконання вимог абзаців 1 та 2 пункту 1 розпорядження НКРЕКП від 19.05.2026 № 61-р до 31.12.2026.».

Пунктом 10.7 глави 10 Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов, затвердженого постановою від 14 червня 2018 року № 428 (далі – Порядок контролю), встановлено, що ліцензіат зобов'язаний усунути порушення у визначений рішенням строк та надати до НКРЕКП письмовий звіт про усунення порушень з належним чином завіреними копіями підтверджувальних документів у строк, визначений рішенням, або у разі відсутності у ньому такого строку не пізніше 15 робочих днів після спливу строку, у який було зобов'язано усунути такі порушення.

Одночасно, пунктом 10.9 глави 10 Порядку контролю передбачено право ліцензіата письмово звернутись до НКРЕКП із заявою про продовження строку усунення порушень не пізніше ніж за 10 робочих днів до дати закінчення встановленого рішенням НКРЕКП строку із зазначенням у зверненні поважних причин. НКРЕКП може прийняти рішення про продовження строку усунення порушень, якщо визнає такі причини поважними.

З огляду на викладене, враховуючи АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» лист від 15 вересня 2026 року № 101/04/03-11096, службову записку Департаменту із регулювання відносин у сфері енергетики від 22.09.2026 № 2146/17-26 та відповідно до пункту 10.9 Порядку контролю, **Департамент ліцензійного контролю** пропонує прийняти розпорядження НКРЕКП «Про внесення змін до розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 19 травня 2026 року № 61-р», відповідно до якого внести зміни до пункту 1 розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 19 травня 2026 року № 61-р «Про усунення

АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» порушень Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії» такі зміни:

1) у підпункті 1:

в абзаці другому знаки, літери та цифри «ТУ 018360 020725 1 15 07 1 000000 1; ТУ 018778 010825 1 15 07 1 000000 1; ТУ 018796 040825 1 15 12 1 000000 1; ТУ 018779 010825 1 15 12 1 000000 1; ТУ 019518 170925 1 15 07 1 000000 1» виключити;

в абзаці третьому знак, літери та цифри «№ ТУ 018491 110725 1 15 12 2 000000 1» виключити;

2) підпункт 2:

доповнити абзацами п'ять та шість такого змісту:

«врегулювати договірні відносини стосовно надання послуг із приєднання в установленому законодавством порядку та надати послугу з приєднання відповідно до виданих технічних умов замовникам послуг зі стандартного приєднання (ТУ 018360 020725 1 15 07 1 000000 1; ТУ 018778 010825 1 15 07 1 000000 1; ТУ 018796 040825 1 15 12 1 000000 1; ТУ 018779 010825 1 15 12 1 000000 1; ТУ 019518 170925 1 15 07 1 000000 1);

привести місце розташування точки приєднання за технічними умовами № ТУ 015997 181124 1 15 12 2 000000 1 у відповідність до вимог пункту 4.1.18 глави 4.1 розділу IV Кодексу систем розподілу, а саме забезпечити її розташування на межі земельної ділянки замовника або, за наявності письмової згоди замовника, на території цієї земельної ділянки.»;

відповідно абзац п'ятий вважати абзацом сьомим.

**Директор Департаменту
ліцензійного контролю**

Ярослав ЗЕЛЕНЮК



**НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ
ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ
(НКРЕКП)**

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Київ

№ _____

Про внесення змін до розпорядження
Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг,
від 19 травня 2026 року № 61-р

Відповідно до Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 14 червня 2018 року № 428, ураховуючи лист АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» від 15 вересня 2026 року № 101/04/03-11096, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,

ВИРІШИЛА:

Унести до пункту 1 розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 19 травня 2026 року № 61-р «Про усунення «АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» порушень Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії» такі зміни:

1) у підпункті 1:

в абзаці другому знаки, літери та цифри «ТУ 018360 020725 1 15 07 1 000000 1; ТУ 018778 010825 1 15 07 1 000000 1; ТУ 018796 040825 1 15 12 1 000000 1; ТУ 018779 010825 1 15 12 1 000000 1; ТУ 019518 170925 1 15 07 1 000000 1» виключити;

в абзаці третьому знак, літери та цифри «№ ТУ 018491 110725 1 15 12 2 000000 1» виключити;

2) підпункт 2:

доповнити абзацами п'ять та шість такого змісту:

«врегулювати договірні відносини стосовно надання послуг із приєднання в установленому законодавством порядку та надати послугу з приєднання відповідно до виданих технічних умов замовникам послуг зі стандартного приєднання (ТУ 018360 020725 1 15 07 1 000000 1; ТУ 018778 010825 1 15 07 1 000000 1; ТУ 018796 040825 1 15 12 1 000000 1; ТУ 018779 010825 1 15 12 1 000000 1; ТУ 019518 170925 1 15 07 1 000000 1);

привести місце розташування точки приєднання за технічними умовами № ТУ 015997 181124 1 15 12 2 000000 1 у відповідність до вимог пункту 4.1.18 глави 4.1 розділу IV Кодексу систем розподілу, а саме забезпечити її розташування на межі земельної ділянки замовника або, за наявності письмової згоди замовника, на території цієї земельної ділянки.»;

відповідно абзац п'ятий вважати абзацом сьомим.

Голова НКРЕКП

Юрій ВЛАСЕНКО