

ПОГОДЖЕНО:

Член НКРЕКП _____ В. Морозова

Департамент
ліцензійного контролю
« ___ » _____ 2017 р.

Голові НКРЕКП
Членам НКРЕКП

Обґрунтування

**щодо внесення зміни до постанови НКРЕКП від 16 червня 2015 року № 1146
«Про накладення штрафу на ДКП «ЛУЦЬКТЕПЛО» за порушення Ліцензійних умов з виробництва, Ліцензійних умов з транспортування та Ліцензійних умов з постачання теплової енергії»**

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг було проведено планову перевірку ДЕРЖАВНОГО КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ЛУЦЬКТЕПЛО», (далі – ліцензіат, підприємство, ДКП «ЛУЦЬКТЕПЛО») дотримання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії, за результатами якої складено акт від 13 червня 2016 року № 80 та прийнято постанову НКРЕКП від 16 червня 2016 року № 1146 «Про накладення штрафу на ДКП «ЛУЦЬКТЕПЛО» за порушення Ліцензійних умов з виробництва, Ліцензійних умов з транспортування та Ліцензійних умов з постачання теплової енергії» (далі – Постанова).

Відповідно пункту 2 Постанови Ліцензіат повинен до 10 грудня 2016 року усунути порушення:

<p>підпункту 2.1.3 пункту 2.1 Ліцензійних умов з виробництва щодо забезпечення обліку теплової енергії, яка виробляється та відпускається із джерел теплової енергії ліцензіата, з використанням відповідних приладів обліку теплової енергії;</p> <p>підпункту 2.1.7 пункту 2.1 Ліцензійних умов з транспортування щодо забезпечення обліку надходження теплової енергії в магістральні та місцеві (розподільчі) теплові мережі і теплові пункти ліцензіата та її відпуску з теплових мереж і теплових пунктів ліцензіата з використанням відповідних приладів обліку теплової енергії, встановлених на межі балансової належності (відповідальності) або межі продажу теплової енергії.</p>	<p>Ліцензіат листом від 13.01.2017 № 223/10 повідомив про стан усунення порушення, та звернувся з клопотанням про продовження терміну усунення порушень до 31 грудня 2017 року</p>
---	--

Перевіркою встановлено, що кількість джерел тепlopостачання (котелень) у ДКП «ЛУЦЬКТЕПЛО» – 63, кількість встановлених приладів обліку – 62. На одному джерелі виробництва теплової енергії, а саме паливній адмінприміщенні підприємства по вул. Островського, 10 (встановлено котел КОГВ-10, 0,08

Гкал/год), лічильник відпуску теплової енергії не встановлено за відсутності потреби (не приєднано жодного споживача).

При цьому питома вага відпуску теплової енергії за приладами обліку 0%, без приладів обліку 100%.

Також встановлено, що облік надходження теплової енергії в магістральні та місцеві (розподільчі) теплові мережі з котелень ведеться розрахунковим способом, без використання 62 встановлених приладів обліку на джерелах та відсутній прилад обліку на межі балансової належності з Волинським академічним обласним українським музично-драматичним театром імені Т. Г. Шевченка.

ДКП «ЛУЦЬКТЕПЛО» листом від 13.01.2017 № 223/10 повідомило, що облік теплової енергії проводився розрахунковим способом, без використання наявних 62 приладів обліку теплової енергії, оскільки ліцензіат не мав змоги провести повірку цих теплових лічильників у зв'язку з арештом коштів підприємства. Ліцензіатом надано копії підтверджуючих документів про арешт коштів.

Станом на 13.01.2017 ліцензіатом ведуться роботи по демонтажу 48 лічильників з діаметром витратомірної дільниці менше 200 мм та відправки їх до виробника для проведення повірки та налагодження. На 14 котельнях (квартирних) з діаметром витратомірних дільниць 200 мм роботи по демонтажу, повірці та налагодженню лічильників тепла будуть виконані в міжопалювальний період.

Також ліцензіат повідомляє, що згідно «Проекту модернізації системи централізованого тепlopостачання м. Луцьк», який впроваджується ліцензіатом разом з ЄБРР заплановано реконструкцію вузлів обліку теплової енергії на 12 котельнях підприємства до 15 жовтня 2017 року.

Враховуючи наведене та відповідно до пункту 7.4 Порядку контролю за дотриманням Ліцензійних умов, Департамент ліцензійного контролю пропонує:

У пункті 2 постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 16 червня 2016 року № 1146 «Про накладення штрафу на ДКП «ЛУЦЬКТЕПЛО» за порушення Ліцензійних умов з виробництва, Ліцензійних умов з транспортування та Ліцензійних умов з постачання теплової енергії» цифри та слова «10 грудня 2016 року» замінити цифрами та словами «30 листопада 2017 року».

Заступник директора департаменту —
начальник управління ліцензійного
контролю в енергетичному комплексі та
у сфері комунальних послуг
Департаменту ліцензійного контролю

Я. Зеленюк



**НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ
ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ
(НКРЕКП)**

ПОСТАНОВА

Київ

№ _____

Про внесення зміни до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 16 червня 2016 року № 1146

Відповідно до Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», урахувавши лист ДЕРЖАВНОГО КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ЛУЦЬКТЕПЛО» від 13.01.2017 № 223/10, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,

ПОСТАНОВЛЯЄ:

У пункті 2 постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 16 червня 2016 року № 1146 «Про накладення штрафу на ДКП «ЛУЦЬКТЕПЛО» за порушення Ліцензійних умов з виробництва, Ліцензійних умов з транспортування та Ліцензійних умов з постачання теплової енергії» цифри та слова «10 грудня 2016 року» замінити цифрами та словами «30 листопада 2017 року».

Голова НКРЕКП

Д. Вовк

Копію постанови про внесення зміни надіслано (отримав)

(дата надіслання, посада, прізвище, ім'я, по батькові особи, яка отримала постанову)

«_____» _____ 2017 року