

ПОГОДЖЕНО:

Член НКРЕКП _____ В. Морозова

Департамент
ліцензійного контролю
«15» лютого 2018 р.

Голові НКРЕКП
Членам НКРЕКП

ОБГРУНТУВАННЯ

до проекту рішення НКРЕКП «Про внесення зміни до розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 15 червня 2017 року № 19-р»
(«Про усунення порушень Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення ЛИСИЧАНСЬКИМ КОМУНАЛЬНИМ СПЕЦІАЛІЗОВАНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ ПО ВИДОБУТКУ, ОБРОБЦІ, РЕАЛІЗАЦІЇ ВОДИ ТА ОЧИЩЕННЮ СТОКІВ «ЛИСИЧАНСЬКВОДОКАНАЛ»)

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП) було проведено планову перевірку ліцензованої діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення ЛИСИЧАНСЬКОГО КОМУНАЛЬНОГО СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО ПІДПРИЄМСТВА ПО ВИДОБУТКУ, ОБРОБЦІ, РЕАЛІЗАЦІЇ ВОДИ ТА ОЧИЩЕННЮ СТОКІВ «ЛИСИЧАНСЬКВОДОКАНАЛ» (далі – ЛКСП «ЛИСИЧАНСЬКВОДОКАНАЛ», Підприємство), за результатами якої складено Акт від 05 травня 2017 року № 66, та прийнято розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 15 червня 2017 року № 19-р «Про усунення порушень Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення ЛИСИЧАНСЬКИМ КОМУНАЛЬНИМ СПЕЦІАЛІЗОВАНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ ПО ВИДОБУТКУ, ОБРОБЦІ, РЕАЛІЗАЦІЇ ВОДИ ТА ОЧИЩЕННЮ СТОКІВ «ЛИСИЧАНСЬКВОДОКАНАЛ» (далі – Розпорядження).

Відповідно до розпорядчої частини Розпорядження Підприємство зобов'язане до **31 грудня 2017 року** усунути порушення:

пункту 2.1 Ліцензійних умов у частині дотримання вимог актів законодавства, якими регулюється діяльність у сфері природних монополій і сфері централізованого водопостачання та

ЛКСП «ЛИСИЧАНСЬКВОДОКАНАЛ» листом від 19 грудня 2017 року № 01/4205 повідомило про стан усунення порушення та звернулось з клопотанням про продовження терміну усунення порушення до 31.12.2018.

водовідведення, зокрема абзацу четвертого частини другої статті 16 Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення» щодо провадження діяльності на підставі державного акта на право постійного користування або на право власності на землю

Відповідно до Акту перевірки від 05 травня 2017 року № 66 (далі – Акт перевірки) із 45 земельних ділянок, які використовувалися Підприємством для виробничих потреб, державні акти на право постійного користування або власності на землю належним чином оформлені на 15 земельних ділянок. 30 ділянок або 67% потребували оформлення відповідно до вимог законодавства.

Станом на 20.12.2017 Підприємством укладено з Комунальним підприємством «ЛИСИЧАНСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЗЕМЛЕВПОРЯДНИЙ ЦЕНТР» договора від 12 червня 2017 рік та 18 грудня 2017 рік на виконання 16 проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок.

На 14 проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, за пропозицією Комунального підприємства «ЛИСИЧАНСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЗЕМЛЕВПОРЯДНИЙ ЦЕНТР», через завантаженість, Підприємством планується укласти договори у 2018 році.

підпункт 2.2.1 пункту 2.2. Ліцензійних умов щодо наявності у ліцензіата договорів (попередніх договорів) зі споживачами відповідно до чинного законодавства

ЛКСП «ЛИСИЧАНСЬКВОДОКАНАЛ» листом від 19 грудня 2017 року № 01/4205 повідомило про стан усунення порушення та звернулось з клопотанням про продовження терміну усунення порушення до 31.12.2018.

Відповідно до Акту перевірки, станом на 31 грудня 2016 року, із 61 554 необхідних договорів про надання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення було укладено 41 299 або 67,09%, зокрема:

- по категорії бюджетні установи з 66 укладено 66, що становить 100%;
- інші споживачі з 814 укладено 814, що становить 100%;
- населення багатоквартирних будинків – з 33 184 укладено 26 386, що становить 77,19%;
- населення приватних будинків – з 26 490 укладено 14 033, що становить 52,98%.

Станом на 20.12.2017 рівень укладення договорів про надання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення в цілому по Підприємству не змінився та склав 67,09%.

Через тимчасову відсутність споживачів, у зв'язку з пошкодженням будинків та мереж водопостачання та водовідведення, Підприємством проводиться інвентаризація особових рахунків з метою впорядкування нарахувань та укладання договорів на послуги.

Інформація про кількість договорів, укладених ліцензіатом із споживачами

№ з/п	Категорія споживачів	Кількість споживачів станом на 31.12.2016	Кількість укладених договорів станом на 31.12.2016	Відсоток укладених договорів станом на 31.12.2016	Кількість споживачів станом на 20.12.2017	Кількість укладених договорів станом на 20.12.2017	Відсоток укладених договорів станом на 20.12.2017	Залишилось укласти договорів станом 20.12.2017
1	Бюджетні установи	66	66	100	66	66	100	0
2	Інші організації	814	814	100	814	814	100	0
3	Населення в т. ч.	60 674	40 419	66,62	60 674	40 419	66,62	20 255
3.1	Приватний сектор	26 490	14 033	52,98	26 490	14 033	52,98	12 457
3.2	Багато-поверхові будинки	34184	26 386	77,19	34 184	26 386	77,19	7 798
	Всього	61 554	41 299	67,09	61 554	41 299	67,09	20 255

підпункту 2.2.7 пункту 2.2 Ліцензійних умов щодо наявності встановлених приладів обліку в кожній точці розподілу послуг

ЛКСП «ЛИСИЧАНСЬКВОДОКАНАЛ» листом від 19 грудня 2017 року № 01/4205 повідомило про стан усунення порушення та звернулось з клопотанням про продовження терміну усунення порушення до 31.12.2018.

Забезпечення споживачів приладами комерційного обліку станом на 31.12.2016, в цілому по Підприємству складало **66,85%**, зокрема:

- багатоквартирні будинки – з 827 обладнано 0 (0%);
- приватні будинків – з 26 490 обладнано 17 923 (67,66%);
- бюджетні організації – з 236 обладнано 200 (84,75%);
- інші споживачі – з 1 093 обладнано 1 027 (93,96%)

Забезпечення споживачів приладами комерційного обліку станом на 20.12.2017, в цілому по Підприємству склало **76,02%**, зокрема:

- багатоквартирні будинки – із 827 обладнано 0 (0%);
- приватні будинків – із 26 490 обладнано 20 449 (77,2%);
- бюджетні організації – із 236 обладнано 236 (100%);
- інші споживачі – із 1 093 обладнано 1 093 (100%)

Узагальнений стан забезпечення споживачів послуг з централізованого водопостачання приладами комерційного обліку

<i>Категорія</i>	<i>Необхідна кількість, од.на 31.12.2016</i>	<i>Фактичне обладнання од. на 31.12.2016</i>	<i>% забезпечення 31.12.2016</i>	<i>Необхідна кількість, од,на 20.12.2017</i>	<i>Фактичне обладнання од, 20.12.2017</i>	<i>% забезпечення 20.12.2017</i>	<i>Залишилось забезпечити</i>
Багатоквартирні будинки (загальнобудинковий облік)	827	0	0	827	0	0	827
Приватні будинки	26 490	17 923	67,66	26 490	20 449	77,2	6 041
Бюджетні установи	236	200	84,75	236	236	100	0
Інші споживачі	1093	1027	93,96	1093	1093	100	0
Всього:	28 646	19 150	66,85	28 646	21 778	76,02	6 868

підпункт 3.2.3 пункту 3.2 Ліцензійних умов щодо своєчасного забезпечення контрольно-вимірювальних інструментів і приладів, а також відповідних приладів обліку, перевірки або державної метрологічної атестації засобів вимірювальної техніки, на які поширюється державний метрологічний нагляд

ЛКСП

«ЛИСИЧАНСЬКВОДОКАНАЛ» листом від 19 грудня 2017 року № 01/4205 повідомило про стан усунення порушення та звернулось з клопотанням про продовження терміну усунення порушення до 31.12.2018.

Станом на 31.12.2016 із 13 встановлених в системі централізованого водопостачання та водовідведення приладів технологічного обліку, порушені терміни перевірки для 11 приладів, або 84,6 %.

Станом на 20.12.2017 із 13 встановлених в системі централізованого водопостачання та водовідведення приладів технологічного обліку, порушені терміни перевірки 4 лічильників-витратомірів РМ-5 або 69,2%.

Лічильники-витратоміри РМ-5 виробництва ТБН «Енергосервіс» м. Москва не мають сертифікату відповідності засобів вимірювальної техніки затвердженого типу та не внесені до Державного реєстру засобів вимірювальної техніки України. У зв'язку з чим Підприємством буде проведена їх заміна.

Дані про перевірку приладів технологічного обліку

Вид діяльності	Кількість приладів	Своєчасно повірені	Відсоток	Кількість приладів	Своєчасно повірені	Відсоток	Залишилось
Водопостачання	12	2	16,6	12	8	66,6	4
Водовідведення	1	0	0	1	1	1	0
ВСЬОГО:	13	2	15,3	13	9	69,2	4

<p>абзаци дев'яті підпунктів 3.4.1, 3.4.3, 3.4.5 та абзац сьомий підпункту 3.4.4 пункту 3.4 Ліцензійних умов щодо здійснення централізованого водопостачання, виробництва на етапах підйому та очищення води, транспортування питної води, відведення стічних вод на етапах транспортування стічних вод на очисні споруди та їх скиду після очищення із застосуванням приладів обліку</p>	<p>ЛКСП «ЛИСИЧАНСЬКВОДОКАНАЛ» листом від 19 грудня 2017 року № 01/4205 повідомило про стан усунення порушення та звернулось з клопотанням про продовження терміну усунення порушення до 31.12.2018.</p>
--	---

Станом на 31.12.2016, з необхідних 97 приладів технологічного обліку системи централізованого водопостачання, в наявності було 12 або 12,3%.

З необхідних 23 приладів технологічного обліку системи водовідведення в наявності 1 або 4,3%.

Станом на 20.12.2017 забезпечення приладами технологічного обліку систем водопостачання та водовідведення не змінився.

Стан забезпечення технологічними приладами обліку систем централізованого водопостачання та водовідведення

Точки технологічного обліку	Потреба				Обладнано		Відсоток		Необхідно
	Кількість об'єктів од.		Кількість точок обліку		Кількість точок обліку				
	31.12.2016	20.12.2017	31.12.2016	20.12.2017	31.12.2016	20.12.2017	31.12.2016	20.12.2017	20.12.2017
Водопостачання									
Підземні водозабори	72	72	72	72	0	0	0	0	72
Система ПРВ	10	10	25	25	12	12	48	48	13
Всього	82	82	97	97	12	12	12,4	12,4	85
Водовідведення									
Очисні споруди	5	5	6	6	1	1	16,6	16,6	5
Каналізаційні насосні станції	17	17	17	17	0	0	0	0	17
Всього	22	22	23	23	1	1	4,3	4,3	22

Ураховуючи звернення ЛКСП «ЛИСИЧАНСЬКВОДОКАНАЛ» листом від 19 грудня 2017 року № 01/4205, та керуючись п. 7.4 Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення, Департамент ліцензійного контролю пропонує:

Розпорядчу частину розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 15 червня 2017 року № 19-р «Про усунення порушень Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення».

водовідведення ЛИСИЧАНСЬКИМ КОМУНАЛЬНИМ СПЕЦІАЛІЗОВАНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ ПО ВИДОБУТКУ, ОБРОБЦІ, РЕАЛІЗАЦІЇ ВОДИ ТА ОЧИЩЕННЮ СТОКІВ «ЛИСИЧАНСЬКВОДОКАНАЛ» викласти в такій редакції:

«ЛИСИЧАНСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ПІДПРИЄМСТВО ПО ВИДОБУТКУ, ОБРОБЦІ, РЕАЛІЗАЦІЇ ВОДИ ТА ОЧИЩЕННЮ СТОКІВ «ЛИСИЧАНСЬКВОДОКАНАЛ» (93106, Луганська область, місто Лисичанськ, вулиця ім. В. Сосюри, будинок 168, код ЄДРПОУ 03339851, директор – Лисенко Євген Володимирович) до 31 грудня 2018 року усунути порушення:

провадження діяльності на підставі державного акта на право постійного користування або на право власності на землю згідно із Законом України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення»;

наявність у ліцензіата договорів (попередніх договорів) зі споживачами відповідно до чинного законодавства;

наявність встановлених приладів обліку в кожній точці розподілу послуг; своєчасне забезпечення контрольно-вимірювальних інструментів і приладів, а також відповідних приладів обліку, повірки або державної метрологічної атестації засобів вимірювальної техніки, на які поширюється державний метрологічний нагляд;

провадження господарської діяльності з виробництва на етапах підйому та очищення, транспортування, постачання питної води, з відведення та очищення стічної води на стадії прийому стічної води на очисні споруди та її скидання після очищення із застосуванням приладів обліку.».

**Директор Департаменту
ліцензійного контролю**

Я. Зеленюк



**НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ
ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ
(НКРЕКП)**

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

№ _____

Київ

Про внесення зміни до розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 15 червня 2015 року № 19-р

Відповідно до законів України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг», ураховуючи звернення ЛИСИЧАНСЬКОГО КОМУНАЛЬНОГО СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО ПІДПРИЄМСТВА ПО ВИДОБУТКУ, ОБРОБЦІ, РЕАЛІЗАЦІЇ ВОДИ ТА ОЧИЩЕННЮ СТОКІВ «ЛИСИЧАНСЬКВОДОКАНАЛ» (лист від 19 грудня 2017 року № 01/4205), Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,

ВИРІШИЛА:

Розпорядчу частину розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 15 червня 2015 року № 19-р «Про усунення порушень Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення ЛИСИЧАНСЬКОГО КОМУНАЛЬНОГО СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО ПІДПРИЄМСТВА ПО ВИДОБУТКУ, ОБРОБЦІ, РЕАЛІЗАЦІЇ ВОДИ ТА ОЧИЩЕННЮ СТОКІВ «ЛИСИЧАНСЬКВОДОКАНАЛ» викласти в такій редакції:

«ЛИСИЧАНСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ПІДПРИЄМСТВО ПО ВИДОБУТКУ, ОБРОБЦІ, РЕАЛІЗАЦІЇ ВОДИ ТА ОЧИЩЕННЮ СТОКІВ «ЛИСИЧАНСЬКВОДОКАНАЛ» (93106, Луганська область, місто Лисичанськ, вулиця ім. В. Сосюри, будинок 168,

код ЄДРПОУ 03339851, директор – Лисенко Євген Володимирович) до 31 грудня 2018 року усунути порушення:

провадження діяльності на підставі державного акта на право постійного користування або на право власності на землю згідно із Законом України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення»;

наявність у ліцензіата договорів (попередніх договорів) зі споживачами відповідно до чинного законодавства;

наявність встановлених приладів обліку в кожній точці розподілу послуг;

своєчасне забезпечення контрольно-вимірювальних інструментів і приладів, а також відповідних приладів обліку, повірки або державної метрологічної атестації засобів вимірювальної техніки, на які поширюється державний метрологічний нагляд;

провадження господарської діяльності з виробництва води на етапах підйому та очищення, транспортування, постачання питної води, з відведення та очищення стічної води на стадії прийому стічної води на очисні споруди та її скидання після очищення із застосуванням приладів обліку.».

Голова НКРЕКП

Д. Вовк

Копію _____ розпорядження _____ про _____ внесення _____ зміни _____ надіслано (отримав) _____

(дата надіслання, посада, прізвище, ім'я, по батькові особи, яка отримала копію розпорядження)

_____ 2018 року
