

Обґрунтування
щодо прийняття постанови НКРЕКП
«Про внесення змін до структури тарифів на виробництво теплової енергії
ПрАТ «ХАРКІВСЬКА ТЕЦ-5» на 2021 рік»

Звернення ліцензіата

Листом від 11.06.2021 № 01-14/876 ПрАТ «ХАРКІВСЬКА ТЕЦ-5» звернулася до НКРЕКП щодо коригування ремонтних робіт на 2021 рік без зміни їх загальної суми фінансування та тарифів на виробництво теплової енергії.

Витрати коштів на заходи скоригованої ремонтної програми не перевищують суму, яка врахована у структурі витрат на виробництво теплової енергії на 2021 рік ПрАТ «ХАРКІВСЬКА ТЕЦ-5», затвердженої постановою НКРЕКП № 2755 від 24.12.2020, та становлять 81 746,3 тис. грн (без ПДВ), а саме:

- витрати на ремонтні роботи – 33 062,7 тис. грн;
- амортизаційні відрахування, які не є джерелом фінансування інвестиційної програми, – 48 683,6 тис. грн.

Скоригованим переліком ремонтних робіт ПрАТ «ХАРКІВСЬКА ТЕЦ-5» на 2021 рік пропонує врахувати фінансування додаткових заходів, які не передбачені діючою структурою тарифів на виробництво теплової енергії, затвердженої постановою НКРЕКП від 24.12.2020 № 2755, а саме:

- «Заміна кабелів головного корпусу, МЗГ (потік «А»))» на суму 11 408,3 тис. грн;
- «Ремонт підігрівника мережевої води ПМГ-2 бл.№ 3 з повною заміною трубок трубної системи» на суму 14 725,0 тис. грн.

За поясненнями ПрАТ «ХАРКІВСЬКА ТЕЦ-5» необхідність виконання заходу «Заміна кабелів головних корпусу, МЗГ (потік «А»))» пов'язана із старіннями паперово-масляної ізоляції експлуатуючих кабелів, що призводить до завищення струму витоку (надано акт дефектації кабелів та дефектний акт).

Крім того, ПрАТ «ХАРКІВСЬКА ТЕЦ-5» зазначила, що у 2020 році підігрівач мережевої води було виведено із роботи у зв'язку з постійними порушення водно-хімічного режиму, що, в свою чергу, позначилось на економічності роботи енергоблоку № 3. Причиною таких порушень виявилось руйнування трубної системи підігрівача. Для її обстеження Компанія залучила спеціалізовану організацію ПрАТ «Сєверодонецький НДІХІММАШ», згідно з висновку якої робота підігрівача без заміни трубної системи – неможлива (надано висновок від 16.11.2020 № 00220183-17-08-0207.20 та дефектний акт).

Тому для забезпечення надійної та ефективної роботи підігрівача мережевої води енергоблоку № 3 з метою приведення його техніко-економічних показників до нормативних значень підприємство звернулось до НКРЕКП із проханням щодо включення додаткової роботи «Ремонт підігрівника мережевої води ПМГ-2 бл. № 3 з повною заміною трубок трубної системи», виконання якої дозволить енергоблоку № 3 працювати у повному складі устаткування, що забезпечить зниження питомих витрат палива на виробництво електричної та теплової енергії.

Фінансування зазначених робіт ПрАТ «ХАРКІВСЬКА ТЕЦ-5» пропонує здійснити за рахунок перерозподілу коштів, які виникли як економія за результатами конкурсних відборів виконавців ремонтних робіт, передбачених на поточний рік, у розмірі 23 900,3 тис. грн та за рахунок виключення запланованої роботи «Капітальний ремонт зовнішніх колій» вартістю 2 233,0 тис. грн. Таким чином, загальний обсяг коштів, який ПрАТ «ХАРКІВСЬКА ТЕЦ-5» просить направити на фінансування додаткових ремонтних робіт, складає 26 133,3 тис. грн (без ПДВ).

Загальна сума ремонтної програми ПрАТ «ХАРКІВСЬКА ТЕЦ-5» на 2021 рік залишиться без змін.

Відкриті обговорення (відкриті слухання на місцях)

На виконання положень Порядку проведення відкритого обговорення проектів рішень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого постановою НКРЕКП від 30 червня 2017 року № 866, 31 травня 2021 року ПрАТ «ХАРКІВСЬКА ТЕЦ-5» провела відкриті обговорення питання щодо внесення змін до коригування ремонтних робіт по ТЕЦ на 2021 рік без зміни загальної суми фінансування.

Учасники відкритого обговорення підтримали необхідність коригування ремонтних робіт ПрАТ «ХАРКІВСЬКА ТЕЦ-5» на 2021 рік. За результатами відкритого обговорення складено протокол, який оприлюднено на офіційному вебсайті ПрАТ «ХАРКІВСЬКА ТЕЦ-5» та надано до НКРЕКП.

Схвалення проекту постанови

На засіданні НКРЕКП, що проводилось у формі відкритого слухання, 25 серпня 2021 року схвалено проект постанови НКРЕКП «Про внесення змін до структури тарифів на виробництво теплової енергії ПрАТ «ХАРКІВСЬКА ТЕЦ-5» на 2021 рік» з урахуванням пропозицій НКРЕКП.

Згідно з вимогами чинного законодавства 25 серпня 2021 року на офіційному вебсайті НКРЕКП оприлюднено схвалений проект постанови НКРЕКП разом із обґрунтовувальними матеріалами, необхідними для прийняття рішень, з метою отримання зауважень та пропозицій.

Відкриті обговорення в НКРЕКП

На виконання Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» та Порядку проведення відкритого обговорення проектів рішень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого постановою НКРЕКП від 30.06.2017 № 866, 06 вересня 2021 року були проведені відкриті обговорення схваленого проекту постанови НКРЕКП «Про внесення змін до структури тарифів на виробництво теплової енергії ПрАТ «ХАРКІВСЬКА ТЕЦ-5» на 2021 рік» (щодо внесення змін до ремонтної програми без зміни тарифів на виробництво теплової енергії). В ході відкритих обговорень зазначений проект постанови НКРЕКП був підтриманий учасниками без зауважень.

За результатами відкритих обговорень зазначеного проєкту постанови НКРЕКП складено протокол, який оприлюднено на офіційному вебсайті НКРЕКП (<https://www.nerc.gov.ua/?news=11940>).

Пропозиція Департаменту

Департамент із регулювання відносин у сфері енергетики опрацював зміни до ремонтної програми ПрАТ «ХАРКІВСЬКА ТЕЦ-5» на 2021 рік та пропонує передбачити фінансування скоригованих заходів відповідно до таблиці:

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування заходу	Затверджено постановою НКРЕКП від 24.12.2020 № 2755	Пропозиція ліцензіата	Пропозиція НКРЕКП	
				Обсяг фінансув.	Відхил. від діючих витрат
1	Аварійний ремонт електродвигунів	850,0	362,0	850,0	0,0
2	Поточний ремонт трансформатора 10Т	1 221,7	1 140,0	1 140,0	-81,7
3	Заміна кабелів головного корпусу, МЗГ (потік "А")	0,0	11 408,3	7 624,4	7 624,4
4	Поточний ремонт газоходів котлоагрегату ТГМП-344 «А» блоку №3	812,5	475,0	475,0	-337,5
5	Поточний ремонт газопроводів у середині ГК	1 924,8	1 216,0	1 216,0	-708,8
6	Поточний ремонт АБ-3	2 529,0	1 213,3	1 213,3	-1 315,7
7	Поточний ремонт зливостоків Г.К	1 884,4	1 590,7	1 590,7	-293,7
8	Поточний ремонт зливостоків в будівлі хімводоочищення	1 511,0	966,7	966,7	-544,3
9	Середній ремонт трансформатора 3Т	3 295,0	1 941,7	1 941,7	-1 353,3
10	Капітальний ремонт генератора ТГ-3 типу ТВВ-320-2Е	7 713,7	4 416,7	4 416,7	-3 297,0
11	Капітальний ремонт кабельних коробів від головного корпусу в сторону ПВК	3 960,5	2 280,0	3 960,5	0,0
12	Капітальний ремонт електродвигунів ДВПК - 3А, 3Б	1 358,0	665,0	665,0	-693,0
13	Капітальний ремонт статора резервного ДС - 2	2 250,0	1 330,0	1 330,0	-920,0
14	Капітальний ремонт турбіни Т-250/300-240	19 800,5	11 816,9	11 816,9	-7 983,6
15	Капітальний ремонт РПП-3А,Б котла ТГМП-344 «А» бл.3	1 206,3	793,5	793,5	-412,8
16	Ремонт підігрівника мережевої води ПМГ-2 бл.№3 з повною заміною трубок трубої системи	0,0	14 725,0	14 107,4	14 107,4
17	Капітальний ремонт обладнання хімводоочищення з заміною ділянки вихідного колектору	2 052,0	1 235,0	1 235,0	-817,0
18	Капітальний ремонт обладнання освітлювача №3 з заміною ділянки трубопроводу подачі сирі води	1 244,0	737,5	737,5	-506,5

19	Середній ремонт освітлювача №1	666,7	380,0	380,0	-286,7
20	Капітальний ремонт устаткування обробки циркуляційної води	416,7	304,0	304,0	-112,7
21	Капітальний ремонт трубопроводу робочого розчину гідрозингідрату з заміною ділянки від ХВО до головного корпусу	992,7	749,2	749,2	-243,5
22	Капітальний ремонт обладнання НПЛВ	1 919,8	1 090,0	1 090,0	-829,8
23	Капітальний ремонт трубопроводу протипожежно-технічного водопроводу	1 333,3	745,8	745,8	-587,5
24	Капітальний ремонт трубопроводу прямої і зворотної мереж тепlopостачання проммайданчика від магістральних трубопроводів до будівлі ЦНС	875,0	468,3	468,3	-406,7
25	Капітальний ремонт зовнішніх колій	2 233,0	0,0	2 233,0	0,0
ВСЬОГО		62 050,6	62 050,6	62 050,6	0,0

Враховуючи зазначене та відповідно до Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» та Порядку проведення відкритого обговорення проектів рішень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого постановою НКРЕКП від 30.06.2017 № 866, управління генеруючих підприємств Департаменту із регулювання відносин у сфері енергетики пропонує прийняти наступне рішення:

Прийняти постанову НКРЕКП «Про внесення змін до структури тарифів на виробництво теплової енергії ПрАТ «ХАРКІВСЬКА ТЕЦ-5» на 2021 рік», якою планується унести зміни до структури тарифів на виробництво теплової енергії ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВСЬКА ТЕЦ-5» на 2021 рік, встановленої постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 24 грудня 2020 року № 2755, у частині зміни напрямів витрат на проведення ремонтних робіт, що надані листом ПрАТ «ХАРКІВСЬКА ТЕЦ-5» від 11 липня 2021 року № 01-14/876, без зміни тарифів з урахуванням пропозицій НКРЕКП.

Директор
Департаменту із регулювання
відносин у сфері енергетики

А. Огньов



**НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ
ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ
(НКРЕКП)**

ПОСТАНОВА

Київ

№ _____

Про внесення змін до структури
тарифів на виробництво теплової
енергії ПРАТ «ХАРКІВСЬКА
ТЕЦ-5» на 2021 рік

Відповідно до законів України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про теплопостачання», Методики формування, розрахунку та встановлення тарифів на електричну та (або) теплову енергію, що виробляється на теплоелектроцентралях, теплових електростанціях та когенераційних установках, затвердженої постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 01 серпня 2017 року № 991, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,

ПОСТАНОВЛЯЄ:

Унести зміни до структури тарифів на виробництво теплової енергії ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВСЬКА ТЕЦ-5» на 2021 рік, встановленої постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 24 грудня 2020 року № 2755, у частині зміни напрямів витрат на проведення ремонтних робіт, що надані листом ПРАТ «ХАРКІВСЬКА ТЕЦ-5» від 11 червня 2021 року № 01-14/876, без зміни тарифів з урахуванням пропозицій НКРЕКП.

Голова НКРЕКП

В. Тарасюк



ХАРКІВСЬКА
ТЕЦ-5

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАРКІВСЬКА ТЕЦ-5»

с. Подвірки, Дергачівський район, Харківська область, Україна, 62371
Телефон: (+38 057) 372-10-29, факс (+38 057) 731-42-98
E-mail: mbox@tec5.kharkov.ua
Код ЄДРПОУ 05471230

11.06.2021 № 01-14/846

На № _____

Голові Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі НКРЕКП) Постановою від 24.12.2020 № 2755 для ПрАТ «ХАРКІВСЬКА ТЕЦ-5» були встановлені тарифи на виробництво теплової енергії. У структурі тарифів на 2021 рік, НКРЕКП погодило витрати на ремонтні роботи у розмірі **63897,85 тис. грн:** із них за рахунок собівартості **15295,3 тис. грн і 48602,55 тис. грн** за рахунок амортизаційних відрахувань, які не є джерелом фінансування інвестиційної програми.

В ході вибору виконавця робіт, учасниками конкурсних торгів, була запропонована вартість робіт менше, ніж заплановано, що призвело до скорочення витрат на виконання ремонтних робіт, які виконуються підрядним способом, без зміни фізичних обсягів.

Крім того, з виробничих обставин, виникла необхідність виконання додаткових робіт:

- **ремонт підігрівника мережевої води ПМГ-2 бл.№3 з повною заміною трубок трубої системи** – вартістю 14725,0 тис. грн;
- **заміна кабелів головного корпусу, МЗГ (потік "А")** - вартістю 11408,38 тис. грн, а роботу «**Капітальний ремонт зовнішніх колій**» - вартістю 2233,0 тис. грн виключити із раніше запланованих.

З урахуванням зменшення вартості погоджених НКРЕКП ремонтних робіт та при внесенні нових заходів загальна вартість ремонтних витрат, залишаться в межах затвердженої НКРЕКП суми – 63897,85 тис. грн.

ПрАТ «ХАРКІВСЬКА ТЕЦ-5» звертається до НКРЕКП з проханням погодити зміни у Додатку 5 «Перелік заходів та витрат на їх реалізацію, які передбачаються у плановому періоді 2021 року».

Додаток: Обґрунтування змін у Переліку заходів та витрат на їх реалізацію, які передбачаються у плановому періоді 2021 року на 44 арк. в 1 прим.

Голова правління

Олександр МІНКОВИЧ

Козлоков О.Ю.
Григоренко В.Б.

