

**Обґрунтування**  
**до проекту постанови НКРЕКП «Про застереження**  
**ТОВ «ЕНЕРГОГАРАНТ» щодо недопущення надалі порушення**  
**Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії»**

Відповідно до постанови НКРЕКП від 09.06.2021 № 965 «Про проведення позапланових виїзних перевірок дотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії» НКРЕКП здійснено позапланову виїзну перевірку дотримання ПІДПРИЄМСТВОМ «ЕНЕРГОГАРАНТ» У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ (код ЄДРПОУ 30279204) (далі – ТОВ «ЕНЕРГОГАРАНТ», Товариство, Ліцензіат) вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 27.12.2017 № 1467 (далі – Ліцензійні умови з виробництва електричної енергії), за період діяльності з 01 березня 2021 року по 18 серпня 2021 року, за результатами якої складено Акт від 18 серпня 2021 року [№ 416](#), який розміщено на офіційному веб-сайті НКРЕКП в мережі Інтернет.

ТОВ «ЕНЕРГОГАРАНТ» листом [від 19.08.2021 № 27](#) надало до НКРЕКП письмові пояснення до Акта позапланової виїзної перевірки від 18 серпня 2021 року [№ 416](#).

Так, зазначеним Актом позапланової виїзної перевірки встановлено наступне:

№ п/п	Виявлене порушення	Суть порушення
1	<b>підпункту 4 пункту 2.2 Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії</b>	<b>щодо обов'язку ліцензіата провадити ліцензовану діяльність виключно в межах місць провадження господарської діяльності та із застосуванням заявлених засобів провадження господарської діяльності, зазначених у відомостях про них, поданих до НКРЕКП згідно з вимогами цих Ліцензійних умов</b>
<p>До НКРЕКП надійшло звернення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАЦІОНАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «УКРЕНЕРГО» (далі – НЕК «УКРЕНЕРГО») від 18.05.2021 № 01/20317 (вх. НКРЕКП від 19.05.2020 № 10369/1-21) (далі – звернення НЕК «УКРЕНЕРГО») щодо невідповідності (перевищення) обсягів відпуску електричної енергії виробниками з альтернативних джерел енергії (далі – ВАД) понад величину їх ліцензованої електричної потужності, які мали місце у березні 2021 року.</p> <p>Зокрема, на підставі аналізу даних комерційного обліку по параметру - відпуск електричної енергії ВАД, наданих операторами обліку на платформу MMS за період з 01.03.2021 по 31.03.2021 виявлено, що в окремі години доби мали місце випадки невідповідності (перевищення) обсягів відпуску електричної енергії ВАД понад величину ліцензованої електричної потужності.</p> <p>Відповідно до Додатку 1 до звернення НЕК «УКРЕНЕРГО», який ґрунтується на даних з платформи MMS, в березні місяці 2021 року протягом: 11.03.2021, 21.03.2021, 25.03.2021 у період з 12:00 до 14:00 години фотогальванічною наземною електростанцією (далі – ФЕС) (ФЕС</p>		

розташована за адресою: Вінницька обл., Літинський р-н, с/рада Селищенська, «Сонячний» масив, буд. № 1 (земельна ділянка з кадастровим номером 0522486200:01:000:0351) ТОВ «ЕНЕРГОГАРАНТ» **відпущено у мережу АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»** електричну енергію в обсязі 316,54 кВт (за Версією 2), **що на 16 кВт перевищує** електричну потужність ФЕС у розмірі 300,54 кВт, зазначену як ліцензовану потужність.

В інші години діб березня 2021 року перевищення понад встановлену ліцензовану потужність не спостерігалось.

Період, коли зафіксовано перевищення потужності, дата/час	Величина перевищення потужності, кВт
11.03.2021 12:00 - 13:00	1
21.03.2021 13:00 - 14:00	4
25.03.2021 12:00 - 13:00	7
25.03.2021 13:00 - 14:00	4
<b>Всього</b>	<b>16</b>

Комісією з перевірки, з урахуванням пояснень Ліцензіата, наданих в ході позапланової перевірки **встановлено**, що власними силами підприємства була розроблена, закуплена та змонтована експериментальна рухома система кріплення сонячних панелей.

В період 01.03.2021-31.03.2021 проводилось тестування встановленої рухомої системи автоматичного регулювання кута нахилу металоконструкцій. На металоконструкціях було **встановлено**: інвертор (1шт) і сонячні панелі (30шт).

За період тестування системи автоматизації (березень 2021 року) було виявлено великі експлуатаційні витрати на обслуговування системи, виготовлення металоконструкцій, закупівлю систем автоматизації, та іншого обладнання.

У зв'язку з проблемами, які виникли в країні з введенням карантинних обмежень, було прийнято рішення про недоцільність виготовлення та експлуатації регульованих систем металоконструкцій.

За час проведення тестових випробувань з 01.03.2021 по 31.03.2021 підприємством було виявлено перевищення обсягу відпуску електричної енергії понад величину встановленої потужності.

Після проведення тестування обладнання було демонтовано.

### **З огляду на зазначене, пропонується прийняти постанову, якою:**

Відповідно до пунктів 11, 12 частини першої статті 17, статті 22 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» застерегти ПІДПРИЄМСТВО «ЕНЕРГОГАРАНТ» У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ (код ЄДРПОУ 30279204) щодо недопущення надалі порушення Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії.

**Директор Департаменту  
ліцензійного контролю**

**Я. Зеленик**



**НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  
ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ  
(НКРЕКП)**

**ПОСТАНОВА**

Київ

№ \_\_\_\_\_

Про застереження ТОВ «ЕНЕРГОГАРАНТ»  
щодо недопущення надалі порушення  
Ліцензійних умов з виробництва  
електричної енергії

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у результаті розгляду 16 вересня 2021 року на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, Акта позапланової виїзної перевірки від 18 серпня 2021 року № 416, проведеної відповідно до постанови НКРЕКП від 09 червня 2021 року № 965 «Про проведення позапланових виїзних перевірок дотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії» та посвідчення на проведення позапланової виїзної перевірки від 09 серпня 2021 року № 456, встановлено, що ПІДПРИЄМСТВОМ «ЕНЕРГОГАРАНТ» У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ (код ЄДРПОУ 30279204) порушено підпункт 4 пункту 2.2 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1467 (далі – Ліцензійні умови з виробництва електричної енергії), щодо обов'язку ліцензіата провадити ліцензовану діяльність виключно в межах місць провадження господарської діяльності та із застосуванням заявлених засобів провадження господарської діяльності, зазначених у відомостях про них, поданих до НКРЕКП згідно з вимогами цих Ліцензійних умов.

Відповідно до статей 17, 19 та 22 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,

**ПОСТАНОВЛЯЄ:**

Застерегти ПІДПРИЄМСТВО «ЕНЕРГОГАРАНТ» У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ (код ЄДРПОУ 30279204) щодо недопущення надалі порушення Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії.

Голова НКРЕКП

В. Тарасюк