

**Обґрунтування
щодо прийняття постанов НКРЕКП про встановлення індивідуальних технологічних
нормативів використання питної води**

До Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП), від ліцензіатів з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення надійшли заяви та додані до них матеріали для встановлення індивідуальних технологічних нормативів використання питної води (далі – ІТНВПВ).

За результатами опрацювання наданих матеріалів і відповідно до пункту 16 частини першої статті 6 Закону України «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг», Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», Порядку визначення індивідуальних технологічних нормативів використання питної води суб'єктам природних монополій, ліцензування діяльності яких здійснюється Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 23 квітня 2015 року № 1305, на розгляд виносяться ІТНВПВ:

1. КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ХАРКІВВОДОКАНАЛ» на рівні:
втрати питної води в системах водопостачання – 295,119 м³/1000 м³ піднятої води;
технологічні витрати питної води в системах водопостачання – 98,610 м³/1000 м³ піднятої води;

технологічні витрати питної води в системах водовідведення – 3,409 м³/1000 м³ відведених стічних вод.

Розрахунки ІТНВПВ погоджені завідувачем Сектору у Харківській області Державного агентства водних ресурсів України, директором Департаменту захисту довкілля та природокористування Харківської облдержадміністрації та затверджені рішенням виконавчого комітету Харківської міської ради Харківської області від 19.10.2022 № 315.

2. КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ «ПОЛТАВАВОДОКАНАЛ» на рівні:

втрати питної води в системах водопостачання – 276,331 м³/1000 м³ піднятої води;
технологічні витрати питної води в системах водопостачання – 43,580 м³/1000 м³ піднятої води;

технологічні витрати питної води в системах водовідведення – 6,834 м³/1000 м³ відведених стічних вод.

Розрахунки ІТНВПВ погоджені директором Департаменту екології та природних ресурсів Полтавської обласної державної адміністрації, завідувачем Сектору Полтавської області Державного агентства водних ресурсів України та затверджені рішенням Полтавської обласної ради від 21 жовтня 2022 року № 495.

Пропонуємо:

1. Прийняти постанови щодо встановлення індивідуальних технологічних нормативів використання питної води із введенням їх в дію з дня прийняття.

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг:

- від 23 вересня 2016 року № 1590 «Про встановлення індивідуальних технологічних нормативів використання питної води Комунальному підприємству «Харківводоканал»;

- від 02 лютого 2017 року № 159 «Про встановлення індивідуальних технологічних нормативів використання питної води Комунальному підприємству Полтавської обласної ради «Полтававодоканал».

**Директор Департаменту із регулювання
відносин у сфері централізованого
водопостачання та водовідведення**

А. Чумак



**НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ
ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ
(НКРЕКП)**

ПОСТАНОВА

Київ

№ _____

Про встановлення індивідуальних
технологічних нормативів
використання питної води
КОМУНАЛЬНОМУ
ПІДПРИЄМСТВУ ПОЛТАВСЬКОЇ
ОБЛАСНОЇ РАДИ
«ПОЛТАВАВОДОКАНАЛ»

Відповідно до пункту 16 частини першої статті 6 Закону України «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг», Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», Порядку визначення індивідуальних технологічних нормативів використання питної води суб'єктам природних монополій, ліцензування діяльності яких здійснюється Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 23 квітня 2015 року № 1305, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 травня 2015 року за № 592/27037, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Встановити КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ «ПОЛТАВАВОДОКАНАЛ» індивідуальні технологічні нормативи використання питної води:

витрати питної води в системах водопостачання – $276,331 \text{ м}^3/1000 \text{ м}^3$ піднятої води;

технологічні витрати питної води в системах водопостачання – $43,580 \text{ м}^3/1000 \text{ м}^3$ піднятої води;

технологічні витрати питної води в системах водовідведення – 6,834 м³/1000 м³ відведених стічних вод.

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 02 лютого 2017 року № 159 «Про встановлення індивідуальних технологічних нормативів використання питної води Комунальному підприємству Полтавської обласної ради «Полтававодоканал».

Голова НКРЕКП

К. Ущатовський



**НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ
ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ
(НКРЕКП)**

ПОСТАНОВА

Київ

№ _____

Про встановлення індивідуальних
технологічних нормативів використання
питної води КОМУНАЛЬНОМУ
ПІДПРИЄМСТВУ «ХАРКІВВОДОКАНАЛ»

Відповідно до пункту 16 частини першої статті 6 Закону України «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг», Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», Порядку визначення індивідуальних технологічних нормативів використання питної води суб'єктам природних монополій, ліцензування діяльності яких здійснюється Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 23 квітня 2015 року № 1305, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 травня 2015 року за № 592/27037, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Встановити КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ХАРКІВВОДОКАНАЛ» індивідуальні технологічні нормативи використання питної води:

втрати питної води в системах водопостачання – $295,119 \text{ м}^3/1000 \text{ м}^3$ піднятої води;

технологічні витрати питної води в системах водопостачання – $98,610 \text{ м}^3/1000 \text{ м}^3$ піднятої води;

технологічні витрати питної води в системах водовідведення – $3,409 \text{ м}^3/1000 \text{ м}^3$ відведених стічних вод.

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 23 вересня 2016 року № 1590 «Про встановлення індивідуальних технологічних нормативів використання питної води Комунальному підприємству «Харківводоканал».

Голова НКРЕКП

К. Ущатовський

ВСТАНОВЛЕНО

рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

№ _____



ПОТОЧНІ ІНДИВІДУАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЧНІ НОРМАТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ПИТНОЇ ВОДИ

затверджені «_____» _____ 20__ року

на строк до «_____» _____ 20__ року

Найменування підприємства КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ «ПОЛТАВАВОДОКАНАЛ»

Реквізити підприємства р/р UA263281680000000026008724141 ПАТ «МТБ БАНК», МФО 328168, Код ЗКПО 03361661, Інд.под № 033616616014, св. 23478399

Управління, об'єднання Управління майном обласної ради

Код КВЕД 36.00 Забір очищення та постачання води; 37.00 Каналізація відведення й очищення стічних вод

Область, район Полтавська обл., м. Полтава

Місце знаходження підприємства 36020, м. Полтава, вул. П. Орлика, 40А

Посада й телефон посадової особи, що відповідає за водокористування
Головний інженер ЗАБИШНИЙ Є., тел. 50-64-10

Головний інженер

Керівник підприємства

М.П.



ЗАБИШНИЙ Є.

ВОРОТИНЦЕВ В.

«12» 11 2021р.



ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА

Пленарне засідання вісімнадцятої позачергової сесії восьмого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

21 жовтня 2022 року

№ 495

Про затвердження Поточних індивідуальних технологічних нормативів використання питної води для Комунального підприємства Полтавської обласної ради «Полтававодоканал»

Керуючись пунктом 20 частини першої статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пунктом 3 частини третьої статті 4 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», статтями 13 та 29 Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення», Порядком розроблення та затвердження технологічних нормативів використання питної води підприємствами, які надають послуги з централізованого водопостачання та/або водовідведення, затвердженим наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 25.06.2014 № 179, враховуючи звернення Комунального підприємства Полтавської обласної ради «Полтававодоканал» від 03.08.2022 № 2/2133, з метою забезпечення раціонального використання води при її підйомі, очищенні, транспортуванні та реалізації споживачам,


ОБЛАСНА РАДА ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Поточні індивідуальні технологічні нормативи використання питної води для Комунального підприємства Полтавської обласної ради «Полтававодоканал» терміном на п'ять років (додаються на 76 аркушах).

2. Комунальному підприємству Полтавської обласної ради «Полтававодоканал» формування тарифів на централізоване водопостачання здійснювати відповідно до річних планів ліцензованої діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення, розроблених на підставі затверджених Поточних індивідуальних нормативів використання питної води.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію обласної ради з питань житлово-комунального господарства, енергозбереження, будівництва, транспорту та зв'язку.

Голова обласної ради



Олександр БІЛЕНЬКИЙ
М. Ю. Третяк

**ПОТОЧНІ ІНДИВІДУАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЧНІ НОРМАТИВИ ВТРАТ ТА ВИТРАТ
ПІТНОЇ ВОДИ для КП ПОР "ПОЛТАВАВОДОКАНАЛ"**

№ п/п	Складові Поточного індивідуального технологічного нормативу використання питної води на підприємстві водопровідно-каналізаційного господарства	ІТНВПВ КП ПОР "Полтававодоканал"		Номер додатку з розрахунком та документами, що підтверджують вказані дані
		м ³ /рік	м ³ /1000м ³ піднятої води (Q=22570,00 тис.м ³ /рік)	
1	2	3	4	5
I. ІТНВПВ у водопровідному господарстві, м³/1000м³ піднятої води				
1.	Втрати води підприємства	6 236 778,057	276,331	стор.38
1.1	Витоки питної води	5 202 802,877	230,519	стор.34
1.1.1	Витоки при підйомі та очищенні	160 689,691	7,119	стор.14
1.1.2	Витоки води з трубопроводів при аваріях	173 915,193	7,706	стор.19
1.1.3	Приховані витоки води з трубопроводів	2 982 552,663	132,147	стор.31
1.1.4	Витоки води з смісних споруд	86 456,080	3,831	стор.32
1.1.5	Витоки води через нещільності арматури	1 067 176,050	47,283	стор.34
1.1.6	Витоки води на водорозбірних колонках	732 013,200	32,433	стор.34
1.2	Необліковані втрати питної води	1 033 975,180	45,812	стор.37
1.2.1	Втрати води, які не зареєстровані засобами вимірювальної техніки	451 400,000	20,000	стор.35
1.2.2	Втрати, пов'язані з невідповідністю норм водоспоживання до фактичної кількості спожитої води	142 777,820	6,326	стор.35
1.2.3	Втрати, пов'язані з несанкціонованим відбором води з мережі	270 840,000	12,000	стор.36
1.2.4	Втрати води на протипожежні цілі	168 957,360	7,486	стор.37
2	Технологічні витрати питної води у водопровідному господарстві	983 596,950	43,580	стор.58
2.1	Технологічні витрати на виробництво питної води	428 319,580	18,977	стор.45
1) при водозаборі з поверхневих джерел:		0	0	стор.45
2) при водозаборі з підземних джерел:		428 319,580	18,977	стор.45
2.1.1	Витрати води на промивку свердловин і підтримання в них необхідного рівня	427 644,000	18,947	стор.42
2.1.2	Витрати води на промивку фільтрів знезалізнення (при наявності станції знезалізнення)	0	0	стор.42
2.1.3	Витрати води на обслуговування іншого обладнання	0	0	стор.42
2.1.4	Витрати води на роботу хіміко-бактеріологічної лабораторії	675,580	0,030	стор.44
2.1.5	Витрати води при використанні спеціальних методів очищення води	0	0	стор.45
2.2	Технологічні витрати на транспортування та постачання питної	515 197,880	22,827	стор.50
2.2.1	Витрати води на планову дезінфекцію і промивку мереж	414 489,880	18,365	стор.49
2.2.2	Технологічні витрати на власні потреби насосних станцій	0,000	0	стор.49
2.2.3	Технологічні витрати на обмивання та дезінфекцію резервуарів чистої води	100 708,000	4,462	стор.50
2.3	Технологічні витрати на допоміжних об'єктах	12 127,305	0,537	стор.55
2.4	Витрати води на господарсько-питні потреби працівників	14 754,819	0,654	стор.57
2.5	Витрати води на утримання зон санітарної охорони	13 197,366	0,585	стор.58
II. ІТНВПВ у каналізаційному господарстві, м³/1000м³ відведених стічних вод				
3	Технологічні витрати питної води у каналізаційному господарстві	140 411,920	6,834	стор.67
3.1	Технологічні витрати питної води на відведення (збір та транспортування) стічних вод	117 928,325	5,739	стор.63
3.2	Технологічні витрати питної води на очистку стічних вод та обробку осадів	6 767,920	0,330	стор.65
3.3	Витрати води на господарсько-питні потреби працівників	8 167,431	0,398	стор.67
3.4	Технологічні витрати води на утримання санітарної території водовідведення (КНС та КОС) в належному стані	7 548,244	0,367	стор.67
РАЗОМ	ІТНВПВ у водопровідному господарстві, м³/1000м³ піднятої питної води	7 220 375,007	319,911	х
	ІТНВПВ у каналізаційному господарстві, м³/1000м³ піднятої питної води	140 411,920	6,221	х
Поточний ІТНВПВ для підприємства, м³/1000м³ піднятої питної води		7 360 786,927	326,132	х

Посадова особа, що відповідає
за водокористування на підприємстві

С. ЗАБИШНИЙ

ВСТАНОВЛЕНО

рішенням Національної комісії,
що здійснює регулювання
у сферах енергетики та комунальних послуг
від «___» _____ 20__ р. № _____

ПОГОДЖЕНО

Директор Департаменту захисту
довкілля та природокористування
Харківської обласної адміністрації



Андрій НЕРЕТА

20__ р.

М.П.

ПОГОДЖЕНО

Завідувач Сектору у Харківській області
Державного агентства
водних ресурсів України



Наталія КОВАЛЕНКО

«08» вересня 20__ р.

М.П.

Поточні індивідуальні технологічні нормативи використання питної води

затверджені «___» _____ 20__ року
на термін до «___» _____ 20__ року

Найменування підприємства:

Комунальне підприємство

Реквізити:

«Харківводоканал»

Управління, об'єднання, тощо:

код водокористувача 630382

Код КВЕД

Харківська міська рада

Область, район

Департамент з питань забезпечення
життєдіяльності міста

Місцезнаходження водокористувача

36.00 і 37.00

Посада й телефон посадової особи,
що відповідає за водокористування:

Харківська область

вул. Шевченка, 2, м. Харків, 61013

Головний гідролог Василенко Сергій
тел. (057) 739-96-60

Головний інженер

Володимир ПАБОЛКОВ
тел. (057) 712-25-86



Головний інженер
«Харківводоканал»

Віталій ПАНОВ

«___» _____ 20__ р.



У К Р А Ї Н А
ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ



Р І Ш Е Н Н Я

Від 19.10.2022 № 315

Про затвердження поточних
індивідуальних технологічних
нормативів використання питної
води в КП «Харківводоканал»

Згідно зі ст. 29 Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення», відповідно до Порядку розроблення та затвердження технологічних нормативів використання питної води підприємствами, які надають послуги з централізованого водопостачання та/або водовідведення, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 25.06.2014 № 179, керуючись ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Харківської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити строком на 5 років поточні індивідуальні технологічні нормативи використання питної води в КП «Харківводоканал» на рівні 396,871 м³/1000 м³ (додається).

2. Вважати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 08.09.2021 № 724 «Про затвердження поточних індивідуальних технологічних нормативів використання питної води в КП «Харківводоканал».

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань забезпечення життєдіяльності міста Руденка А.І.

Міський голова



Цуварєв 725 39 65

ПІДПИС

І.О. ТЕРЕХОВ

Згідно з оригіналом:
головним спеціаліст сектору оформлення та видачі
розпоряджень міського голови, рішень виконавчого
комітету міської ради відділу оформлення та видачі
розпоряджень міського голови, рішень міської ради та її
виконавчого комітету Департаменту організаційної роботи
Харківської міської ради

Руденко К.І.

**Поточні індивідуальні технологічні нормативи
використання питної води (ІТНВПВ)
на Комунальному підприємстві «Харківводоканал».**

№ з/п	Складові Поточного індивідуального технологічного нормативу використання питної води (ІТНВПВ) на КП «Харківводоканал»	Поточні ІТНВПВ		Номер додатку з розрахунком та документами, що підтверджують вказані дані
		тис. м³/рік	м³/1000 м³ піднятої води	
1	2	3	4	5
I. ІТНВПВ у водопровідному господарстві, м³/1000 м³ піднятої води				
1	Втрати води підприємства	53 933,591	295,119	Табл. 1.1, 1.3
1.1	Витоки питної води	44 680,114	244,485	Табл. 1.1
1.1.1	витоки при підйомі та очищенні;	1 226,915	6,714	Табл. 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.1.5, 1.1.6
1.1.2	витоки води з трубопроводів при аваріях;	15 600,874	85,366	Табл. 3.1.2, 3.2.2, 3.3.2
1.1.3	сховані витоки води з трубопроводів;	22 762,844	124,556	Табл. 1.1.8
1.1.4	витоки води з емнісних споруд;	748,782	4,097	Табл. 1.1.9
1.1.5	витоки води через нещільності арматури;	3 643,856	19,939	Табл. 1.1.10
1.1.6	витоки води на водорозбірних колонках.	696,843	3,813	Табл. 1.1.1, с. 47
1.2	Необліковані втрати питної води	9 253,477	50,634	Табл. 1.1
1.2.1	втрати води, які не зареєстровані засобами вимірювальної техніки;	3 655,042	20,000	Табл. 1.2.1, с. 48
1.2.2	втрати, пов'язані з невідповідністю норм водоспоживання до фактичної кількості спожитої води;	2 982,149	16,318	Табл. 1.1, 1.2.2
1.2.3	втрати, пов'язані з несанкціонованим відбором води з мережі;	2 193,025	12,000	Табл. 1.1, с. 50
1.2.4	технологічні втрати води на протипожежні цілі.	423,261	2,316	Табл. 1.1, с. 50
2	Технологічні витрати питної води у водопровідному господарстві	18 020,987	98,610	Табл. 2.1
2.1	Технологічні витрати на виробництво питної води	9 767,337	53,446	Табл. 2.1
	1) при водозаборі з поверхневих джерел:	9 706,967	53,115	Табл. 2.1.1
2.1.1	витрати на випускання осаду з відстійників або освітлювачів;	148,974	0,815	Табл. 2.1.2
2.1.2	витрати води на промивку швидких фільтрів;	7 845,267	42,928	Табл. 2.1.3
2.1.3	витрати води на обмивання і дезінфекцію емнісного обладнання;	419,294	2,294	Табл. 2.1.4
2.1.4	інші технологічні витрати води при підйомі та очищенні	1 293,432	7,078	Табл. 2.1.8, 2.1.5, 2.1.6, 2.1.7, с.62-66
	2) при водозаборі з підземних джерел:	60,370	0,331	Табл. 2.1.9
2.1.5	витрати води на промивку свердловин і підтримання в них необхідного рівня води;	17,309	0,095	Табл. 2.1.10
2.1.6	витрати на промивку фільтрів знезалізнення (при наявності станцій знезалізнення);	38,681	0,212	с. 69
2.1.7	витрати на обслуговування іншого очисного обладнання (при наявності спеціальних методів очищення – пом'якшення, зворотного осмосу);	—	—	—
2.1.8	витрати на роботу хіміко-бактеріологічної лабораторії;	4,380	0,024	с. 69

2.1.9	витрати при використанні спеціальних методів очищення води.	—	—	—
2.2	Технологічні витрати води на транспортування і постачання питної води	7 573,040	41,439	Табл. 2.1, 2.2
2.2.1	витрати води на планову дезінфекцію і промивку мереж;	6 284,440	34,388	Табл. 2.2., 2.2.1
2.2.2	витрати води на власні потреби насосних станцій;	368,000	2,014	Табл. 2.2, 2.2.2, 2.2.3, с.77
2.2.3	витрати води на обмивання і дезінфекцію резервуарів чистої води.	920,600	5,037	Табл. 2.2, 2.2.4
2.3	Технологічні витрати на допоміжних об'єктах	96,105	0,526	Табл. 2.2, 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3
2.4	Витрати води на господарсько-питні потреби робітників	66,088	0,362	Табл. 2.2, 2.4.1
2.5	Витрати води на утримання зон санітарної охорони	518,417	2,837	Табл. 2.2, 2.5.1
II. ГГНВПВ у каналізаційному господарстві, м³/1000 м³ відведених стічних вод				
3	Технологічні витрати питної води:	574,153	3,409	Табл. 3.1
3.1	технологічні витрати питної води на відведення (збір та транспортування) стічних вод;	91,891	0,546	Табл. 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, с. 92-93
3.2	технологічні витрати питної води на очищення стічних вод і обробку осадів;	271,924	1,614	Табл. 3.2.1, с. 94-98
3.3	технологічні витрати води на допоміжних об'єктах каналізаційного господарства	70,903	0,421	Табл. 3.3.1, 3.3.2, 3.3, 3.3.4, с. 98-100
3.4	технологічні витрати на господарсько-питні потреби працівників підприємства;	51,793	0,308	Табл. 3.4.1
3.5	технологічні витрати води на утримання території очисних споруд водовідведення у належному санітарному стані.	87,642	0,520	Табл. 3.5.1, с. 107-108
РАЗОМ	ГГНВПВ у водопровідному господарстві, м³/1000м³ піднятої води	71 954,578	393,729	
	ГГНВПВ у каналізаційному господарстві, м³/1000м³ піднятої води	574,153	3,142	
Поточний ГГНВПВ для підприємства, м³/1000м³ піднятої води		72 528,731	396,871	

Обсяг піднятої води з усіх джерел водопостачання (з урахуванням покупної води та за винятком реалізації води до 2 підйому) – 182 752,10 тис. м³/рік.

Обсяг відведених стічних вод в систему централізованого водовідведення – 168 429,32 тис. м³/рік.

Головний технолог
КП «Харківводоканал»
Д. Т. Н.



С.Л. Василенко