

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова Національної комісії,
що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики
та комунальних послуг
05.08.2025 № 1158

Зміни
до Методики (порядку) формування плати за приєднання до системи
передачі та системи розподілу

1. У главі 1:

1) абзац третій пункту 1.5 замінити чотирма новими абзацами такого змісту:

«Закупівля товарів, робіт і послуг з проєктування, будівництва, реконструкції та/або технічного переоснащення об'єктів електроенергетики (до точки приєднання електроустановок замовника) під час надання послуг з приєднання здійснюється оператором системи розподілу на конкурентних засадах, крім:

розроблення проєктної документації на будівництво електричних мереж лінійної частини приєднання у випадку, якщо замовник послуг з нестандартного приєднання з проєктуванням замовником лінійної частини забезпечує розроблення проєктної документації на будівництво електричних мереж лінійної частини приєднання:

послуг з нестандартного приєднання з проєктуванням замовником лінійної частини, якщо замовник виявив бажання бути виконавцем робіт з проєктування електричних мереж, будівельно-монтажних та пусконаладжувальних робіт із створення лінійної частини приєднання та/або робіт із створення потужності.

Закупівля товарів, робіт і послуг з будівництва, реконструкції та/або технічного переоснащення об'єктів електроенергетики (до точки приєднання електроустановок замовника) під час надання послуг з приєднання здійснюється оператором системи передачі на конкурентних засадах.»;

2) в абзаці другому пункту 1.7 слова «від яких буде забезпечуватись електрозабезпечення електроустановок замовника за I та II категорією надійності електропостачання» замінити словами «від яких забезпечується замовлена категорія надійності електропостачання електроустановок замовника»;

3) пункт 1.8 викласти в такій редакції:

«1.8. Плата за нестандартне приєднання розраховується згідно з главами 4 та 5 цієї Методики.

При розрахунку плати за лінійну частину приєднання при нестандартному приєднанні, що здійснюється за процедурою «під ключ», приймається найкоротша відстань по прямій лінії від прогнозованої точки приєднання електроустановок замовника до найближчої точки в існуючих (діючих)

електричних мережах (повітряна лінія, трансформаторна підстанція або розподільний пункт), рівня напруги в точці приєднання, яка визначається відповідно до величини максимальної розрахункової (прогнозованої) потужності (з урахуванням замовленої до приєднання та існуючої дозволеної потужності), що поділяється на такі блоки:

блок 1: до 50 кВт включно – до повітряної лінії, розподільчого пункту та/або трансформаторної підстанції відповідно до вказаного в заяві про приєднання рівня напруги в точці приєднання;

блок 2: від 50 кВт до 1000 кВт включно – до повітряної лінії електропередачі, розподільчого пункту та/або трансформаторної підстанції відповідно до вказаного в заяві про приєднання рівня напруги в точці приєднання, але не нижче 10 (6, 20) кВ;

блок 3: від 1000 кВт до 5000 кВт включно – до розподільчого пункту, відповідно до вказаного в заяві про приєднання рівня напруги в точці приєднання, але не нижче 10 (6, 20) кВ, та/або трансформаторної підстанції відповідно до вказаного в заяві про приєднання рівня напруги в точці приєднання, але не нижче 20 кВ;

блок 4: від 5000 кВт – до трансформаторної підстанції відповідно до вказаного в заяві про приєднання рівня напруги в точці приєднання, але не нижче 35 кВ.

У разі збільшення Замовником величини дозволеної до використання потужності нарахування складової плати за створення лінійної частини приєднання не здійснюється, якщо величина максимальної розрахункової (прогнозованої) потужності (замовлена до приєднання потужність з урахуванням існуючої дозволеної до використання) та величина існуючої дозволеної до використання потужності знаходяться в межах одного підблока з кроком 50 кВт (для блока 2 з потужністю від 50 до 1000 кВт), з кроком 100 кВт (для блока 3 з потужністю від 1000 до 5000 кВт) та з кроком 500 кВт (для блока 4 з потужністю від 5000 кВт).

У випадку приєднання електроустановок замовника за схемою електрозабезпечення I або II категорії надійності електропостачання для визначення відстані, відповідно до якої здійснюється розрахунок плати за лінійну частину приєднання при нестандартному приєднанні, що здійснюється за процедурою «під ключ», приймається сумарна найкоротша відстань по прямій лінії від точки приєднання електроустановок замовника до найближчих двох точок в існуючих (діючих) електричних мережах (повітряна лінія, трансформаторна підстанція або розподільний пункт) оператора системи розподілу (ступеня напруги, що відповідає ступеню напруги в точці приєднання), від яких забезпечується замовлена категорія надійності електропостачання електроустановок замовника з урахуванням умов по величині максимального розрахункового (прогнозованого) навантаження.

Приєднання електроустановок, призначених для виробництва електричної енергії, на напрузі у точці приєднання 35 кВ і вище здійснюється з дотриманням вимог СОУ-Н ЕЕ 40.1.00100227-101:2014 «Норми технологічного проектування енергетичних систем і електричних мереж 35 кВ і вище» щодо забезпечення під

час приєднання дотримання критерію «N-1», розрахунок вартості плати за приєднання таких електроустановок до електричних мереж здійснюється у порядку, передбаченому для електроустановок I категорії з надійності електропостачання із застосуванням відповідних ставок плати за приєднання потужності.».

2. У главі 3:

1) пункти 3.1 та 3.2 глави 3 викласти в такій редакції:

«3.1. Плата за стандартне приєднання $P_{ст}$ розраховується за формулою

$$P_{ст} = P_{замовл} \times C_{ст}^{с,місц}, \text{ тис. грн,} \quad (1)$$

де $P_{замовл}$ – потужність, замовлена до приєднання електроустановок замовника, кВт;

$C_{ст}^{с,місц}$ – ставка плати за стандартне приєднання, тис. грн/кВт, яка диференціюється за такими індексами:

с – ступінь стандартного приєднання відповідно до Кодексу систем розподілу;

місц – місцезнаходження електроустановок замовника (міська, сільська місцевість).

3.2. Ставки плати за стандартне приєднання $C_{ст}^{с,місц}$ затверджуються НКРЕКП на розрахунковий період та розраховуються за формулою

$$C_{ст}^{с,місц} = P_{базова_{ст}}^{місц} \times K_c \times K_{інд}, \text{ тис. грн/кВт,} \quad (2)$$

де $P_{базова_{ст}}^{місц}$ – питома вартість приєднання 1 кВт потужності електроустановок замовника визначена згідно з додатком 9 до цієї Методики станом на 01 січня 2025 року;

K_c – коефіцієнт ступеня стандартного приєднання (додаток 5 до цієї Методики);

$K_{інд}$ – коефіцієнт прогнозного індексу зміни цін виробників промислової продукції на розрахунковий період у відношенні до базового періоду. Розмір індексу затверджується відповідною постановою Кабінету Міністрів України про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на розрахунковий період (мінімальний). У разі відсутності затвердженого відповідною постановою Кабінету Міністрів України прогнозного індексу цін виробників промислової продукції застосовується індекс, врахований у Державному бюджеті України на відповідний рік.»;

2) у пункті 3.3 слова «за першим та другим ступенями стандартного приєднання» виключити;

3) у пункті 3.4 слова «першому та другому ступеням стандартного приєднання» замінити словами «стандартним приєднанням»;

4) в абзаці одинадцятому пункту 3.6 слова «за першим та другим ступеннями стандартного приєднання» виключити.

3. Главу 4 доповнити новим пунктом такого змісту:

«4.8. За умови забезпечення замовником послуги з нестандартного приєднання потужності більше 1 МВт з проектуванням замовником лінійної частини приєднання розроблення та узгодження з оператором системи розподілу проектною документацією на будівництво електричних мереж лінійної частини приєднання та/або робіт із створення потужності, а також виконання будівельно-монтажних та пусконаладжувальних робіт щодо будівництва електричних мереж лінійної частини приєднання та/або робіт із створення потужності, плата за нестандартне приєднання до електричних мереж оператора системи розподілу передбачає:

складову плати за приєднання потужності (ураховуючи потужність, що створюється), яка визначається як добуток величини замовленої до приєднання потужності та ставки плати за нестандартне приєднання потужності;

складову плати за створення електричних мереж лінійної частини приєднання, що визначається згідно з кошторисом, який є невід'ємною частиною відповідної проектною документації, розробленої замовником з урахуванням вимог Кодексу систем розподілу.

При цьому сума витрат такого замовника, пов'язаних з виконанням проектування електричних мереж, будівельно-монтажних, пусконаладжувальних робіт лінійної частини приєднання та/або робіт із створення потужності, яка враховується у загальному розмірі плати за нестандартне приєднання, не може перевищувати відповідну плату за нестандартне приєднання.».

4. У главі 5:

1) пункт 5.9 після слова та цифри «формулою 5» доповнити словом та цифрою «або 13»;

2) доповнити новими пунктами такого змісту:

«5.11. У випадках, визначених Кодексом систем розподілу, якщо приєднання електроустановок замовника до електричних мереж оператора системи розподілу здійснюється на підставі багатостороннього договору про приєднання, плата замовника за послугу з приєднання включає:

складову плати за здійснення будівництва та/або технічного переоснащення електричних мереж систем розподілу, яка визначається як сума добутку величини замовленої до приєднання потужності та ставки плати за нестандартне приєднання потужності, та складової плати за створення електричних мереж лінійної частини приєднання;

складову плати за здійснення будівництва та/або технічного переоснащення електричних мереж системи передачі, яка визначається згідно з узгодженою проєктно-кошторисною документацією;

складову плати за здійснення будівництва та/або технічного переоснащення електричних мереж інших суб'єктів господарювання, яка визначається згідно з узгодженою проєктно-кошторисною документацією.

5.12. У разі отримання виробником електричної енергії послуги з приєднання у зв'язку з необхідністю здійснення відбору електричної енергії з мереж оператора системи розподілу понад величину дозволеної (договірної) потужності споживання електричної енергії електроустановок такого виробника на межі балансової належності згідно з договором споживача про надання послуг з розподілу (передачі) електричної енергії вартість послуги з приєднання визначається як вартість обладнання та/або робіт, необхідних для забезпечення відбору електричної енергії з мереж оператора системи розподілу, та розраховується на підставі проєктно-кошторисної документації, розробленої згідно з вимогами Кодексу систем розподілу, і сплачується замовником оператору системи розподілу.».

5. Пункти 6.1 та 6.2 глави 6 замінити чотирма новими пунктами 6.1 – 6.4 такого змісту:

«6.1. Плата за приєднання до електричних мереж оператора системи передачі визначається згідно з кошторисом, який є невід'ємною частиною відповідної проєктної документації, розробленої з урахуванням вимог Кодексу системи передачі.

Сума витрат замовника, пов'язаних з розробленням та узгодження з іншими заінтересованими сторонами проєктної документації на будівництво, реконструкцію та/або технічне переоснащення електричних мереж зовнішнього електрозабезпечення електроустановок замовника (до точки приєднання електроустановок замовника) виключається із загальної величини плати за приєднання до електричних мереж оператора системи передачі за умови безоплатної передачі оператору системи передачі такої проєктної документації з авторськими правами на неї.

Підставою виключення суми витрат замовника, пов'язаних з виконанням проєктних робіт суб'єктом господарювання, який має право на здійснення відповідного виду діяльності згідно з вимогами законодавства, є надсилання замовником оператору системи передачі акта приймання-передачі проєктної документації, розробленої відповідно до умов договору про приєднання, додатком до якого є кошторис.

6.2. Замовник має оплатити частину вартості плати за приєднання електроустановок до електричних мереж системи передачі оператору системи передачі в розмірі 10 євро за 1 кВт замовленої до приєднання потужності відповідно до офіційного курсу, встановленого Національним банком України на день виставлення йому рахунка.

Якщо замовник на підставі отриманих технічних умов на приєднання протягом 12 місяців з дня їх отримання забезпечив розроблення та узгодження з оператором системи передачі та іншими заінтересованими сторонами проєктної документації на будівництво, реконструкцію та/або технічне переоснащення електричних мереж зовнішнього електрозабезпечення електроустановок замовника (до точки приєднання електроустановок замовника) та передав її оператору системи передачі, частина вартості плати за приєднання, сплачена замовником, зараховується як складова плати за приєднання до електричних мереж оператора системи передачі.

При наданні оператором системи передачі послуги з приєднання електроустановок замовника (що має намір стати субвиробником) до технологічних мереж внутрішнього електрозабезпечення основного виробника частина вартості плати за приєднання електроустановок до електричних мереж системи передачі, передбачена абзацом першим цього пункту, не стягується.

6.3. Якщо за результатами проведення закупівлі товарів, робіт і послуг з будівництва, реконструкції та/або технічного переоснащення об'єктів електроенергетики на конкурентних засадах змінилась вартість виконання будівельно-монтажних робіт порівняно із узгодженою проєктною документацією, оператор системи передачі та замовник після виконання робіт і послуг з будівництва, реконструкції та/або технічного переоснащення об'єктів електроенергетики вносять зміни до договору про приєднання щодо зміни величини вартості надання послуги з приєднання електроустановок до електричних мереж.

У разі якщо визначена відповідно до вимог цього пункту плата за приєднання до електричних мереж оператора системи передачі є меншою ніж вартість частини плати за приєднання, сплачена замовником відповідно до пункту 6.2 цієї глави, то після внесення змін до договору про приєднання щодо визначення плати за приєднання відповідно до абзацу першого цього пункту оператор системи передачі повертає замовнику різницю між сплаченою замовником частиною вартості плати за приєднання та вартістю плати за приєднання, що визначена відповідно до проєктної документації електричних мереж зовнішнього електрозабезпечення електроустановок замовника (від точки забезпечення потужності до точки приєднання електроустановок замовника).

Кошти, що були сплачені замовником, але фактично не використані для закупівлі товарів, робіт і послуг з будівництва, реконструкції та/або технічного переоснащення об'єктів електроенергетики, оператор системи передачі повертає замовнику в порядку та у строки, визначені договором про приєднання.».

6.4. У разі звернення замовника бронювання потужності до оператора системи передачі, з яким укладено договір про бронювання потужності, у строк, визначений таким договором, із заявою про приєднання електроустановок, схема видачі потужності яких заброньована за договором про бронювання потужності, плата за бронювання потужності, сплачена за договором про бронювання

потужності, зараховується як складова плати за приєднання таких електроустановок.

Вартість плати за бронювання потужності визначається оператором системи передачі в розмірі, еквівалентному 5 євро за 1 кВт потужності, що бронюється за договором про бронювання потужності, відповідно до офіційного курсу, встановленого Національним банком України на дату укладання договору про бронювання потужності.».

6. Додаток 5 викласти в новій редакції, що додається.

Додаток 5
до Методики (порядку)
формування плати за приєднання
до системи передачі та системи
розподілу

КОЕФІЦІЄНТ
ступеня стандартного приєднання K_c

Ступінь стандартного приєднання відповідно до Кодексу систем розподілу	I	II	III	IV
K_c	0,8	1,0	1,2	1,5