

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова Національної комісії, що
здійснює державне регулювання у
сферах енергетики та комунальних
послуг

20.01.2026 № 86

Зміни до постанови НКРЕКП від 26 березня 2022 року № 352

1. Пункт 6 доповнити новим абзацом такого змісту:

«Підключення модульних котелень до електричних мереж суб'єкта господарювання (споживача) здійснювати без отримання/надання послуги з приєднання з використанням існуючої енергетичної інфраструктури, у тому числі площадок існуючих користувачів (за їх згодою), а також типових технічних рішень.».

2. У пункті 7:

1) у підпункті 7.1:

в абзаці чотирнадцятому слово «тимчасове» виключити;

після абзацу п'ятнадцятого доповнити новим абзацом шістнадцятим такого змісту:

«Оператор системи розподілу у технічних умовах визначає величину потужності, відпуск електричної енергії в межах якої можуть забезпечити зовнішні електричні мережі оператора системи розподілу без здійснення їх реконструкції. Якщо генеруюча установка технічно спроможна забезпечити роботу та здійснювати відпуск електричної енергії у межах цієї величини потужності, замовник повідомляє про це оператора системи розподілу та протягом одного робочого дня після отримання оператором системи розподілу такого повідомлення, сторони підписують акт надання послуги з приєднання на вказану величину потужності. Для отримання повної величини замовленої до приєднання потужності сторони отримують послугу з приєднання згідно з вимогами цього пункту.».

У зв'язку з цим абзаци шістнадцятий – сорок другий вважати відповідно абзацами сімнадцятим – сорок третім;

абзаци тридцять перший, тридцять другий, тридцять четвертий, тридцять п'ятий доповнити знаками і словами «(за необхідності)»;

абзац тридцять дев'ятий після слів «системи розподілу» доповнити словами і знаками «та військову адміністрацію, що видала довідку про необхідність термінового приєднання генеруючих установок,»;

2) у підпункті 7.2:

абзац третій замінити двома новими абзацами такого змісту:

«допускається відступ від виконання активними споживачами зобов'язань, визначених главою 5.7 розділу V Кодексу комерційного обліку електричної енергії, затвердженого постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 311 (далі – Кодекс комерційного обліку), крім випадків необхідності підтвердження походження електричної енергії, виробленої з відновлюваних джерел енергії, у частині улаштування окремих вузлів обліку електричної енергії виробленої/спожитої кожною електроустановкою (групою електроустановок), які встановлені на одній площадці комерційного обліку;

допускається відступ від виконання виробниками електричної енергії, що здійснюють діяльність з виробництва електричної енергії генеруючими одиницями типу А та В, а також газопоршневими та газотурбінними установками типу С та D, зобов'язань, визначених пунктом 5.13.1 глави 5.13 розділу V Кодексу комерційного обліку, у частині вимог до класу точності засобів вимірювальної техніки та зобов'язань, визначених главою 5.10 розділу V Кодексу комерційного обліку, у частині улаштування окремих вузлів обліку електричної енергії виробленої/спожитої кожною електроустановкою (групою електроустановок), які встановлені на одній площадці комерційного обліку, крім випадків необхідності підтвердження походження електричної енергії, виробленої з відновлюваних джерел енергії. При цьому класи точності вимірювальних трансформаторів струму та напруги повинні бути не нижче 0,5;».

У зв'язку з цим абзаци четвертий – сьомий вважати відповідно абзацами п'ятим – восьмим;

після абзацу сьомого доповнити новим абзацом восьмим такого змісту:

«Строк надання послуги комерційного обліку щодо введення в облік вузла обліку та його складових не має перевищувати двох робочих днів з дня оплати замовником вартості цих послуг.».

У зв'язку з цим абзац восьмий вважати абзацом дев'ятим.
